LAGUNA CAARPÃ MS

BRUSCHI AGRIMENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL

Profundidade NA (m)	Inicial	N.E	Eng. Responsável:Paulo Bruschi
	Final	N.E	Operador: Paulo Bruschi
Data da Execução	Inicial	25/11/2025	Local: Distrido do Bocaja , SPT 03 - 690666.13 m E, 7505172.91 m S
	Final	25/11/2025	
Data Relatório:		25/11/2025	

SPT 03

Ref.	NBR 6484
Escala:	1: 50
Revestimento:	0
Amostrador:	34.8mm
Peso:	65 kg
Altura de queda:	75 cm

Classificação do Material

Cota Ref. RN	Perfil	Profundidade Total (m)	Nº Golpes 1		2		3		1+2		2+3	
N.A.		9,00										
		Camada (m)	Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	NSPT	cm
	T	0,00										
	P	1,00	2	15	3	15	2	15	**5**	30	**5**	30
	P	2,00	3	15	2	15	2	15	**5**	30	**4**	30
	P	3,00	3	15	4	15	4	15	**7**	30	**8**	30
	P	4,00	5	15	6	15	6	15	**11**	30	**12**	30
	P	5,00	7	15	8	15	7	15	**15**	30	**15**	30
	P	6,00	10	15	12	15	10	15	**22**	30	**22**	30
	P	7,00	13	15	12	15	14	15	**25**	30	**26**	30
	P											

GRÁFICO
1º e 2º penetrações
2º e 3º penetrações



Observações

0,00 a 0,20 - Capa vegetal

0,20 a 2,0 - ARGILAS E SILTES ARGILOSOS MOLE MARRON

2,0 a 3,0 - ARGILA E SILTES ARGILOSOS MÉDIA MARRON
3,0 a 5,0 -ARGILA E SILTES ARGILOSOS RIJA MARRON

5,0 a 7,0 - ARGILA E SILTES ARGILOSOS DURA MARROM

OBSERVAÇÕES:

LAVAGEM POR TEMPO		
TEMPO	DE	PARA
10"		
10"		
10"		

T=Trado
L=Lavado
P=Percussão

Nº	Descrição das Revisões	Data	Conferido	Data	Aprovado

PAULO BRUSCHI:17841780125

Assinado digitalmente por PAULO BRUSCHI:17841780125
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=479697130000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PAULO BRUSCHI:17841780125
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.26 18:24:54-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Execução:
Data: 25/11/2025
Conferido:
Data: 25/11/2025
Aprovado:
Data:

Laguna Carapã - MS

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Edificação civil

DOC. Nº: 67/100.238/2016 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 1/3