



Prefeitura Municipal de Itumbiara
Estado de Goiás
Secretaria Municipal da Educação

PARECER 03

Processo: 30355/2025

Pregão Eletrônico: 044/2025

Solicitante: Carnevali e Costa

Pedra Grande Soluções Construtivas

Solicitação: Gostaríamos de esclarecer algumas informações a respeito dos materiais e acabamentos dos módulos. Notamos uma divergência de informações entre as pranchas de projeto e o termo de referência. No termo de referência vocês pedem "Manta Vinílica de alto tráfego 1,5mm de espessura" e no projeto está especificado "Piso vinílico, em régua, espessura de 5mm", havendo essa divergência de informações. No termo de referência vocês solicitam "Forro interno em PRFV (Plástico Reforçado com fibra de vidro)" e no projeto está previsto "Forro de gesso acartonado". Essas foram as divergências que notamos, mas pode ser que apareçam outras durante nosso estudo completo do edital, gostaria de esclarecer essas dúvidas e em eventuais futuras dúvidas, saber qual devemos seguir, o orientado no projeto ou no termo de referência.

Esclarecimentos:

1. As especificações de materiais e acabamentos deverão seguir o disposto no Termo de Referência. Sendo assim o revestimento "Manta Vinílica de alto tráfego 1,5mm de espessura" presente no Termo de Referência deverá ser o material de revestimento a ser considerado.
2. As especificações de materiais e acabamentos deverão seguir o disposto no Termo de Referência. Sendo assim o "Forro interno em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro)" presente no Termo de Referência deverá ser o material a ser considerado.



**Prefeitura Municipal de Itumbiara
Estado de Goiás
Secretaria Municipal da Educação**

- 3.** Os materiais de acabamento descritos nos projetos arquitetônicos serão retificados.

Itumbiara, 12 de dezembro de 2025.

Felipe Henrique Moura Andrade
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal da Educação