



tiago pupulin <tiagopupulin@gmail.com>

LICITANET - ESCLARECIMENTO - 044/2025 - MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO

no-reply <notificacao@licitanet.com.br>

15 de dezembro de 2025 às 13:21

AVISO - ESCLARECIMENTO AO EDITAL - 044

Sr(a). MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO (a),

O Processo eletrônico nº **044** foi julgado um pedido de ESCLARECIMENTO pelo motivo abaixo:

Boa tarde. No texto da resposta ao nosso questionamento, quanto à apresentação de laudos de ensaios técnicos, encontramos que serão exigidos laudos de "eficiência térmica, acústica, resistência mecânica contra arrombamentos e incêndios". Não há dúvidas quanto à: - Os laudos deverão ser resultados de ensaios do painéis de fechamento vertical (paredes); - Eficiência térmica do painel de fechamento vertical: isolamento térmico igual ou melhor que 0,18 W/m.K - Trata-se de ensaio de condutividade térmica (W/mK). Incêndios: Classificar quanto à reação ao fogo, especificamente propagação superficial de chama (Classe A, ou conforme nomenclatura atual: Classe II-A). Perguntamos: 1) A eficiência acústica do painel de fechamento vertical é determinada pelo índice de redução sonora ponderado (Rw). Em geral, pede-se índice de $R(w) \geq 30$ Db para paredes simples e $R(w) \geq 43$ Db para paredes duplas (divisórias entre duas salas de aula). Serão exigidos índices semelhantes? 2) A prova do fechamento vertical oferecer "resistência mecânica contra arrombamentos" se dá pelos laudos de ensaios de impacto de corpo duro e impacto de corpo mole, que atendam o que preconiza a NBR 15.575-4:2021. Está correto? Obrigado.

Aviso Importante: Sua decisão deverá ser feita até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme o § único do Art. 164 da Lei 14.133/21.

A decisão/acompanhamento será realizada via sistema no menu **PROCESSOS**>>escolher o processo (**pregão eletrônico ou**

**concorrência)>>clica nos “3 pontinhos ao lado do processo ”
>> VISUALIZAR IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.**

Caso necessite, entre em contato com a nossa Central de Atendimento:

(34) 2512-6500 (opção 1).

Precisa de suporte? Fale com um de nossos agentes:

Email: fornecedor@licitanet.com.br

Falar por WhatsApp

Nosso horário de atendimento é: **segunda a quinta** das 8h às 18h e **sexta** das 8h às 17h.