



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Avenida Beira Rio 399 - Alto Da Boa Vista, Itumbiara, Goiás

04.394.796/0001-65

Preço Referência Dispensa/Inexigibilidade

Número do Processo: 10791/2026

Data Hora: 18/05/2026 08:00:00

Modalidade: Dispensa

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADO-MODELO SPLIT INVERTER E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA POPULAR DR. MÁRIO GUEDES.

LOTE: 1 - LOTE ÚNICO					
SEQ	PRODUTO	UN	VALOR REFERÊNCIA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO-MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, TENSÃO 220 V, COMPRESSOR ROTATIVO R-410A, GÁS R- 410A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL, ENTREGA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A REFERIDA INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA AMBIENTES COM PAREDES ALTAS OU DISTÂNCIA MAIOR ENTRE UNIDADE INTERNA E EXTERNA, GARANTINDO A EXECUÇÃO MESMO QUE SEJA NECESSÁRIO MAIOR QUANTIDADE DE MATERIAL. MEDIANTE PRÉVIA VISITA TÉCNICA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO; PRODUTO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE ITUMBIARA-GO	UNIDADE	2.999,0900	11,0000	32.989,9900
2	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: POTÊNCIA MIN. 2200W; VAZÃO MÁX. DE 500 L/H; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO NO MIN. 7,5 MTS; COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: NO MIN. 5 MTS; POTENCIA 2.200W; PISTOLA DE ALTA PRESSÃO, BICOS REGULÁVEIS; ENGATE RÁPIDO; 220V OU BIVOLT E TODOS OS ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA.	UNIDADE	1.874,6600	1,0000	1.874,6600
3	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: POTÊNCIA MIN. 3200W; VAZÃO MÁX. DE 700 L/H; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO NO MIN. 10 MTS; COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: NO MIN.5 MTS; POTENCIA MÁXIMA 2500 PSI; PISTOLA DE ALTA PRESSÃO, BICOS REGULÁVEIS; ENGATE RÁPIDO; 220V OU BIVOLT E TODOS OS ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA	UNIDADE	4.319,6600	1,0000	4.319,6600
				Total Lote 1	39.184,3100
				Total Geral	39.184,3100