

STATUS: AP. TOTAL

DATA DA SOLICITAÇÃO: 29/05/2025

DOCUMENTO:

TIPO: MATERIAL

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS E PAINÉIS DE COMANDOS, PARA INSTALAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. A AQUISIÇÃO FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS MORADORES DA ZONA RURAL, CONSIDERANDO QUE O FORNECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL É ESSENCIAL PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES, ASSIM PROPORCIONADO MELHORES CONDIÇÕES DE MANter PEQUENOS CULTIVOS DE HORTALIÇAS E CRIAÇÕES DE ANIMAIS E OUTRAS ATIVIDADES QUE DEPENDE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA,

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	6,0000	6,0000	UN	41257	BOMBA SUBMERSA 4" 2,0 CV MONOFÁSICA. - Potência: 2 CV; - Tensão: 220V; - Estágios: 12; - Capacitor externo: 3 fios + terra; - Recalque (Saída): 1 1/2 pol. (bsp); - Vazão máxima: 6,5 m³/h para 41 mca; - Vazão mínima: 1,5 m³/h para 113 mca; - Carcaça: Aço inox; - Rotor: Termoplástico; - Lubrificação: Óleo; - Temperatura máxima: 35°C.	0,0000	0,0000
00002	3,0000	3,0000	UN	41258	BOMBA SUBMERSA 4" 3,0 CV MONOFÁSICA. - Potência: 3 CV; - Tensão: 220V; - Estágios: 16; - 3 fios; - Recalque (Saída): 1. 1/4 pol. (bsp); - Vazão máxima: 6.000 L/h para 47 metros (mca); - Vazão mínima: 1.000 L/h para 181.29 metros (mca); - Carcaça: Aço inox; - Rotor: Tecnopolímero (plástico de engenharia); - Eixo: Aço inox; - Selo mecânico: Aço inox; - Lubrificação: Água; - Submersão máxima: 70 metros; - Temperatura máxima: 40°C.	0,0000	0,0000
00003	2,0000	2,0000	UN	41259	QUADRO DE COMANDO 2.0 CV 220V VOLT/AMPERIMETRO P/ Bomba Submersa 2,0 CV Mono 220V 3 Fios	0,0000	0,0000
00004	3,0000	3,0000	UN	41260	QUADRO DE COMANDO 3.0 CV 220V VOLT/AMPERIMETRO P/ Bomba Submersa 3,0 CV Mono 220V 3 Fios	0,0000	0,0000
TOTAL GERAL							0,00