



	POSTE DE CONCRETO DUPLO " T "
	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
	PÁRA-RAIOS
	ATERRAMENTO
	CIRCUITO SECUNDÁRIO (BAIXA TENSÃO) 220 - 127 V
	MUDANÇA DE CALIBRE DOS CONDUTORES
	SECCIONAMENTO DO CIRCUITO (FIM DE LINHA)
	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA LED 150W, C/ BRAÇO NORMAL DE 3,00m

- | | |
|------------|------------|
| assinatura | assinatura |
|------------|------------|



Autor do projeto: Eng. Felipe Barros Nascimento			CREA: 25613
Área do terreno: 21.266,76 m ²	Área do Ramal de acesso: 5.250,00 m ²	Área da via de entorno: 1.680,00 m ²	Área de intervenção: 6.930,00 m ²
Escala: Indicada	Data: Jan/2025	Desenhista: Eng. Felipe Barros	