

Fwd: Orçamento TK Elevator CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

folha@montenegro.rs.leg.br

4 de agosto de 2025 às 10:35

Para: camara@montenegro.rs.leg.br

Encaminhando.

JEZI MACHADO FLORES
Diretor do Departamento de Pessoal
Câmara Municipal de Montenegro
(51) 3632- 3303 Ramal 222



----- Mensagem Encaminhada -----

De:

andreia.oliveira@tkelevator.com

Para:

folha@montenegro.rs.leg.br

Cc:

andreia.oliveira@tkelevator.com

Recebida: 23 de julho de 2025 às 08:17

Assunto: Orçamento TK Elevator CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

TK Elevator
Americas Business Unit
GUS - Sistema de Gestão de Unidades

ORÇAMENTO
5023 - 90347840002323
Filial:CNPJ:

- 10400932 - 23/07/25 08:16:54

Prezado(s) cliente(s):

Solicitamos sua aprovação para o orçamento de substituição de peças necessárias para a manutenção do Equipamento

Orçamento referente à substituição de peças do Equipamento:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Nº do Equipamento	Código	Descrição da Peça	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
79589	3Z.0598.AG.1	MODULO MCC3S FABRICADO MODULO.	1	6.889,87	6.889,87
79589	X08.055.095	MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI 1	31,70		31,70
79589	X08.055.132	CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 1	83,89		83,89

Preço Total da Proposta: R\$ 7.005,46

Forma de Pagamento: 0X

Aguardo seu retorno para a liberação e troca de peças, qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail ou número 3003 04 99.

OBS.: A proposta só terá validade se o campo abaixo estiver corretamente preenchido ou com os devidos dados

respondidos no e-mail enviado.

De Acordo:

Nome: _____ Cargo: _____

CPF: _____

Técnico Solicitante: RONALD FELIPE PADILHA

Número do Pedido: 2500530

Equipamento Parado: () Não (X) Sim

Colocamo-nos a sua disposição, e ficamos no aguardo de um breve contato.

Atenciosamente,

ANDREIA BENEDITO DE OLIVEIRA

Centro de Serviços Compartilhados

TK Elevator - Brasil

Fones: 0800-70-80-499(Interior) e 3003-0499(Capitais e Regiões Metropolitanas)



Novo Hamburgo, 05 Agosto 2025.

Ao

**Camara Municipal de Monte Negro.
Rua Coronel Álvaro de Moraes, 1515.
Monte Negro/RS.**

Ref.: Parecer Técnico

MARCA: TK Elevadores: Situação apresentada: Elevador 79589 parado.

Em atendimento ao chamado para assistência técnica em 23/07/2025 constatamos através da inspeção realizada no elevador instalado acima referenciado, avaria irreversível nos componentes conforme orçamento 2500530.

Em nossa análise verificamos o adequado funcionamento dos demais circuitos lógicos de acionamento do elevador, bem como de suas proteções, tais como: disjuntores e fusíveis.

Não identificamos qualquer indício ou evidência de que "terceiros" (pessoas não autorizadas e/ou habilitadas) tenham efetuado algum tipo de interferência no equipamento.

Elevador 79589 parado após evento climático ocorrido na última enchente na cidade.

Nestes eventos climáticos são comuns oscilações na rede elétrica com quedas que geram picos de corrente/tensão que danificam os componentes eletrônicos.

Esperamos ter prestado as informações que se faziam necessárias e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente


Diego Lima de Carvalho
CPF: 006.161.590-05
Supervisor de Serviços
TK Elevadores do Brasil Ltda

Diego Lima de Carvalho
CPF: 006161590-05
Supervisor de Serviços
Filial Novo Hamburgo
TK ELEVATOR
(51) 99895-6986

