

Zimbra

pregao06@sad.ms.gov.br

Fwd: Solicitação de Esclarecimento - PE 0014/2024-1 - Processo 77/003.806/2024

De : Joyceane Padilha <jpadilha@sad.ms.gov.br>

ter., 06 de ago. de 2024 11:05

Assunto : Fwd: Solicitação de Esclarecimento - PE 0014/2024-1 - Processo 77/003.806/2024 2 anexos**Para :** PREGAO 06 <pregao06@sad.ms.gov.br>

Bom dia,

Segue anexo a resposta do pedido ESCLARECIMENTO da **EMPRESA** LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao **Processo: 77/003.806/2024**, Pregão: 0014/2024-1, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR.

Estou a disposição para eventuais dúvidas.
Joyceane Padilha

De: "Debora Mara Dias" <ddias@sad.ms.gov.br>**Para:** "Joyceane Padilha" <jpadilha@sad.ms.gov.br>**Enviadas:** Terça-feira, 6 de agosto de 2024 10:41:44**Assunto:** Solicitação de Esclarecimento - PE 0014/2024-1 - Processo 77/003.806/2024**Bom Dia Joyceane,**

Segue em anexo a resposta referente ao esclarecimento, para que sejam tomadas as providências necessárias.

At. Te

Débora Dias

(67) 3318-1321

De: "Joyceane Padilha" <jpadilha@sad.ms.gov.br>**Para:** "Debora Mara Dias" <ddias@sad.ms.gov.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 5 de agosto de 2024 14:35:13**Assunto:** Fwd: Solicitação de Esclarecimento - PE 0014/2024-1 - Processo 77/003.806/2024

Boa Tarde,

Segue...

De: "PREGAO 06" <pregao06@sad.ms.gov.br>**Para:** "Joyceane Padilha" <jpadilha@sad.ms.gov.br>

Cc: "COFEX" <cofex@sad.ms.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 5 de agosto de 2024 11:20:19
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - PE 0014/2024-1 - Processo 77/003.806/2024

Prezada,

Informamos que recebemos a SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO da **EMPRESA** LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao **Processo: 77/003.806/2024**, Pregão: 0014/2024-1, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR, com abertura do certame dia **13/08/2024 às 08h30**.

Solicitamos que seja respondido no prazo máximo de 3 dias úteis, tendo em vista o disposto no subitem 12.3.1. A resposta à **impugnação** ou ao pedido de **esclarecimento** será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Atenciosamente

Equipe de Pregão-Assis

Licitação » Esclarecimento e Impugnação

< Voltar para listagem

Número do Processo	Situação	Número do Edital
77/003.806/2024	Aguardando Abertura	0014/2024-1

Repetição: 1

Dados da Licitação

Dados do Edital

Itens

Esclarecimento/Impugnação

Alterações após publicação

Recurso/Contratação

Esclarecimentos

Impugnações

Data

05/08/2024 10:33:33

Empresa

LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Situação

Aguardando Resposta

Assunto Esclarecimento

Prezado(a) Sr(a). Agente de Contratação, bom dia! Segue em anexo pedido de esclarecimento acerca do item 09.1. Atenciosamente, LLIMA ENGENHARIA

[Visualizar Anexo](#)

Ações

Este processo não possui nenhuma impugnação até o momento.

©2024 – Todos os direitos reservados

v6.6.43

 **RESPOSTA_DE_ESCLARECIMENTO_.pdf**
267 KB



LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VENDA, INSTALAÇÃO e ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CONDICIONADORES DE AR

Fone (67) 3341-9090 - (67) 99971-4197

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - SAD/MS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/003.806/2024**

A empresa **LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, situada à Rua São Felix, 554, Vilas Boas, Campo Grande/MS, CEP: 79051-210, inscrita no CNPJ sob o nº 01.682.110/0001-43 e Inscrição Estadual nº 28.298.015-6, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, através de seu representante legal, o Sr. LUIS MOREIRA DE LIMA, inscrito no CPF sob o nº 009.288.628-01, RG nº 10.933.798 SSP/SP, requerer esclarecimento acerca do seguinte ponto do instrumento convocatório:

- 1) No item 09.1, são exigidos aparelhos de 60.000 btus modelo PISO/TETO, contudo, após a nova portaria energética do INMETRO Nº 269 de 22 de julho de 2021, baseada na ISO 16.358, para aumento da eficiência energética nos condicionadores de ar, todos os aparelhos PISO/TETO fabricados no Brasil com Classificação Energética A são de 58.000 btus para baixo. Desta feita, questionamos se serão aceitas as ofertas que contemplarem, para atendimento do item 09.1, aparelhos com capacidade de 58.000 e 55.000 btus, que são as capacidades fabricadas pelas principais marcas disponíveis no mercado nacional.

Ficamos no aguardo dos respectivos esclarecimentos. Gratos desde já!

Termos em que,
Pede deferimento.
Campo Grande/MS, 05 de agosto de 2024.

LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
LUÍS MOREIRA DE LIMA
RG 10.933.798 SSP/SP
CPF 009.288.628-01

01.682.110/0001-43

LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SÃO FELIX, 554
VILAS BOAS – CEP 79051-210
CAMPO GRANDE - MS

Processo nº: 77/003.806/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE
CONDICIONADORES DE AR

Assunto: Resposta ao esclarecimento

Esta Superintendência de Contratações Centralizadas recepcionou o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **LLIMA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, advindo da equipe de Pregão 06, para análise e manifestação quanto as dúvidas concernentes ao Pregão Eletrônico nº 0014/2024, cujo certame agendado para o dia 13/08/2024. Nesse norte, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Concernente ao questionamento realizado pela empresa retro mencionada, informamos que segue:

Referente ao item 09.1- Condicionador de ar - Tipo: split; Ciclo: frio; Voltagem: 220 V; Instalação: piso teto; Capacidade mínima: 60.000 btus; Requisito: potência variável (inverter).

Não serão aceitas ofertas com capacidade de btus menor do que a exigida no edital.

Esclarecemos que a solicitação atenderá às necessidades específicas de cada órgão, sendo necessário o fornecimento de condicionadores de ar com capacidade de 60.000 BTUs.

Ante os esclarecimentos apresentados, espera-se que as dúvidas tenham sido sanadas.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

DEBORA MARA DIAS

Data: 06/08/2024 11:31:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Débora Mara Dias
Membro da Equipe de Planejamento