



MEDIDAS DE SEGURANÇA - E.2 IT 03	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 08 e 33.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME NBR 10.898: 2013.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 15.
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 16. TIPO 2A: 20BC

CONTROLE DE ACABAMENTOS E MATERIAIS DE REVESTIMENTO

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 44.746/08				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL REUNIÃO PÚBLICO	F - 7	EVENTOS TEMPORÁRIOS	FEIRAS EM GERAL SHOWS

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA INCÊNDIO EM MJ/m²
LOCAL REUNIÃO PÚBLICO	EVENTOS TEMPORÁRIOS	F - 7	500 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA INCÊNDIO EM MJ/m²
BAIXO	500 MJ/m²

SIMBOLOS DE SINALIZAÇÃO BÁSICA				
CÓD.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
M7		INDICATIVA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA	NAS PORTAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA QUE NÃO ABRAM NO SENTIDO DE FUGA .
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S2				
S9				INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS. INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA, DESCENDO OU SUBINDO O DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO
S12				INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO (seta ou imagem, ou ambos)

 Fundarte Fundação de Cultura e Artes de Muriaé A Fundarte faz a Cultura acontecer	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - GASTRONOMIA 2026		
	local: LOUNGE DA SERRA		
responsável técnico:	BRENO ZAMBONI SILVA CAU: A-252660-3	data: JUNHO/ 2026	escala: 1/100
		folha:	01/01