PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

1) Quanto à base/tomada para relé foto-controlador

Nos Itens 16 e 17, o edital exige “tomada integrada de 7 posições para relé foto-controlador [...] (base) BRM-1L”.

Solicitamos esclarecer se será aceita a utilização de base/tomada padrão NEMA de 7 pinos, desde que tecnicamente compatível com o relé foto-controlador e destinada ao acoplamento e ligação do dispositivo, ou se será exigida especificamente a base identificada como BRM-1L.

2) Quanto ao fornecimento da base e do relé foto-controlador

A redação dos Itens 16 e 17 também gera dúvida quanto ao fornecimento do relé foto-controlador, uma vez que o descritivo menciona “tomada integrada de 7 posições para relé foto-controlador para acoplamento e ligação de relé foto controlador (base) BRM-1L”.

Solicitamos esclarecer se as luminárias deverão ser fornecidas somente com a base/tomada de 7 posições integrada, destinada ao posterior acoplamento do relé foto-controlador, **ou** se o próprio relé foto-controlador deverá acompanhar e ser fornecido juntamente com cada luminária (sendo base 7 pinos + relé juntos).