

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

INCRA AL SR(22)

Setor Requisitante (Unidade / Setor / Depto): Divisão de Administração do INCRA/AL	
Responsável pela demanda: Anabela fernandes Fagundes	Matrícula/SIAPE: 0157997
E-mail: anabela.fagundes@incra.gov.br	Telefone: (82) 99660-5561 - Ramal: 5572

1. Justificativa da necessidade da locação.

O NO-BREAK é equipamento essencial para assegurar o funcionamento ininterrupto dos sistemas de tecnologia da informação, permitindo o desligamento seguro dos equipamentos e evitando perdas de dados, danos físicos e indisponibilidade dos serviços.

A necessidade da locação decorre do incêndio ocorrido no Setor de Informática desta SR(22)AL, no dia 11/12/2025, que danificou diversos equipamentos, dentre eles o NO-BREAK que prestava suporte ao servidor da Regional. Ressalta-se, ainda, que o equipamento anteriormente utilizado encontrava-se antigo, obsoleto e já havia passado por sucessivas manutenções, não se mostrando vantajosa sua substituição por meio de aquisição definitiva.

A opção pela **locação**, em detrimento da aquisição, mostra-se mais vantajosa para a Administração, uma vez que possibilita a utilização de equipamento atualizado, com manutenção preventiva e corretiva inclusa, garantia de funcionamento e substituição imediata em caso de falha, reduzindo riscos de indisponibilidade do servidor e custos com reposição e manutenção.

2. Quantidade de equipamentos a ser locado:

Item	Quantidade
NO-BREAK Potencia 6,0kVA / 4,8kW – Tensão de Entrada 220VAC – Tensão de Saída 110/220VAC (selecionável) – Dotado de Transformador Isolador e Baterias Internas (Autonomia 30 min) + Placa de Gerenciamento Remoto SNMP (LogBlueWEB). True On Line – Dupla Conversão. Microcontrolado (DSP). Forma de onda senoidal pura(com baixa distorção). Inversor PWM em alta frequência. Correção ativa do fator de potência. Gerenciamento multiplataforma (local e remoto). Religamento automático dos servidores (Wake On Lan). Painel amigável e de fácil operação. Sinalização visual por LEDS e PAINEL LCD. Monitoramento, via PAINEL LCD, de grandezas elétricas (Entrada/saída/bateria), temperatura, alarmes ativos e log de eventos. Transformador Isolador de Série: Além de proporcionar Isolação na saída, através deste transformador, poder a qualquer momento trocar a tensão, sem necessidade de transformadores externos. Transformador isolador para proteger sua carga contra descargas elétricas. Incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva e substituição imediata em caso de defeito.	01

3. Previsão de data em que deve ser efetuada a entrega dos materiais:

A entrega deverá ser efetuada de acordo com o que consta no Termo de Referência, após o recebimento da nota de empenho.

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização:

Nome: Anabela fernandes Fagundes SIAPE: 0725450	Nome: Maria Consuelo Gomes da Silva SIAPE: 0725457
<p>Maceió/AL, em 06 de janeiro de 2026.</p> <p>Anabela Fernandes Fagundes Chefe da SR(22)A-Substituta INCRA/AL</p>	



Documento assinado eletronicamente por **Anabela Fernandes Fagundes, Chefe de Divisão Substituto(a)**, em 06/01/2026, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26914407** e o código CRC **91818ADE**.