

---

## DECLARAÇÃO

**Município:** Porto Alegre do Norte - MT

**Vias:** Avenida A, Rua 9, Avenida B, Rua 10, Avenida Perimetral, Avenida Brasil, Rua 7, Rua 5 - "A", Rua 5 - "B", Avenida D, Rua 4, Rua 3, Rua 1 e Avenida 11 de Julho.

De acordo com a base estatística, dados e parâmetros utilizados na elaboração do projeto de drenagem, foram encontrados trechos com vazão **superior** a capacidade de cada sarjeta. Tal constatação serviu de base para a adoção de sistema de **drenagem profunda** como alternativa para o projeto em questão devido ao atendimento insatisfatório à carga pluviométrica local somente com drenagem superficial.

Vale Ressaltar que a análise é específica dos trechos em estudo no processo e uma nova análise é necessária no caso ampliação e/ou alteração do projeto.

Atenciosamente,

Cuiabá, 15 de Junho de 2022.

---

**MARCELO MORAIS JUNQUEIRA DE ARAUJO**

*Engenheiro Civil*

CREA – MT033087