

DIRETORIA DE ATENDIMENTO E SUPORTE

LAUDO TÉCNICO

Identificação DAS-GQS	Página 1 de 2	Revisão 00	Código DOC-38
---------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Assunto: Check List - Compras
Responsável: Rodrigo Lauletta Pereira
Processo: 007310/2024-23
Órgão: SECOMP
Elaboração: Luiz Fernando Coelho
Compra Direta: 001/2024
Data: 04/03/2024
Empresa: MAXWELL DE FATIMA DE ARRUDA RODRIGUES
Marca: TS SHARA
Modelo: 9009
Equipamento: NOBREAK
Qtd: 01

Nº	Especificações Licitação	Validação
1.	Tipo: Nobreak 1500VA;	Atende
2.	Tomadas: no mínimo, 6 tomadas 10A de saída com conformidade a norma NBR 14136;	Atende
3.	Potência: Mínimo de 1500VA;	Atende
4.	Formato de Onda: senoidal pura;	Não localizado
5.	Entrada: bivolt automático 115v / 220v;	Atende
6.	Saída: bivolt selecionável 115V / 220V;	Não atende
7.	Fator de Potência: no mínimo de 0,6;	Não localizado
8.	Acompanhar: Estabilizador e filtro de linha integrados;	Atende
9.	Outros: deve ser novo de primeiro uso, em embalagem não violada original do fabricante.	Atende

JUSTIFICATIVA:

Verificamos que o seguinte quesito não atende as especificações:

SOLICITADO	PROPOSTA
- Formato de Onda: senoidal pura; - Saída: bivolt selecionável 115V / 220V;	- Não localizado; - No site do fabricante https://tsshara.com.br/produto/estabilizador-powerest-1500-bivolt-115-220v/; a tensão de saída: 115V;


Identificação DAS-GQS	Página 2 de 2	Revisão 00	Código DOC-38
---------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

• Fator de Potência: no mínimo de 0,6;	• Não localizado;
--	-------------------

RESULTADO DA ANÁLISE:	REPROVADO
------------------------------	------------------

OBSERVAÇÃO

Informamos também que uma nova análise é realizada no recebimento do equipamento, validando suas configurações solicitadas em edital e possíveis defeitos técnicos, sendo que após estas etapas é realizado um novo parecer de entrega definitiva.


Luiz Fernando Coelho
Diretor de Atendimento e Suporte
Analista de Suporte Técnico


Rodrigo Lauletta Pereira
Diretor de Atendimento e Suporte