

DIRETORIA DE ATENDIMENTO E SUPORTE

LAUDO TÉCNICO

Identificação DAS-GQS	Página 1 de 2	Revisão 00	Código DOC-38
---------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

Assunto: Check List - Compras	Responsável: Rodrigo Lauletta Pereira	Processo: 007310/2024-23	Órgão: SECOMP
	Elaboração: Luiz Fernando Coelho	Compra Direta: 001/2024	Data: 06/03/2024
Empresa: RV PROFICUO LTDA		Marca: SMS	Modelo: 1500BI 29401
Equipamento: NOBREAK			Qtd: 01

Nº	Especificações Licitação	Validação
1.	Tipo: Nobreak 1500VA;	Atende
2.	Tomadas: no mínimo, 6 tomadas 10A de saída com conformidade a norma NBR 14136;	Atende
3.	Potência: Mínimo de 1500VA;	Atende
4.	Formato de Onda: senoidal pura;	Não Atende
5.	Entrada: bivolt automático 115v / 220v;	Atende
6.	Saída: bivolt selecionável 115V / 220V;	Atende
7.	Fator de Potência: no mínimo de 0,6;	Atende
8.	Acompanhar: Estabilizador e filtro de linha integrados;	Atende
9.	Outros: deve ser novo de primeiro uso, em embalagem não violada original do fabricante.	Atende

JUSTIFICATIVA:

Verificamos que o seguinte quesito não atende as especificações:

SOLICITADO	PROPOSTA
• Formato de Onda: senoidal pura;	• Senoidal por aproximação - retangular PWM


Identificação DAS-GQS	Página 2 de 2	Revisão 00	Código DOC-38
--------------------------	------------------	---------------	------------------


RESULTADO DA ANÁLISE:

REPROVADO

OBSERVAÇÃO

Informamos também que uma nova análise é realizada no recebimento do equipamento, validando suas configurações solicitadas em edital e possíveis defeitos técnicos, sendo que após estas etapas é realizado um novo parecer de entrega definitiva.


Luiz Fernando Coelho
Analista de Atendimento e Suporte Técnico
Diretoria de Atendimento e Suporte


Rodrigo Lauletta Pereira
Diretor de Atendimento e Suporte