

PREGÃO ELETRÔNICO: 037/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 008.646/2024-40

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DRENAGEM URBANA

Trata-se de processo licitatório autuado sob o nº 8.646/2024-40, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 037/2024 visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DRENAGEM URBANA.

O pedido de esclarecimento foi recebido em 15.03.2024 via e-mail e a data agendada para abertura do certame é 27.03.2024. Deste modo, o mesmo é tempestivo.

A requerente solicita esclarecimento, conforme segue:

DO QUESTIONAMENTO

É solicitado nos ITENS 009 e 009.1 - TAMPA

(TAMPÃO ARTICULADO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE PLUVIAL, FORMATO REDONDO, CLASSE DE CARGA D-400 (OU SUPERIOR), DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM. O REFERIDO ITEM DEVERÁ CONTER A ESCRITA "ÁGUAS PLUVIAIS")

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO / CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (ANEXO - DN600 ARTICULADO – 740MM), atende ao que é solicitado nos ITENS 009 E 009.1 do Edital por V.Sas.?

R: Tampão 600mm água pluvial articulada com trava e anel anti ruído em ferro fundido Nodular CLASSE 400 - 40ton.

2) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?

R: Segue foto em anexo juntamente com a resposta via e-mail conforme imagens ilustrativas disponíveis no Anexo III do Termo de Referência.

3) O referido TAMPÃO, deverá vir COM ou SEM PINTURA BETUMINOSA?

R: Sem Pintura Betuminosa.

É solicitado nos ITENS 011 E 011.1 - GRELHA

(BOCA DE LOBO ARTICULADA, CONTENDO DIMENSÕES NOMINAIS DE 50 X 100 (CM), COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 25 TONELADAS, CLASSE DE CARGA D-400 (OU SUPERIOR). FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DE ALTA QUALIDADE, PODENDO CONTER REVESTIMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO POR GALVANIZAÇÃO A QUENTE, PINTURA EPÓXI OU OUTROS REVESTIMENTOS ADEQUADOS.)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO / CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) da GRELHA (ANEXO - CONJUNTO GRELHA 50X100), atende ao que é solicitado nos ITENS 011 E 011.1 do Edital por V.Sas.?

R: Grelha 45x100 boca Lobo articulada em ferro fundido nodular CLASSE 400 - 40ton.

2) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS da referida GRELHA em seu almoxarifado?

R: Segue foto em anexo juntamente com a resposta via e-mail conforme imagens ilustrativas disponíveis no Anexo IV do Termo de Referência.

Diante ao exposto, esta Pregoeira considera esclarecido os questionamentos da empresa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Campo Grande - MS, 25 de março de 2024.


Andreia de Souza Ferreira de Abreu
Pregoeira

Coordenadoria de Processamento das Licitações - COPROL
Superintendência de Licitações e Compras Diretas - SUPLIC/SECOMP