



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-TIPO					
LÂMPADAS	TOMADAS	OMADAS	CARGA	PROTEÇÃO	FASE
60W	100W	100W	220v	(W)	(A)
01	04	04	400	12	A
TOTAL	04	04			

LEGENDA:

- Ponto de luz, no teto, 100W, 127V, h=2,80m.
- ⚡ Interruptor duas lâmpadas simples, 10A, cv. 4V2", h=1,10m.
- ⚡ Fios elétricos (classe 1 - solo aplicação PVC-BMF-750V), aparentes, todos sobre rodinhas plásticas na estrutura de madeiras e dentro de eletrodutos embutidos na parede nas descidas até os interruptores, tomadas e quadro de distribuição. Sendo: fio fase, neutro, retorno e terra respectivamente.
- ▢ Quadro de distribuição de embutir, com porta, e capacidade p/ 3 disjuntores bipolar. Instalar o aleta superior a 1,70m do piso.




PROJETO ELÉTRICO




PROJETO ESTRUTURAL

V-1(10X30) 10 30 0N1498 C=5,68 0N2794L2 C=84	V-2(10X30) 10 30 0N1498 C=5,72 0N2794L2 C=84	V-3(10X30) 10 30 0N1498 C=1,62 0N2794L2 C=84
V-4(10X30) 10 30 0N1498 C=3,20 0N2794L2 C=84	V-5(10X30)+V-6(10X20) 10 20 0N1498 C=1,80 0N2794L2 C=84	V-7(10X30)+V-8(10X20) 10 20 0N1498 C=2,80 0N2794L2 C=84




P-1 / P-2 / P-3 e P-4= (10x30)

+3.95




P-5 e P-07 = (10X20)

+2.00



P-6 e P-08 = (10X20)

+2.40



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA	
PROJETO ELÉTRICO E ESTRUTURAL PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE "CLEIDE PIRAN"	
LOCAL: JOAQUIM DOS SANTOS, 07 BAIRRO: SANTA MARTA MUNICÍPIO: SIDROLÂNDIA - MS. ÁREA A REFORMAR: 153,24m²	DATA: JANEIRO/ 2024 ÚNICA
CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO E ESTRUTURAL - DETALHES DE FUNDAÇÃO, VIGA BALDRAME E PILARES.	
AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: Murilo Stanley Cavalcanti Ferraz ENGENHEIRO CIVIL CREA/MS 20287/D	
PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA CNPJ: 03.501.574/0001-31	
Este projeto pertence ao autor do projeto, respondendo o autor de alterações, modificações ou outras solicitações com o projeto assinado por parte dos mesmos.	