

SES Secretaria de Estado de Saúde  Governo de Mato Grosso	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 1 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

Parecer Técnico. nº 006/2025/SUPO/GBSAITI/SES-MT;

Tipo: Análise da Proposta de Preços;

Interessados: Secretaria Adjunta de Aquisições e Contratos;

Objeto: Aquisição de Grupo Motor Gerador para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas.

Processo Administrativo: SES-PRO-2024/91164.

Pregão Eletrônico: 019/SES/MT/2025.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise do processo SES-PRO-2024/91164, que tem por objeto Aquisição de Grupo Motor Gerador para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas.

Por envolver questões técnica requerida no edital oriundo do Termo de Referência desta Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções, os Pregoeiros desta Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, através do e-mail datado em 20 de março de 2025, solicitou à este setor, a emissão de análise técnica, quanto as proposta apresentadas.

Desse modo verifica-se que o presente parecer é tempestivo. Ademais, nos quais não será necessário solicitação de amostras em razão do envio das fichas técnicas, o que é satisfatório para seguir com análise, razão pela qual passa-se a analisar:

2. HISTÓRICO

Não há, primeira análise.

3. ANÁLISE DA PROPOSTA

3.1. ANÁLISE ACERCA DA PROPOSTA DA EMPRESA SUDOESTE GERADORES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.890.710/0001-90.

DA ANÁLISE TÉCNICA DO ITEM 01

Ao analisar a FICHA TÉCNICA do Grupo Gerador SG-750VW(Aberto), mencionamos o que se afere nas especificações dos itens, requerida no TERMO DE REFERÊNCIA Nº SES/00004/2023, afere-se nas especificações do item 01:

“GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 750 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 600 L; BASE:

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 2 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

COM BACIA DE CONTENÇÃO; **GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR:** IP – 21; **QTA:** 1200A; **CONTROLADORA:** SIM; **COMPRIMENTO:** MÁXIMO 3500 MM; **LARGURA:** MÁXIMO 1650 MM; **ALTURA:** MÁXIMO 2260 MM; **FABRICAÇÃO NACIONAL:** SIM.”

Ademais, considerando que é imperioso à administração pública presar pelos princípios atinentes ao processo licitatório, além disso, conjecturando que dentre esses princípios, encontra-se a vinculação ao instrumento convocatório, que reza:

“A vinculação ao edital significa que a administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido (Termo de Referência) ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato.”

Desse modo, não há divergência no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, haja vista que o Grupo Gerador SG-750VW(Aberto), ofertada pela empresa **ATENDE** as especificações.

DA ANÁLISE TÉCNICA DO ITEM 02

Ao analisar a FICHA TÉCNICA do Atenuador, mencionamos o que se afere nas especificações dos itens, requerida no TERMO DE REFERÊNCIA Nº SES/00004/2023, afere-se nas especificações do item 02:

“**ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA:** 750 KVA; **USO:** AMBIENTE DE ALVERARIA; **NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO:** MÍNIMO DE – 75dB +/-5dB @ 1,5m | 65dB +/-5dB@ 7m; **LARGURA:** MÁXIMO 1800 MM; **ALTURA:** MÁXIMO 2000 MM; **PROFUNDIDADE:** MÁXIMO 1800 MM; **FABRICAÇÃO NACIONAL:** SIM. “

Ademais, considerando que é imperioso à administração pública presar pelos princípios atinentes ao processo licitatório, além disso, conjecturando que dentre esses princípios, encontra-se a vinculação ao instrumento convocatório, que reza:

“A vinculação ao edital significa que a administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido (Termo de Referência) ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato.”

Desse modo, não há divergência no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, haja vista que a Atenuador, ofertada pela empresa **ATENDE** as especificações.

DA ANÁLISE TÉCNICA DO ITEM 21

SES Secretaria de Estado de Saúde  Governo de Mato Grosso	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 3 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

Ao analisar a FICHA TÉCNICA do Grupo Gerador SG-750VW(Carenado), mencionamos o que se afere nas especificações dos itens, requerida no TERMO DE REFERÊNCIA Nº SES/00004/2023, afere-se nas especificações do item 21:

“GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMA DE 720 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 2000A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.”

Ademais, considerando que é imperioso à administração pública presar pelos princípios atinentes ao processo licitatório, além disso, conjecturando que dentre esses princípios, encontra-se a vinculação ao instrumento convocatório, que reza:

“A vinculação ao edital significa que a administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido (Termo de Referência) ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato.”

Desse modo, não há divergência no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, haja vista que o Grupo Gerador SG-750VW(Carenado), ofertada pela empresa ATENDE as especificações.

3.2. ANÁLISE ACERCA DA PROPOSTA DA EMPRESA GENSET SOLUTIONS IND., COM., IMP., E EXP. DE GRUPO MOTOR GERADOR LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.346.027/0001-80.

DA ANÁLISE TÉCNICA DO ITEM 23

Ao analisar a FICHA TÉCNICA do Grupo Gerador GS 720D6, mencionamos o que se afere nas especificações dos itens, requerida no TERMO DE REFERÊNCIA Nº SES/00004/2023, afere-se nas especificações do item 23:

“GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMA DE 720 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 2000A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.”

Ademais, considerando que é imperioso à administração pública presar pelos princípios atinentes ao processo licitatório, além disso, conjecturando que dentre esses princípios, encontra-se a vinculação ao instrumento convocatório, que reza:

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 4 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

“A vinculação ao edital significa que a administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido (Termo de Referência) ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato.”

Desse modo, há divergência no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, haja vista que o Grupo Gerador GS 720D6, ofertada pela empresa **NÃO ATENDE** as especificações, onde manifestamos:

O produto não se encontra em conformidade com as especificações, onde essa análise a Ficha Técnica do Modelo e Documentação Complementar requerida a licitante, e considerando item 7.15.4 do TERMO DE REFERÊNCIA SES/00012/2024, no qual descrevemos que, a fabricação deverá ser nacional, em razão da reposição de peças quando necessário, ou seja, a montagem do gerador se deve dar por peças nacionais (mínimo os principais componentes do GMG), visando a reposição de peças para manutenção preventiva corretiva futuro.

Ainda, através das notas fiscais apresentadas pela licitante, verifica por exemplos o Motor Diesel Weifang Ricardo Wechai Série R6105izld de fabricação internacional, fabricada na China, dentre outras.

3.3. ANÁLISE ACERCA DA PROPOSTA DA EMPRESA SILMAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 24.035.925/0001-36.

DA ANÁLISE TÉCNICA DO ITEM 24

Ao analisar a FICHA TÉCNICA do Grupo Gerador GF3-360, mencionamos o que se afere nas especificações dos itens, requerida no TERMO DE REFERÊNCIA Nº SES/00004/2023, afere-se nas especificações do item 24:

“GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: 360 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 70L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 400 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1000A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.”

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 5 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

Ademais, considerando que é imperioso à administração pública presar pelos princípios atinentes ao processo licitatório, além disso, conjecturando que dentre esses princípios, encontra-se a vinculação ao instrumento convocatório, que reza:

“A vinculação ao edital significa que a administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido (Termo de Referência) ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato.”

Desse modo, há divergência no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, haja vista que o Grupo Gerador GF3-360, ofertada pela empresa **NÃO ATENDE** as especificações, onde manifestamos:

O produto não se encontra em conformidade com as especificações, onde essa análise a Ficha Técnica do Modelo e Documentação Complementar requerida a licitante, e considerando item 7.15.4 do TERMO DE REFERÊNCIA SES/00012/2024, no qual descrevemos que, a fabricação deverá ser nacional, em razão da reposição de peças quando necessário, ou seja, a montagem do gerador se deve dar por peças nacionais (mínimo os principais componentes do GMG), visando a reposição de peças para manutenção preventiva corretiva futuro.

Ainda, através do pedido de documentações complementares, a licitante não fornece como as demais, contudo, a própria licitante informa que seus equipamentos são importados.

DA ANÁLISE TÉCNICA DO ITEM 25

Ao analisar a FICHA TÉCNICA do Grupo Gerador GF3-550, mencionamos o que se afere nas especificações dos itens, requerida no TERMO DE REFERÊNCIA Nº SES/00004/2023, afere-se nas especificações do item 25:

“GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMO DE 550 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 110L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1300A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.”

Ademais, considerando que é imperioso à administração pública presar pelos princípios atinentes ao processo licitatório, além disso, conjecturando que dentre esses princípios, encontra-se a vinculação ao instrumento convocatório, que reza:

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 6 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

“A vinculação ao edital significa que a administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido (Termo de Referência) ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato.”

Desse modo, há divergência no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, haja vista que o Grupo Gerador GF3-550, ofertada pela empresa **NÃO ATENDE** as especificações, onde manifestamos:

O produto não se encontra em conformidade com as especificações, onde essa análise a Ficha Técnica do Modelo e Documentação Complementar requerida a licitante, e considerando item 7.15.4 do TERMO DE REFERÊNCIA SES/00012/2024, no qual descrevemos que, a fabricação deverá ser nacional, em razão da reposição de peças quando necessário, ou seja, a montagem do gerador se deve dar por peças nacionais (mínimo os principais componentes do GMG), visando a reposição de peças para manutenção preventiva corretiva futuro.

Ainda, através do pedido de documentações complementares, a licitante não fornece como as demais, contudo, a própria licitante informa que seus equipamentos são importados.

4. DA CONCLUSÃO

Destarte, é imprescindível destacar a importância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que estabelece que tanto a administração pública quanto os licitantes devem estar rigorosamente adstritos aos termos delineados no edital. Esse princípio se fundamenta na necessidade de que todos os envolvidos respeitem o que foi determinado no Termo de Referência ou no instrumento convocatório da licitação. Essa vinculação abrange não apenas o procedimento licitatório, mas também se estende à documentação necessária, às propostas apresentadas, ao julgamento dos concorrentes e à formalização do contrato. Assim, a integridade e a transparência do processo licitatório são asseguradas, garantindo que todos os participantes tenham clareza sobre as regras e exigências que regem a licitação.

Sendo assim, cumpre destacar que as propostas apresentadas pelas empresas **SUDOESTE GERADORES LTDA, GENSET SOLUTIONS IND., COM., IMP., E EXP.**

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 7 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

DE GRUPO MOTOR GERADOR LTDA e SILMAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA,
foram devidamente analisadas, em que se tem um prevê resumo deste parecer:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESTINO	EMPRESA	SITUAÇÃO
01	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 750 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 600 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1200A; CONTROLADORA: SIM; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3500 MM; LARGURA: MÁXIMO 1650 MM; ALTURA: MÁXIMO 2260 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Hospital Central de Alta Complexidade (Cuiabá)	SUDOESTE GERADORES LTDA	ACEITE
02	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 750 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB +/-5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Hospital Central de Alta Complexidade (Cuiabá)	SUDOESTE GERADORES LTDA	ACEITE
03	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 500 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB +/-5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Alta Floresta (Alta Floresta)	SUDOESTE GERADORES LTDA	ACEITE
04	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 750 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB +/-5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Alta Floresta (Alta Floresta)	-	NOVA SESSÃO
05	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 750 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 600 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1200A; CONTROLADORA: SIM; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3500 MM; LARGURA: MÁXIMO 1650 MM; ALTURA: MÁXIMO 2260 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Alta Floresta (Alta Floresta)	-	NOVA SESSÃO
06	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 750 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 600 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1200A; CONTROLADORA: SIM; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3500 MM; LARGURA: MÁXIMO 1650 MM; ALTURA: MÁXIMO 2260 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Juína (Juína)	-	NOVA SESSÃO
07	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 500 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 100L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 800A; CONTROLADORA: SIM; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3150 MM; LARGURA: MÁXIMO 1300 MM; ALTURA: MÁXIMO 1900 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Juína (Juína)	-	NOVA SESSÃO
08	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 500 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB +/-5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Juína (Juína)	-	NOVA SESSÃO
09	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 750 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB +/-5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Juína (Juína)	-	NOVA SESSÃO
10	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 750 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO	Novo Hospital Regional do Araguaia (Confresa)	-	NOVA SESSÃO

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 8 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

	TANQUE: MÍNIMO 600 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1200A; CONTROLADORA: SIM; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3500 MM; LARGURA: MÁXIMO 1650 MM; ALTURA: MÁXIMO 2260 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.			
11	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 500 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 100L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 800A; CONTROLADORA: SIM; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3150 MM; LARGURA: MÁXIMO 1300 MM; ALTURA: MÁXIMO 1900 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional do Araguaia (Confresa)	-	NOVA SESSÃO
12	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 500 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/5dB @ 1,5m 65dB +/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional do Araguaia (Confresa)	-	NOVA SESSÃO
13	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 750 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/5dB @ 1,5m 65dB +/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional do Araguaia (Confresa)	-	NOVA SESSÃO
14	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 750 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 600 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1200A; CONTROLADORA: SIM; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3500 MM; LARGURA: MÁXIMO 1650 MM; ALTURA: MÁXIMO 2260 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Tangará da Serra (Tangará da Serra)	-	NOVA SESSÃO
15	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: NÃO; POTENCIA: 500 KVA; TENSÃO: 380/220 V; CONSUMO: MÍNIMO 100L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 800A; CONTROLADORA: SIM; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3150 MM; LARGURA: MÁXIMO 1300 MM; ALTURA: MÁXIMO 1900 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Tangará da Serra (Tangará da Serra)	-	NOVA SESSÃO
16	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 500 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/5dB @ 1,5m 65dB +/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Tangará da Serra (Tangará da Serra)	-	NOVA SESSÃO
17	ATENUADOR DE RUÍDO – PARA POTENCIA: 750 KVA; USO: AMBIENTE DE ALVERARIA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE – 75dB +/5dB @ 1,5m 65dB +/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800 MM; ALTURA: MÁXIMO 2000 MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800 MM; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Novo Hospital Regional de Tangará da Serra (Tangará da Serra)	-	NOVA SESSÃO
18	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMO DE 550 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 110L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1300A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Centro Logístico de Abastecimento e Distribuição (Cuiabá)	-	NOVA SESSÃO
19	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMA DE 720 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 2000A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Hospital Metropolitano (Várzea Grande)	-	NOVA SESSÃO
20	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMA DE 720 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 2000A;	Hospital Estadual Santa Casa (Cuiabá)	-	NOVA SESSÃO

 Governo de Mato Grosso	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 9 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

	CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.			
21	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMA DE 720 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 2000A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	CIAPS Adauto Botelho (Cuiabá)	SUDOESTE GERADORES LTDA	ACEITE
22	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMA DE 720 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 2000A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Hospital Regional de Sorriso (Sorriso)	-	NOVA SESSÃO
23	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMA DE 720 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 150L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 2000A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Hospital Regional de Colíder (Colíder)	GENSET SOLUTIONS	NÃO ACEITE
24	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: 360 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 70L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 400 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1000A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	Hospital Regional de Colíder (Colíder)	SILMAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA	NÃO ACEITE
25	GRUPO MOTOR GERADOR AUTOMÁTICO COM QTA – TIPO: SILENCIOSO; CARENADO: SIM; POTENCIA: MÍNIMO DE 550 KVA; TENSÃO: 220/127 V; CONSUMO: MÍNIMO 110L/H; CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 500 L; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR: IP – 21; QTA: 1300A; CONTROLADORA: SIM; CARENAGEM ACÚSTICA: - 85DB@1,5M/ 75DB@7M; FABRICAÇÃO NACIONAL: SIM.	SES-MT	SILMAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA	NÃO ACEITE

Este é nosso parecer,

Respeitosamente,

Cuiabá, 24 de março de 2025


Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras,
Reformas e Manutenções
SUPO/GBSAAF/SES-MT

Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
SUPO/GBSAIT/SES-MT


Mayara Galvão Nascimento
Matrícula nº 273833
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenção
SUPO/GBSAAF/SES-MT

Mayara Galvão Nascimento
Secretária Adjunta de Infraestrutura e Tecnologia da Informação
SUPO/GBSAIT/SES-MT

DOCUMENTAÇÃO REQUEIRADA - GENSET SOLUTIONS IND., COM., IMP., E EXP.
DE GRUPO MOTOR GERADOR LTDA

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 11 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

E-mail de MTT - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informaçã... <https://mail.google.com/mail/u/7/?ik=384ae53209&view=pt&search=...>



Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>

Documentação Complementar - Pregão Eletrônico: 019/SES/MT/2025.

8 mensagens

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br> 20 de março de 2025 às 11:15
Para: Mauricio Monte <genset_solutions@hotmail.com>, Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com>

Prezados,

Trata-se da análise do processo SES-PRO-2024/91164, que tem por objeto Aquisição de Grupo Motor Gerador para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas.

Dessa forma, em atenção ao item formatado pela **SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA** (Item 23), solicitação apresentação de nota fiscal das peças/componentes presente na montagem do GMG em atendimento ao item 7.15.4 do TERMO DE REFERÊNCIA SES/00012/2024.

--

Lucas Francisco Melo Barbosa

Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
Matrícula nº. 282150



Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com> 20 de março de 2025 às 13:15
Para: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>, Mauricio Monte <genset_solutions@hotmail.com>

Prezados Senhores, Boa tarde

Segue em anexo resposta da Empresa Genset Solutions, ao questionamento abaixo elencado

Sendo só para o presente momento, subscrevemo-nos:

Atenciosamente,
Léia Fernandes Rocha
Coordenação Comercial
(19) 3287 5187
(19) 97412 3383

De: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de março de 2025 12:15
Para: Mauricio Monte; Léia Fernandes Rocha
Assunto: Documentação Complementar - Pregão Eletrônico: 019/SES/MT/2025.

E-mail de MTT - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informaçã... <https://mail.google.com/mail/u/7/?ik=384ae53209&view=pt&search=...>

Prezados,

Trata-se da análise do processo SES-PRO-2024/91164, que tem por objeto Aquisição de Grupo Motor Gerador para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas.

Dessa forma, em atenção ao item formatado pela SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (Item 23), solicitação apresentação de nota fiscal das peças/componentes presente na montagem do GMG em atendimento ao item 7.15.4 do TERMO DE REFERÊNCIA SES/00012/2024.

--

Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
Matrícula nº. 282150
[https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AlorK4z4-u9DdeMAztW1FnoeJ3r_dNytMM4vmS_7P4ZdEuqFGLNy3LtYaP7IF_JqDOEs6PUmxSAvUb2CbFyF]

3 anexos

-  ANEXO - DILIGÊNCIA.pdf
327K
-  GS700D6 - Data Sheet-IRDERB.pdf
253K
-  NF. 820 - IRDEB-700 KVA.pdf
101K

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br> 20 de março de 2025 às 14:27
Para: Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com>
Cc: Mauricio Monte <genset_solutions@hotmail.com>

Boa Tarde!

Solicitamos que seja atendido o solicitado, não sendo a documentação requerida enviada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com> 20 de março de 2025 às 14:37
Para: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>
Cc: Mauricio Monte <genset_solutions@hotmail.com>

Luca, Boa tarde!

Por gentileza, Qual o documento que vocês estão precisando?

Foi encaminhado a folha de dados do gerador e em complemento a nota fiscal de venda de equipamento similar

O termo de referencia do edital no item 7.15.4 apenas cita que o gerador devera ser Standby, conforme nossa proposta e folha de dados restou comprovado que o mesmo é standby, e que atenderá todos os requisitos. Desta forma, peço sua orientação, sobre o que mais de documento vocês precisam para que possamos verificar.

Atenciosamente,

SES Secretaria de Estado de Saúde  Governo de Mato Grosso	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 13 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

E-mail de MTT - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informaçã... <https://mail.google.com/mail/u/7/?ik=384ae53209&view=pt&search=...>

Léia Fernandes Rocha
Coordenação Comercial
(19) 3287 5187
(19) 97412 3383

De: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de março de 2025 15:27
Para: Léia Fernandes Rocha
Cc: Mauricio Monte
Assunto: Re: Documentação Complementar - Pregão Eletrônico: 019/SES/MT/2025.

Boa Tarde!

Solicitamos que seja atendido o solicitado, não sendo a documentação requerida enviada.

Em qui., 20 de mar. de 2025 às 13:16, Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com><<mailto:gs.licita@outlook.com>>> escreveu:
Prezados Senhores, Boa tarde

Segue em anexo resposta da Empresa Genset Solutions, ao questionamento abaixo elencado

Sendo só para o presente momento, subscrevemo-nos:

Atenciosamente,
Léia Fernandes Rocha
Coordenação Comercial
(19) 3287 5187
(19) 97412 3383

De: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br<<mailto:supo@ses.mt.gov.br>>>
Enviado: quinta-feira, 20 de março de 2025 12:15
Para: Mauricio Monte; Léia Fernandes Rocha
Assunto: Documentação Complementar - Pregão Eletrônico: 019/SES/MT/2025.

Prezados,

Trata-se da análise do processo SES-PRO-2024/91164, que tem por objeto Aquisição de Grupo Motor Gerador para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas.

Dessa forma, em atenção ao item formatado pela SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (Item 23), solicitação apresentação de nota fiscal das peças/componentes presente na montagem do GMG em atendimento ao item 7.15.4 do TERMO DE REFERÊNCIA SES/00012/2024.

--

Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
Matrícula nº. 282150
[

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 14 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

E-mail de MTT - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informaçã... <https://mail.google.com/mail/u/7/?ik=384ae53209&view=pt&search=...>

--

Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
Matrícula nº. 282150
[https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AlorK4z4-u9DdeMAztW1FnoeJ3r_dNytMM4vmS_7P4ZdEuqFGLNy3LtYaP7IF_JqDOEs6PUmxSAvUb2CbFyF]

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br> 20 de março de 2025 às 14:41
Para: Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com>
Cc: Mauricio Monte <genset_solutions@hotmail.com>

Conforme descrito no primeiro e-mail, solicito a apresentação de nota fiscal das peças/componentes presentes na montagem do GMG, e não toda do GMG pronto como encaminhado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com> 20 de março de 2025 às 20:36
Para: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>
Cc: Mauricio Monte <genset_solutions@hotmail.com>

Caros senhores

Segue em atendimento, documentos confidenciais da Empresa Genset Solutions.
Nada mais a declarar, nos subscrevemo-nos

Atenciosamente,
Léia Fernandes Rocha
Coordenação Comercial
(19) 3287 5187
(19) 97412 3383

De: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de março de 2025 15:41
Para: Léia Fernandes Rocha
Cc: Mauricio Monte
Assunto: Re: Documentação Complementar - Pregão Eletrônico: 019/SES/MT/2025.

Conforme descrito no primeiro e-mail, solicito a apresentação de nota fiscal das peças/componentes presentes na montagem do GMG, e não toda do GMG pronto como encaminhado.

Em qui., 20 de mar. de 2025 às 14:37, Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com> escreveu:
gs.licita@outlook.com>> escreveu:
Luca, Boa tarde!

Por gentileza, Qual o documento que vocês estão precisando?

Foi encaminhado a folha de dados do gerador e em complemento a nota fiscal de venda de equipamento similar

O termo de referencia do edital no item 7.15.4 apenas cita que o gerador devera ser Standby, conforme nossa proposta e folha de dados restou comprovado que o mesmo é standby, e que atenderá todos os requisitos. Desta forma, peço sua orientação, sobre o que mais de documento vocês precisam para que possamos verificar.

Atenciosamente,
Léia Fernandes Rocha
Coordenação Comercial
(19) 3287 5187
(19) 97412 3383

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informaçã... <https://mail.google.com/mail/u/7/?ik=384ae53209&view=pt&search=...>

Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
Matrícula nº. 282150
[https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AlorK4z4-u9DdeMAztW1FnoeJ3r_dNytMM4vmS_7P4ZdEuqFGLNy3LtYaP7IF_JqDOEs6PUmxSAvUb2CbFyF<https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AlorK4z4-u9DdeMAztW1FnoeJ3r_dNytMM4vmS_7P4ZdEuqFGLNy3LtYaP7IF_JqDOEs6PUmxSAvUb2CbFyF>]

3 anexos

-  **COMPROVANTE COMPRA COMPONENTES PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GERADORES GENSSET.pdf**
100K
-  **NF COMPONENTES PARA INDUSTRIALIZAÇÃO GERADORES GENSSET SOLUTIONS.pdf**
100K
-  **NF.DE COMPRA COMPONENTE - GENSSET.pdf**
94K

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br> 21 de março de 2025 às 08:27
Para: Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com>
Cc: Mauricio Monte <genset_solutions@hotmail.com>

preciso das informações "oculta" da nota.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br> 21 de março de 2025 às 08:37
Para: Léia Fernandes Rocha <gs.licita@outlook.com>
Cc: Mauricio Monte <genset_solutions@hotmail.com>

Desconsiderar e-mail anterior, notas aceitas para analise.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

**GENSET SOLUTIONS IND COM IMP EXP DE
GRUPOS MOTOGERADORES LTD**

Rua Giovani Baptista Raffo, 120, Galpão B Chácara
Estância Paulista
Suzano - SP
CEP: 08.653-005
FONE: 11 35355198

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

Consultar a autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Compra para industrialização

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
672194720119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.346.027/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA DA EMISSÃO
04/12/24

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/12/24

HORA DA SAÍDA
19:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
1.064.509,72

VALOR DO ICMS
191.611,75

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
684.738,59

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
3.187,45

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.064.509,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO
Osasco

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÃO-CONTRIBUINT

QUANTIDADE
46,00

ESPECIE
OUTROS

MARCA
FFAU

NÚMERO
FFAU1299141

PESO BRUTO
21.569,000

PESO LÍQUIDO
21.295,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00040	LENÇOL COM ELÁSTICO, TECIDO 100% SINTÉTICO ARTIFICIAL BAMBU Código externo: FITTED SHEET, CODIGO:FITTED SHEET, FATURA:KWE20240910, PAGINA:1, LINHA:8	63023200	100	3101	un	212,0000							
00041	FRONHA, TECIDO 100% SEDA CODIGO:PILLOWSHAM, FATURA:KWE20240910, PAGINA:1, LINHA:9	63023900	100	3101	un	199,0000							
G50019_K4102ZD	MOTOR DIESEL, PRIME 52,8KW/1800RPM, 60 HZ, COM RADIADOR, PARA GERADOR ELÉTRICO, SISTEMA ELÉTRICO 12V COM SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA E PRESSÃO DO ÓLEO, COR PRETA., S/N:2410188, 2410189, 2410190, 2410191, MODELO:K4102ZD, FATURA:KWE20240910, PAGINA:1, LINHA:1	84089090	100	3101	un	4,0000							
G50019_R6105ZLD_1	MOTOR DIESEL, PRIME 150KW/1800RPM, 60 HZ, COM RADIADOR PARA GERADOR ELÉTRICO, SISTEMA ELÉTRICO 24V, Código externo: G50019_R6105ZKLD, COM	84089090	100	3101	un	7,0000							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
30.513

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GENSET SOLUTIONS IND COM IMP EXP DE GRUPOS MOTOGERADORES LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

VLR TOTAL NOTA
1.064.509,73

NF-e
SÉRIE: 1

Sistema de gestão www.maxiprod.com.br

**SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS,
REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO**

PARECER TÉCNICO

Página
19 de 24

Revisão:
00

Data:
24/03/2025

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

0

CHAVE DE ACESSO

GENET SOLUTIONS IND. COM. IMP. E EXP. DE GRUPOS MOTO-GERADOR
RUA GIOVANNI BAPTISTA RAFFO, 120 - GALPAO B
CH EST PAULISTA - 08053-005
Suzano - SP Fone/Fax: 35355198

Nº
Série 001
Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
672194720119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
30513

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
07.346.027/0001-80

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO
02/01/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS
869.440,23

VALOR DO ICMS
136.499,24

BASE DE CÁLC. ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO
65.962,64

ICMS UF REMET.
0,00

V. FCP UF DEST.
0,00

VALOR DO PIS
11.948,84

V. TOTAL PRODUTOS
568.991,49

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
230.710,50

VALOR TOTAL IP
3.775,60

ICMS UF DEST.
0,00

V. TOT. TRIB.
0

VALOR DA COFINS
60.342,81

V. TOTAL DA NOTA
869.440,23

PRET

1- Por conta do Dest

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

0,0

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

Rio de Janeiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RJ

QUANTIDADE

46

ESPECIE

CONTAINER

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25.040,000

PESO LÍQUIDO

24.550,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VAL OR UNIT	VAL OR TOTAL	VAL LO R DESCE	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS
350	019_R610	5	MOTOR DIESEL (MODELO R610S ZLD) PRIMES	4089090	100	3101	UN	2,0000
150	KW/1800 RPM 60-HZ	84089090	100	3101	UN	10,0000		
GS0019_RV441	441	MOTOR DIESEL (MODELO RV441) PRIME	84089090	100	3101	UN	10,0000	
441	KW/1800 RPM 60-HZ	85011019	100	3101	UN	15,0000		
85011019	274E	ATUADOR ELÉTRICO LINEAR	85011019	100	3101	UN	15,0000	
85011019	274E	ALTERNADOR (MODELO 274E) STANDBY	85016200	100	3101	UN	2,0000	
85016200	314L	17.5KVA/1800RPM	85016300	100	3101	UN	8,0000	
85016300	544C	ALTERNADOR (MODELO 314L) STANDBY	85016300	100	3101	UN	2,0000	
85016300	544C	ALTERNADOR (MODELO 544C) STANDBY	85016300	100	3101	UN	2,0000	
GS0019_LBC240	240	BATERIA LBC240/312V	85044010	100	3101	UN	50,0000	
85044010	LXC3120	MODULO PORTATIL DE COMANDO E	85371090	100	3101	UN	40,0000	
85371090	LXC6120	CONTROLE ELÉTRICO LXC6120	85371090	100	3101	UN	15,0000	
GS0019_LXC6120	120	120V CANMODULO PORTATIL DE COMANDO E	85371090	100	3101	UN	15,0000	
85371090	LS-1983	CONTROLE ELÉTRICO LXC6120 CAN	9890251990	100	3101	UN	100,0000	
9890251990	LS-1983	SENSOR DE TEMPERATURA LS-1983 3/8"	90262090	100	3101	UN	100,0000	
90262090	LS-P100	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO	90262090	100	3101	UN	100,0000	
90262090	LS-P100	LS-P100/E P00016	90328984	100	3101	UN	50,0000	
90328984	50019_SX460	REGULADOR DE VOLTAGEM AUTOMATICO	90328984	100	3101	UN	30,0000	
90328984	50019_SX440	REGULADOR DE VOLTAGEM AUTOMATICO	90328984	100	3101	UN	15,0000	
90328984	50019_ES0550	COMANDO DE VELOCIDADE PARA MOTOR						
		ELETRICO ES05500E						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/03/2025 às 14:58:11

Gerado em www.totat.com.br

DOCUMENTAÇÃO REQUEIRADA – SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 22 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informaçã... <https://mail.google.com/mail/u/7/?ik=384ae53209&view=pt&search=...>



Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>

Documentação Complementar - Pregão Eletrônico: 019/SES/MT/2025.

6 mensagens

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br> 20 de março de 2025 às 11:13
Para: "silmaquinas@silmaquinas.com.br" <silmaquinas@silmaquinas.com.br>, "licitacao@silmaquinas.com.br"
<licitacao@silmaquinas.com.br>

Prezados,

Trata-se da análise do processo SES-PRO-2024/91164, que tem por objeto Aquisição de Grupo Motor Gerador para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas.

Dessa forma, em atenção ao item formatado pela **SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**(Item 24 e 25), solicitação apresentação de nota fiscal das peças/componentes presente na montagem do GMG em atendimento ao item 7.15.4 do TERMO DE REFERÊNCIA SES/00012/2024.

--

Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
Matrícula nº. 282150



silmaquinas@silmaquinas.com.br <silmaquinas@silmaquinas.com.br> 20 de março de 2025 às 14:14
Para: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>

Prezados boa tarde!!

Gostaria de informa-los que o nosso equipamento já vem pronto e a empresa dispõe de todas as peças para comercialização. Infelizmente não temos notas de peças separadas. Caso seja motivo de retardar o pregão peço nossa desclassificação.

Atenciosamente

Silmaquinas Equipamentos Ltda

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informaçã... <https://mail.google.com/mail/u/7/?ik=384ae53209&view=pt&search=...>

De: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 20 de março de 2025 12:14
Para: silmaquinas@silmaquinas.com.br; licitacao@silmaquinas.com.br
Assunto: Documentação Complementar - Pregão Eletrônico: 019/SES/MT/2025.

Prezados,

Trata-se da análise do processo SES-PRO-2024/91164, que tem por objeto Aquisição de Grupo Motor Gerador para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas.

Dessa forma, em atenção ao item formatado pela **SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**(Item 24 e 25), solicitação apresentação de nota fiscal das peças/componentes presente na montagem do GMG em atendimento ao item 7.15.4 do TERMO DE REFERÊNCIA SES/00012/2024.

--

Lucas Francisco Melo Barbosa
Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções
Matrícula nº. 282150

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br> 20 de março de 2025 às 14:28
Para: silmaquinas@silmaquinas.com.br

Boa Tarde!

Solicitamos que seja atendido o solicitado, não sendo a documentação requerida enviada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]



licitacao@silmaquinas.com.br <licitacao@silmaquinas.com.br> 20 de março de 2025 às 16:08
Para: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>

Prezados,

SES Secretaria de Estado de Saúde  Governo de Mato Grosso	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES – SUPO	PARECER TÉCNICO		
		Página 24 de 24	Revisão: 00	Data: 24/03/2025

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informaçã... <https://mail.google.com/mail/u/7/?ik=384ae53209&view=pt&search=...>

O nosso equipamento é importado, porém comercializado pela empresa Silmaquinas e Equipamentos , importador e distribuidor da marca, tanto para maquinas para peças e manutenção dos mesmo. As Peças são todas originais do fabricante, pois o gerador já vem montado de fábrica.

At,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br> 21 de março de 2025 às 08:38
Para: licitacao@silmaquinas.com.br

Bom Dia!

Solicitamos que seja atendido o requerimento para prosseguir com análise.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



licitacao@silmaquinas.com.br <licitacao@silmaquinas.com.br> 21 de março de 2025 às 09:05
Para: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>

Prezados Senhores, bom dia !!!

Informo que o nosso equipamento não é nacional é um equipamento importado , porém já vem todo montado por este motivo não temos nota fiscal das peças. Informo também que as peças e o equipamento são comercializados pela empresa SILMAQUINAS , importador e distribuidor da marca no Brasil. Caso esse motivo esteja atrapalhando de prosseguir com o pregão, peço por gentileza a desclassificação , pois nosso equipamento não é nacional .

[Texto das mensagens anteriores oculto]