1 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESCALA 1:100

2 LEGENDA DE SÍMBOLOS

	Central de Alarme
	Avisador Sonoro Tipo Sirene
	Acionador Manual de Alarme de Incêndio
	Botoeira - Acionador Manual de Bomba
	Hidrante de Parede Simples
	Duas Caixas de Passagem 2x4" - Embutir Alturas: 135cm e 220cm
	Caixa Passagem 4x2" - Embutir - Botoeira Bomba Altura: 135cm
	Caixa Passagem 4x2" - Embutir - Sirene ou Acionador Alarme
	Caixa Passagem 4x2" - Embutir - Central de Alarme Altura: 180cm

3 NOTAS E ESPECIFICAÇÕES

SEM ESCALA

1 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ PASSAR POR INSPEÇÃO EM SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A CADA 180 DIAS.

2 - O NÍVEL DE TENSÃO DO PROJETO É 220/127V 60HZ.

3 - OS CIRCUITOS DE ACIONAMENTO DE ALARME E SIRENE DEVERÃO PASSAR EM ELETRODUTO DIFERENTE DO CIRCUITO DE ACIONAMENTO DA BOTOEIRA BOMBA.

4 - O ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO FOI ELABORADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NO PROJETO DE INCÊNDIO.

5 - O DISPOSITIVO ANUNCIADOR DEVE SER INSTALADO NA PAREDE, NO LOCAL INDICADO NA PLANTA, PROPORCIONANDO IMEDIATA SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DA OCORRÊNCIA DE ALARMES.

6 - O SISTEMA DEVE TER TODOS OS ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, BLINDAGENS DE CABOS E PARTES METÁLICAS, LIGADOS A UM MESMO REFERENCIAL DE TERRA, PREFERENCIALMENTE O DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL, SENDO SEGURAMENTE ATERRADOS.

7 - FIOS , CABOS E CABOS MULTIPARES DO CIRCUITO DEVEM SER DE USO EXCLUSIVO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.

8 - O ANTEPROJETO DE ELÉTRICA FOI ELABORADO COM BASE NAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS.

09 - A IMPLEMENTAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ACIONAMENTO DO PSCIP AQUI APRESENTADA É UMA FASE PRELIMINAR E NÃO REPRESENTA A EXECUÇÃO FINAL DO PROJETO. A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO, ADAPTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, ASSIM COMO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, É DO PROJETISTA E EXECUTOR FINAL.

4 DETALHES GENÉRICOS

SEM ESCALA





INSTALAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL DO ALARME, DA SIRENE E DA BOTOEIRA DE INCÊNDIO

CARIMBO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

SEDUC Secretaria de Estado de Educação — Governo de Mato Grosso

ANTEPROJETO INSTALAÇÕES ELETRICAS

OBRA: EDUCACIONAL
ESCOLA ESTADUAL 10 DE DEZEMBRO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- SEDUC
CPF/ CNPJ: 53.291.992/0001-10

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, PEDRA PRETA - MT

AUTOR DO PROJETO: **Ana Carolina Silva de Assis**
CREA/ CAU: Engenheira Eletricista
CREA/MT: MT05876

RESP. PI EXECUÇÃO:
CREA/ CAU:

ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, LEGENDA, NOTAS E DETALHES GENÉRICOS

FOLHA Nº: ELE 01/01

NOME DO ARQUIVO DIGITAL: PEDRA PRETA 2025 - EE 10 DE DEZEMBRO - ACIONAMENTO-ANTEPROJETO.dwg

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO LEI DO CÓDIGO CIVIL, 9.610 E LEI 9.610 DO CÓDIGO CIVIL E REGULAÇÃO CONFEA 2017
NENHUMA PARTE DESTE PROJETO PODERÁ SER REPRODUZIDA, EXECUTADA OU TRANSMITIDA, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO DA PARTE DOS AUTORES DO PROJETO E EMISSÃO DE ART(S) ATIVA