

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação**Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica****Dados do Processo**

Nº Processo 0010180/2023	Repetição 1	Órgão SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto Fornecimento de Nobreak TRIFASICO de 30kva para a rede estabilizada do predio onde será instalada a Delegacia Especializada do meio Ambiente e a Gerencia de Combate ao Crime Organizado.		

Dados da Compra Direta

Nº Compra Direta 31/2023	Tipo Sem Disputa	Criação 08/11/2023 - 10:40	Data/Hora fim do envio de propostas 13/11/2023 - 14:00
Publicação 08/11/2023 - 10:49	Contato ANA CRISTINA CORREA CASTRO	Telefone 6536135643	Criado por ANA CRISTINA CORREA CASTRO
Prazo de Entrega CONFORME TR	Local de Entrega CONFORME TR	Exibir Valor de Referência Sim	
Situação ABERTA	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Critério Julgamento Menor Preço	
Diferença Mínima Entre Lances --			
Observação ATENÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO - "TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA: A TENSÃO DE ENTRADA DEVE SER 220/127V TRIFÁSICOS, COM SAÍDAS 127V."			

Listagem

Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
ITEM 001	1113729	NO-BREAK ONLINE SENOIDAL TRIFÁSICO COM DUPLA CONVERSÃO DE 30 KVA, PROJETADO PARA FORNECER ENERGIA ININTERRUPTA (UPS), DEVENDO POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1. CAPACIDADE DE SAÍDA: 30 KVA (KILOVOLT-AMPERES) OU 30,000 VA (VOLT-AMPERES), O QUE REPRESENTA A CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA QUE O UPS PODE FORNECER. 2. TOPOLOGIA: O NO-BREAK ONLINE SENOIDAL COM DUPLA CONVERSÃO, SENOIDAL PURA E ESTABILIZADA, INDEPENDENTEMENTE DAS FLUTUAÇÕES NA TENSÃO DE ENTRADA. 3. CONFIGURAÇÃO: TRIFÁSICO, TRÊS FASES DE ENERGIA ELÉTRICA, COMUM EM APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS. 4. CAPACIDADE DE BATERIAS: O UPS DEVE INCLUIR BATERIAS SUFICIENTES PARA FORNECER ENERGIA A UMA CARGA DE 30 KVA POR PELO MENOS 10 MINUTOS. O TAMANHO EXATO E O NÚMERO DE BATERIAS DEPENDERÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. 5. TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: EM UM UPS ONLINE DE DUPLA CONVERSÃO. 6. MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO: MONITORAMENTO REMOTO, GERENCIAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO PARA ALERTAR OS ADMINISTRADORES SOBRE O STATUS DA UPS E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. 7. FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: UPS ONLINE SENOIDAL TEM UM FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA PRÓXIMO DE 1, A ENERGIA É CONVERTIDA EM POTÊNCIA ATIVA ÚTIL. 8. TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA: A TENSÃO DE ENTRADA DEVE SER 220 /127V TRIFÁSICOS, COM SAÍDAS 127V. 9. PROTEÇÕES: NO-BREAKS ONLINE DEVE POSSUIR PROTEÇÕES CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO, SUBTENSÃO. 10. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE.	UNIDADE	1	56.622,60	56.622,60



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

.

.