

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 07.001.2026.0026

Em 11/09/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 07.001.2026.0026

Órgão/Entidade : 07 - VICE-GOVERNADORIA

Unidade Gestora : 001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Período Oficial da Disputa : das 13:30 às 15:30h de 17/09/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ESTABILIZADOR, de tensão, com potência nominal de 1.000 VA, bivolt. CARACTERÍSTICAS: - Tensão de entrada bivolt (115 e 220 V); - Tensão de saída 115 V; - Número mínimo de tomadas: 04 - Frequência nominal de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%); - Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90%; - Porta fusível externo ou rearmável; - Chave Liga / Desliga temporizada; - Manual de instrução e/ou guia rápido do usuário em Português; - Garantia mínima de 12 meses; - Deverá possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentação do Inmetro. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, potência, Tensão em Volt (V); Capacidade máxima em watt (W) ou em volt-ampere (VA); Frequência em Hertz (Hz). O produto deve ter o selo de identificação da conformidade INMETRO aplicado tanto na embalagem quanto diretamente no produto. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Estabilizadores de Tensão. Portaria INMETRO – Que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fios, Cabos e Cords Flexíveis Elétricos. Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas.

UF : UNIDADE

Qtde : 7

Descrição : FILTRO de linha tipo regua, com 04 tomadas no padrão 2P + T, corrente nominal mínima de 10 A, tensão nominal 127/220 V, com chave liga/desliga, proteção contra surtos elétricos (DPS) e proteção contra sobrecarga por fusível ou disjuntor rearmável. O produto deverá possuir cabo de alimentação com comprimento mínimo de 80cm e plugue 2P + T. Deve conter a expressão na embalagem (Não é um estabilizador de tensão). Esta frase deverá ter tamanho de letra superior ao nome do produto. EMBALAGEM/ROTULAGEM: Deverá conter em local de fácil visualização, de forma nítida, indelevel e permanente, razão social, endereço e CNPJ do fabricante/importador ou fornecedor, tensão nominal (V), corrente nominal (A). O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão. Norma ABNT NBR – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 070010003 - ALMOXARIFADO DA UNIDADE/VICE-GOVERNADORIA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608