

2 b 24W

Reposicionar ao centro

QD Exist

2 b 24W

2 b 20W

2 b 20W

Ar reposicionado

Ar Exist

Reposicionar acima do vão da porta

Legend for the sewerage network diagram:

- Tubo 25 mm
- Tubo 40 mm
- Tubo 50 mm
- Tubo 75 mm
- Tubo 100 mm
- Coluna de água fria com diâmetro
- Registro
- Tubulação que sobe
- Tubulação que desce
- Tubo 40 mm
- Tubo 50 mm
- Tubo 75 mm
- Tubo 100 mm
- Tubo de queda com diâmetro
- Caixa de inspeção
- Caixa sinfonada
- Caixa de gordura
- Fossa séptica com capacidade
- Poço sumidouro com capacidade

Elétrica	
	Direta
	Teto (Embutido)
	Média
	Baixa

	Condutele de PVC 6 entradas
	Condutele X
	Tomada alta(Ar condicionado repos.)
	Condutele X - 2 Tomadas baixa
	Condutele X - Interruptor simples e Tomada Média
	Lâmpada Led bulbo 20W- 5000K
	Plafon de sobrepor - 24W- 5000K
	Quadro de distribuição

NOTA 1:
As instalações elétricas projetadas serão feitas a partir do QD existente na edificação.

NOTA 2:
O ponto de iluminação do DML deve ser reposicionado, ficando no centro do ambiente.

NOTA 3:
Pontos de tomadas de uso geral não especificados em planta possuem potência de 100VA.

NOTA 4:
Pontos de tomadas destinadas a alimentar os aparelhos específicos e climatizadores devem ser de 20A.

NOTA 5:
Nos ambientes onde o forro é de madeira, a tubulação instalada no teto deve ser de eletroduto PVC corrugado, disposta de forma embutida, todavia as luminárias e as descidas até os pontos devem ser instaladas de forma sobrepostas com eletrodutos metálicos.

NOTA 6:
Os cabos que compõe a instalação devem ter bitola mínima de 2,5 mm², possuir isolamento de 450/750V para os circuitos projetados (1 e 2).

NOTA 7:
Os condutos foram diferenciados por cores e traçados, de acordo com as especificações da legenda.

NOTA 8:
As ligações representadas em laranja, significa que terá de ser eletroduto corrugado flexível revestido em forro de madeira existente.

NOTA 9:
Todos os cabos utilizados devem ser anti-chamas e isentos de produção de gases tóxicos, principalmente halogêneo.

NOTA 10:
Os eletrodutos não especificados em planta baixa possuem bitola de 3/4".

NOTA 11:
As descidas das instalações de água fria devem ser feitas de forma embutida na parede.



Razão Social: Poder Legislativo do Município de Ajuricaba/RS		Ref.:Projeto 041/2024
Endereço: Rua da Matriz, n.º 374 - Centro, Ajuricaba - RS		Data: 28/06/2024
Assunto: Projeto Arquitetônico - Reforma - Instalações Hidrossanitárias e Elétrica		ART Nº: 13228456
Resp. Técnico Projeto:		Escala: Indicada
Eng.ª Juliana Vanuza de Jesus INEP-ES-261797-1		Folha: A1+18
Solicitante:		Prancha 04 de 04
Poder Legislativo do Município de Ajuricaba/RS CNPJ: 03.835.985/0001-70		Desenhista: Juliana Vazupá