

Análise de Disponibilidade de Carga**Vilhena, 27/12/2022**Código da solicitação: **PP131022**

Ao Ilmo sr(a).

UDSON BATISTA LINO

Representante de

Prefeitura Municipal de VilhenaNúmero do Orçamento: **0312205364**Foi apontado ERC? **Sim**Tipo de Solicitação: **Ligação Nova em MT/AT**

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção à sua solicitação para análise de viabilidade de atendimento à Unidade consumidora descrita no quadro a seguir:

Potência do Transformador: 150 kVA	CPF/CNPJ:
Demanda Prevista: 80 kW	Endereço: Rua Antônio Josias da Silva, 1415
Tensão Primária: 13,8 kV	Bairro: Setor 20
Tensão Secundária: 220 / 127 V	Cidade: Vilhena/RO
E-mail: candido.vha@gmail.com; udson.10496@vilhena.ro.gov.br	

Informamos que não há restrição para atendimento.**1. PROVIDÊNCIAS A SEGUIR**

De posse desta correspondência, em resposta à solicitação de análise de fornecimento em média tensão, cujo prazo de validade é de **60 dias**, contados da data de sua emissão, o cliente deverá:

1.1. Em casos de subestação:

Apresentar os projetos elétricos da extensão de rede e do posto de transformação particular para análise e aprovação em conformidade com as normas desta concessionária.

1.2. Em casos de baixa tensão:

Apresentar os projetos elétricos da medição agrupada e/ou projeto do padrão de medição indireta, para análise e aprovação em conformidade com as normas desta concessionária.

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informamos ainda que o sistema de distribuição a ser acessado possui tensão em **13,8 kV**, em caso de ligação em média tensão, e **220 / 127 V**, em caso de ligação em Baixa Tensão, frequência nominal de 60 Hz.

Os requisitos técnicos e padrões de desempenho das instalações elétricas que irão se conectar à distribuidora deverão obedecer o que dispõe as normas técnicas da ENERGISA RONDÔNIA, disponíveis em nosso site, bem como aquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (ABNT, NBR, ou outra).

Outras informações poderão ser obtidas no atendimento pelo telefone **0800 069 4150** ou pelo e-mail: grandesclientes.ero@energisa.com.br.

Atenciosamente,

Coordenação de Relacionamento com Clientes Especiais

ENERGISA Rondônia