

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CARTA RESPOSTA DE ANÁLISE DE PROJETO ELÉTRICO
PROJETO ELÉTRICO: 01635 / 23

PORTO VELHO - RO, 15 de Fevereiro de 2023

TIPO DE PROJETO: Subestação aérea

POTÊNCIA TRANSFORMADOR: 150 KVA

TENSÃO DE FONECIMENTO: 127/220 V

PROPRIETÁRIO DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

CLASSE: Poder Público

CPF/CNPJ: 04.092.706/0001-81

TELEFONE: 0

EMPREENDIMENTO: Prefeitura Municipal de Vilhena

ENDEREÇO: Rua Antônio Josias da Silva

BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS

CIDADE: VILHENA-RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: UDSON BATISTA LINO

REG. CLASSE: 9498 **DRT PROJETO:** 2320228500167069

TELEFONE: ; 69984947800

Prezado(a), em atenção à solicitação de análise de projeto acima referida, segue:

Após análise do projeto, conforme as Normas Técnicas desta Concessionária, **APROVAMOS** o projeto indicado.

PROJETO APROVADO

Ressalvas:

NOTAS:

Desde já fica apto a execução das instalações a ser realizada por uma empresa legalmente habilitada devendo ser seguida as especificações técnicas contidas neste projeto.

Para a solicitação de vistoria/comissionamento do projeto será obrigatoriamente necessária a apresentação das documentações abaixo:

- Cópia da carta de aprovação do projeto;
- ART de execução de obra;
- Termo de Conclusão de Obra;
- Notas fiscais dos materiais utilizados
- Notas fiscais de Mão de obra
- Laudos de ensaio de transformador (se houver instalação deste)
- Termo de garantia do transformador (se houver instalação deste)
- Documentos do cliente solicitante (RG, CPF ou CNH)
- Procuração (Quando for solicitado pelo responsável técnico)
- Laudo de postes.
- Laudo de aterramento.

O Projeto aprovado tem validade de 2(dois) anos a contar a data de emissão dessa carta. Após vencimento, submeter nova análise dentro das normas vigentes.

UTILIZE NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PROJETISTAS:

E-MAIL: projetos.ero@energisa.com.br; **TELEFONE:** (69) 98406-9603.

NOSSO ATENDIMENTO É REALIZADO AS TERÇAS E QUINTAS DAS 14:00h ÀS 17:00h, NA SEDE DA ERO.

JOAO PEDRO FERNANDES DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE