

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 40.003.2024.0004

Em 14/06/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 40.003.2024.0004**

**Órgão/Entidade :** 40 - MINISTERIO PUBLICO

**Unidade Gestora :** 003 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Período Oficial da Disputa :** das :13:30 às 15:30h de 20/06/2024

**Dia da semana :** Quinta-Feira

**Início :** 13:30 horas.

**Término :** 15:30 horas.

**Objeto :** Estabilizadores de tensão 1000 VA e 300 VA

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** ESTABILIZADOR, de tensão, potência nominal 1.000 VA. - Tensão de entrada bivolt (115 e 220 V); - Tensão de saída 115 V; - Número mínimo de tomadas: 04 - Frequência nominal de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%); - Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90%; - Porta fusível externo ou rearmável; - Chave Liga / Desliga temporizada; - Manual do usuário em Português; Este produto deverá possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentação do Inmetro. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, potência, Tensão em Volt (V); Capacidade máxima em watt (W) ou em volt-ampere (VA); Frequência em Hertz (Hz). O produto deve ter o Selo de Identificação da Conformidade Inmetro aplicado tanto na embalagem quanto diretamente no produto. Atender portaria(s) INMETRO vigente(s). Garantia mínima de 12 meses.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** ESTABILIZADOR, de tensão, potência nominal mínima 300 VA, tensão de entrada bivolt (115 e 220 volts). Com as seguintes características: - Tensão de saída 115 volts; - Rendimento com carga nominal maior ou igual a 90%; - Variação de tensão de entrada +/- 15% para tensão nominal de (115 e 220 volts) - Tempo de resposta de estabilização: máximo de 3 ciclos de rede; - Variação da regulação de saída +/- 6%; - Frequência nominal 60Hz; - Número de tomadas: mínimo de 4; - Distorção harmônica: zero; Possuir porta fusível externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusível, no qual, a amperagem deverá ser compatível com o equipamento As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, garantia mínima de 12 meses, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas NBR vigentes e selo de conformidade do INMETRO

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 40

---

**Cotação :** em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 20 dias corridos

**Local de entrega :** 400030001 - ALMOXARIFADO DO MP

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

**Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**  
**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**