BOLETIM DE SONDAGEM 02 – MERCADO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ - AM										
BOLETIM Nº 02	Revestimento (P) Percussão (R) Rotativa		GOLPES DO AMOSTRADOR				(P) PENTRAÇÃO (M) MANOBRA		NÍVEL D'ÁGUA	CLASSIFICAÇÃO DO SOLO/ROCHA (Tipo, Cor, Perda de Água, Fendas e etc)
DATA	FURO	PROF.	Nº da Amostra	15	15	15	DE	PARA		
07/10/2025	02	01M	1	5	5	5	01M	45CM		ARGILA AVERMELHADA, CONSISTÊNCIA MOLE
		02M	2	6	6	7	02M	45CM		ARGILA VERMELHA, MÉDIA
		03M	3	7	6	7	03M	45CM		ARGILA VERMELHA, MÉDIA
		04M	4	8	8	8	04M	45CM		ARGILA VERMELHA, MÉDIA
		05M	5	9	10	10	05M	45CM		ARGILA AVERMELHADA CONSISTÊNCIA MÉDIA/RIJA
		06M	6	11	11	12	06M	45CM		IDEM
										NÃO EXISTE PRESSÃO DE ÁGUA.

Documento assinado digitalmente
gov.br
DENIS BOTELHO DA SILVA
Data: 11/12/2025 14:31:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br