| BOLETIM DE SONDAGEM 02 – UNIDADES HABITACIONAIS – MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ - AM | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLETIM Nº 02 | Revestimento (P) Percussão (R) Rotativa | | GOLPES DO AMOSTRADOR | | | | (P) PENTRAÇÃO (M) MANOBRA | | NÍVEL D'ÁGUA | CLASSIFICAÇÃO DO SOLO/ROCHA (Tipo, Cor, Perda de Água, Fendas e etc) |
| DATA | FURO | PROF. | Nº da Amostra | 15 | 15 | 15 | DE | PARA | | |
| 07/10/2025 | 02 | 01M | 1 | 4 | 5 | 5 | 01M | 45CM | | ARGILA AVERMELHADA, CONSISTÊNCIA MOLE |
| | | 02M | 2 | 6 | 6 | 7 | 02M | 45CM | | ARGILA VERMELHA, MÉDIA |
| | | 03M | 3 | 7 | 6 | 7 | 03M | 45CM | | ARGILA VERMELHA, MÉDIA |
| | | 04M | 4 | 8 | 8 | 8 | 04M | 45CM | | ARGILA VERMELHA, MÉDIA |
| | | 05M | 5 | 9 | 9 | 10 | 05M | 45CM | | ARGILA AVERMELHADA CONSISTÊNCIA MÉDIA/RIJA |
| | | 06M | 6 | 11 | 11 | 11 | 06M | 45CM | | IDEM |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | NÃO EXISTE PRESSÃO DE ÁGUA. |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente
gov.br
DENIS BOTELHO DA SILVA
Data: 21/10/2025 18:30:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br