



QGBT

Circuito	Seção(mm²)	Disjuntor(A)	Tensão(V)	Potência(VA)	Ib(A)	dV(%)	Agrupamento	FCA	Iz(A)	Ib Demand. (A)	Fases	Descrição
1	1,5	16	127	1400	11,02	-	1	1	17,50	4,41	A	Iluminação
2	1,5	10	127	600	4,72	-	2	0,8	14,00	1,89	A	Iluminação
3	1,5	10	127	600	4,72	-	2	0,8	14,00	1,89	A	Iluminação
4	1,5	10	127	200	1,57	-	1	1	17,50	0,63	A	Iluminação
6	1,5	10	127	600	4,72	-	1	1	17,50	1,89	A	Iluminação
7	1,5	10	127	400	3,15	-	1	1	17,50	1,26	A	Iluminação
8	2,5	10	127	200	1,57	0,22	1	1	24,00	0,63	A	Tomadas
9	2,5	10	127	600	4,72	0,50	1	1	24,00	1,89	A	Tomadas
12	4	20	127	600	4,72	0,37	1	1	32,00	1,89	A	cozinha
13	2,5	10	127	200	1,57	-	1	1	24,00	0,63	A	Tomadas
14	4	20	127	800	6,30	0,23	1	1	32,00	2,52	A	informática

- Quadro geral
- Tomada baixa
- Tomada média
- Tomada alta
- Tomada com Int. simples
- Int. simples
- Int. duplo
- Int. triplo
- Luminária
- Fase, neutro, retorno, terra

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, ESTAR CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DE MANAUS, COMPROMETENDO-ME A COMPROVAR TAL AFIRMAÇÃO QUANDO DA OBTENÇÃO DO HABITE-SE, SOB PENA DE NÃO OBTÊ-LO.
COMPROMETO-ME AINDA, TER CIÊNCIA QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO E INTRODUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À SUA APROVAÇÃO, NÃO ME EXIME DAS RESPONSABILIDADES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS, REGULAMENTOS E LEGISLAÇÃO PERTINENTES ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

Carimbo

Identificação da Obra:
INSTITUCIONAL - ESCOLA MUNICIPAL

Endereço da Obra:
Atalaia - Escola Municipal de Madeira Tipo 02

Proprietário:
Prefeitura de Eirunepé

Identificação do Projeto:
AUREA MARIA ESTER MARQUES

Assinatura:

Etapa do projeto:
Projeto Arquitetônico

Data:
Junho/2025

Finalizado em:
Junho/2025

Título da planta:
Instalações Elétricas

Autor do projeto:
Eng. Christopher Tornaz
CREA/AM nº 35819
Fone: (91) 98140-6378
Email: CRISTOPHTORN@GMAIL.COM

Responsável Técnico:

Planta:

Nº da RRT de Projeto:
XXXXXXX

Desenho:
ENG. Mathheus Braga

Escala:
Indicada

Nº da RRT de Execução:
XXXX