

ANEXO INFORMATIVO	
LEGISLAÇÃO	
NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DECRETO Nº 47.998/2020	
TABELA 1	TABELA 1.3 DA IT 01 9ª EDIÇÃO
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	NOVA
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
ACESSO DE VIATURAS	CONFORME IT04
SEGURANÇA ESTRUTURAL	CONFORME IT06
CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO – CMAR	CONFORME IT38
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	ISENTO CONFORME IT07
SÁIDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT08
PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO	ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE CADA ESTADO
BRIGADA DE INCÊNDIO	ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE CADA ESTADO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT13
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	CONFORME IT14
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME IT14
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT15
EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO – ABC – 2A-20B:C 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES – CONFORME IT16
HIDRANTES	CONFORME IT17

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCENDIO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLO	CARGA DE INCENDIO MJ/M ²
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-3	HOSPITAIS EM GERAL	300 MJ/M ²

NOMES GERAIS:

A) Esse quadro deverá ser apresentado na primeira planilha do PSCP.

NOMES ESPECÍFICAS:

- Foram edificadas edificações com compatimentação entre as ocupações, deverá ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de Segurança para cada ocupação compatimentada. O mesmo se aplica a projetos que representem mais de uma edificação de diferentes ocupações com contiguidade de risco.
- Projetos cujas cargas de segurança não foram definidas pela IT-01 não necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCP elaborado conforme legislação municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigência de edições anteriores do IT-01 deverão especificar a edição da norma utilizada.
- A Situação de Segurança deve ser especificada entre Nova, Existente (entre a 02 de julho de 2005) ou Construída (entre 02 de julho de 2005/01 de dezembro de 2016).
- Especificar a norma ou o conjunto de normas adotados como referência para propensão de carga máxima de segurança.
- Constar observações referentes à medida de segurança para subdivisão eletiva e visita em situações específicas.
- Indicar a divisão de ocupação, sua respectiva carga incendio e o exemplo/descrição adotado para definição da carga de incendio.

OCUPAÇÃO H-3

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA			
TIPO	DENOMINAÇÃO	ALTURA	
I	EDIFICAÇÃO BAIXA	H12m	

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À SUAS DIMENSÕES EM PLANTA			
NATUREZA DO ENFOQUE	CÓDIGO	CLASSE DA EDIFICAÇÃO	PARÂMETROS DE ÁREA
QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (Sg)	O	DE GRANDE PAVIMENTO	Sg ≥ 830m ²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À SUAS DIMENSÕES EM PLANTA			
NATUREZA DO ENFOQUE	CÓDIGO	CLASSE DA EDIFICAÇÃO	PARÂMETROS DE ÁREA
QUANTO À ÁREA TOTAL DE TODAS DAS ÁREAS DE TODOS OS PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO ¹	T	EDIFICAÇÕES GRANDES	1500 m ² ≤ Sg ≤ 5000 m ²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS			
CÓDIGO	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	

Y

b) PROPAGACÃO CRÍTICO DO INCÊNDIO.

c) COLAPSO ESTRUTURAL.

a) RÁPIDO CRESCIMENTO DO INCÊNDIO:

EDIFÍCIOS COM UM OU MAIS TIPOS DE EVENTOS E PROVÁVEL

EDIFÍCIOS ONDE APENAS UMA DAS DAS CONDIÇÕES ESTÁ PRESENTE:

a) POSSUAM TRSF. MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE INERÇÃO NA TOR

b) POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL, COMPLETA DE ACORDO COM A T. 07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE INERÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.


TIPO DE EDIFICAÇÃO		OTIMIZAS NAVALIA E SEUS PERIFÉRIOS	
		SEM CIRCUITOS AUTOMÁTICOS	MAIS DE UMA SAÍDA
Y	II-3	INTERMIO	DEFECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUMACIA
		PERÍMETRO	ESCALA
		SELO DE ABASTECIMENTO	ESCALA
		PERÍMETRO	ESCALA


NÚMERO DE SAÍDA E TIPO DE ESCADA	
QUANTIDADE	QUANTIDADE DE PAVIMENTOS - (Tm²)
ALTEZA EM ANDAR (m)	14 ± 12
OCUPAÇÃO	TIPO
CR. IVI	NE
H. 10.5	2
	NE

QUADRO DE ÁREAS EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	3740,92 m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	3740,92 m²

PLANTA-CHAVE DE SITUAÇÃO





Itacoatiara
PREFEITURA

PLANTA-CHAVE DE SITUAÇÃO

AUTORIZADO PELA COMISSÃO EXECUTIVA

NOME 03

REGISTRO

ASSINATURA/CAIXADO

ASSINATURA/CAIXADO

NOME DO AUTOR(A)		AUTORIA ORIENTADA POR		CREA -AM D29975	
NOME 01		JONATHAN OLIVEIRA NEVES- ENGENHEIRO CIVIL			
		ASSINATURA CONCORDADO			
R0		02/12/2025		EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO		DATA DE REVISÃO		DESCRIÇÃO	
TÍTULO DO PROJETO					
Construção de uma Policlínica Regional no Município de Itacatiara/AM.					
MUNICÍPIO DE ITACATIARA					
PROPRIETÁRIO				DISCIPLINA	
CNPJ 04.241.980/0001-75				PSCIP	
ENDEREÇO RUA ALVARO MAIA, 3355, BAIRRO - SÃO				PRANCHA	
FRANCA - ITACATIARA- AM				PRANCHA 01/04	
CEP 69.101-380					
TÍTULO DA PROPOSTA					
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP					
DESCRIÇÃO DA ETAPA					
PROJETO EXECUTIVO					
NOME PROJETO - ARQUIVO		REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
F1 - A0 - R01 - PSCIP - OPAS - Policlínica		R00	METROS	02/12/2025	INDICADA
AUTORIA INTELCTUAL				REVISÃO	
JULIA VILELA DE FARIA				CREA-MG 313.914/D	
DIREITOS AUTÓRAS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL				TÍTULO AD 1189 x 841	