



LEGENDA TUBULAÇÃO HIDRANTE	
TUBULAÇÃO EXPOSTA	---
TUBULAÇÃO ENTERRADA	---
TUBULAÇÃO EXPOSTA PARA FIM TRILHO DO RESERVATÓRIO	---

NOTAS:

- A AUTOMATIZAÇÃO DA BOMBA SERÁ EXECUTADA DE MANEIRA QUE APÓS A PARTIDA DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO PRÓPRIO PAINEL DE COMANDO, QUE SERÁ LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS.
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME NBR 5410 E NBR 5418.
- AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CONJUNTO MOTOR-BOMBA DEVERÃO SER INSDEPENDENTES.
- O ACONDICIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOR-BOMBA DEVERÁ SER POR SISTEMA AUTOMÁTICO.
- O RESERVATÓRIO SERÁ DE USO COMPARTIMENTADO, PARA USO COMUM E RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO.
- O RESERVATÓRIO SERÁ CONSTITUÍDO DE MATERIAL METÁLICO, RESISTENTE AO FOGO.
- O RESERVATÓRIO SERÁ INSTALADO NA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO EM ABRIGO.
- FOI DEFINIDO COM BASE NA TABELA 8.1 - DIMENSÕES E POCOS DE SUGAÇÃO DA IT-17 - SISTEMA DE HIDRANTES E MANOSQUINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO, EM QUE O DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE SUGAÇÃO SEJA DE 65mm.
- A VAZÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO SERÁ DE 10m³/h, COM USO O SISTEMA DIMENSIONADO PARA UM FUNCIONAMENTO GARANTIDO DE NO MÁXIMO 30 MINUTOS ATÉ A CHEGADA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.

**PONTOS EXTERNOS - (H-2, H-4 E H-7)**

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm

**CASA METÁLICA**

ADAPTADOR Ø63mm, RSF x ENGATE RÁPIDO Ø63mm

**MATERIAIS OBRIGATORIOS DOS HIDRANTES**

SISTEMA TIPO 02	MATERIAS
ABRIGOS	SM
MANOSQUINHOS DE INCENDIO	SM
CHAVES PARA HIDRANTES, ENGATE RÁPIDO	SM
ESCALHO	SM
MANOSQUINHOS SEM-PROTECAO	NÃO

**DETALHE HIDRANTE**

sem escala

**PONTOS EXTERNOS - (H-1, H-3, H-5 E H-6)**

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm

ADAPTADOR Ø63mm, RSF x ENGATE RÁPIDO Ø63mm

**MATERIAIS OBRIGATORIOS DOS HIDRANTES**

SISTEMA TIPO 02	MATERIAS
ABRIGOS	SM
MANOSQUINHOS DE INCENDIO	SM
CHAVES PARA HIDRANTES, ENGATE RÁPIDO	SM
ESCALHO	SM
MANOSQUINHOS SEM-PROTECAO	NÃO

**DETALHE HIDRANTE**

sem escala

**DETALHE DA TUBULAÇÃO ENTERRADA**

sem escala

**DETALHE DE HIDRANTE DE RECALQUE**

sem escala

**DETALHE DE HIDRANTE DE RECALQUE**

sem escala

**DETALHE DE HIDRANTE DE RECALQUE**

sem escala

PLANTA-CHAVE DE SITUAÇÃO

**AUTORIA DO PROJETO EXECUTIVO**

NOME 03	ASSINATURA/CARIMBO	REGISTRO
NOME 02	ASSINATURA/CARIMBO	
NOME 01	JONATHAN OLIVEIRA NEVES - ENGENHEIRO CIVIL	CREA-AM D29975
	ASSINATURA/CARIMBO	

R0	02/12/2025	EMIÇÃO INICIAL
REVISÃO	DATA DE REVISÃO	DESCRIÇÃO

TÍTULO DO PROJETO

Construção de uma Policlínica Regional no Município de Itacoatiara/AM.

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

CNPJ 04.241.980/0001-75

ENDEREÇO RUA ÁLVARO MAIA, 3355, BAIRRO - SÃO FRANCISCO - ITACOATIARA- AM

CEP 69.101-380

TÍTULO DA PRANCHIA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

NOME PRANCHIA - ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
F2 - A0 - R01 - PSCIP - OPAS - Policlínica	R00	METROS	02/12/2025	INDICADA

AUTORIA INTELLECTUAL

REGISTRO

JÚLIA VILELA DE FARIA

CREA-MG 313.914/D

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA 40 1189 x 841