




Legenda	
	Interruptor sensor de presença na altura da luminária
	Bloco autônomo lum. emergência no teto - existente
	Caixa de passagem - existente
	Conduíte de PVC 5 entradas - Modelo T
	Curva horizontal 90° - existente
	Luminária Tubular de Sobrepor de LED - existente
	Quadro de distribuição - existente

- NOTAS:
1. TODOS OS CIRCUITOS, TUBULAÇÃO E LUMINÁRIAS SÃO EXISTENTES.
 2. A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PRESENÇA, BEM COMO DOS RESPECTIVOS CONDUTORES DE RETORNO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
 3. A COR DO CABO DE RETORNO DEVERÁ SER BRANCO OU CINZA, CONFORME PADRÃO ABNT.
 4. É OBRIGATORIO O USO DE EPIs E EPCs, INCLUSIVE ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DA ÁREA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
 5. É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE TREINAMENTO EM NR-10 E NR-35 DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES.
 6. OS SENSORES DE PRESENÇA DEVERÃO SER COMPATIVOS COM A TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES (TIPO DE SARGA, POTÊNCIA E TENSÃO).
 7. DEVERÁ SER GARANTIDA A CORRETA SETORIZAÇÃO DOS CIRCUITOS, EVITANDO AJUSTES/REAJUSTES INDESEJADOS OU ZONAS SEM COBERTURA.
 8. A ALTURA E POSICIONAMENTO DOS SENSORES DEVERÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, GARANTINDO COBERTURA EFICIENTE DA ÁREA.
 9. TODOS OS PONTOS INSTALADOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS E ETIQUETADOS EM CADA CABO, COM ANISTE DE SINALIZAÇÃO E ETIQUETAGEM DE ALTA VISIBILIDADE.
 10. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR TESTES FUNCIONAIS AO FINAL DA INSTALAÇÃO, COM ENTREGA DE RELATÓRIO DE COMISSÃO.
 11. QUALQUER INTERFERÊNCIA OU INCOMPATIBILIDADE IDENTIFICADA NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE DEVERÁ SER COMUNICADA PREVIAMENTE À FISCALIZAÇÃO.
 12. TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EM ESPECIAL A ABNT NBR 5410.
 13. PROJETO REFERENTE AO PAVIMENTO TÉRREO. OS QUANTITATIVOS SERÃO APLICADOS AO 1º PAVIMENTO, SEGUNDO O MESMO LAYOUT DO TÉRREO.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

FÓRUM GERAL - PORTO VELHO		AUTOMATIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	
EDUARDO LUIZ VILL BEZERRA	000899-532/2026	ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	EL 01/01
ING. ELETRICISTA DANIEL BRASIL	118.9660 RS	MARÇO/2026	Sen. escels

G:\Drives compartilhados\DEA6 - PREDIUS T-RD\1-PORTO VELHO\12-FÓRUM GERAL\2026\Iluminação do Estacionamento