



Assumo que a temperatura limite de sobrecarga dos condutores não venha ser mantida por um tempo superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos, ou 500 horas ao longo da vida útil do condutor.

Todas as partes metálicas da instalação devem estar equipotencializadas.

A divisão de strings atende os critérios para máxima potência do inversor.

O dimensionamento dos condutores AC foi feito de acordo com a NBR 5410. Os condutores CC e os arranjos fotovoltaicos seguem a NBR 16690.