

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

1) IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Unidade: Hospital Regional Amparo de Maria

Nome Fantasia: Associação Beneficência Amparo de Maria

Município: Estância

Estado: Sergipe

Tipo de Estabelecimento no CNES: Hospital Geral

CNES: 2423529

Endereço: Rua Dr Jessé Fontes, 197

Telefone: (79)3522-8122

Diretor Geral: Max de Carvalho Amaral

Diretor Técnico: Rodrigo Batista Dias

2) OBJETIVO DA VISITA

A presente visita técnica foi realizada com o objetivo de verificar a conformidade da estrutura física e dos ambientes destinados à implantação de 10 (dez) leitos de UTI Pediátrica, conforme preconiza a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 07, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva.

Assim, o presente relatório objetiva descrever a capacidade instalada, operacional e estrutural do Hospital Amparo de Maria para realização de serviços de saúde e execução do plano de contingência que tem como foco a ampliação dos leitos destinados ao atendimento pediátrico com o acolhimento dos casos que necessitem de cuidados intensivos para o período

de sazonalidade das Síndromes Respiratórias Agudas Graves e das Arboviroses, nos termos do Edital de Credenciamento Nº 003/2024.

3) METODOLOGIA

Durante a visita, realizada em 04 (quatro) de Julho de 2025, a equipe técnica analisou os aspectos relacionados à estrutura física, disposição dos ambientes, disponibilização dos equipamentos e mobiliário, visibilidade dos leitos, circulação, ventilação, banheiros, dimensionamento de recursos humanos além dos espaços de apoio necessários para funcionamento seguro da UTI Pediátrica e a consequente oferta de cuidados intensivos de alta qualidade. A visita contou com a presença de representantes da Diretoria Operacional de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde assim como da instituição visitada que foi representada por Dr Rodrigo Batista Dias – Diretor Técnico, Manuelle Menezes de Oliveira – Coordenadora Assistencial e Max de Carvalho Amaral – Diretor Geral.

4) DESCRIÇÃO DO SETOR

4.1) Infraestrutura e Equipamentos

A unidade conta com ambiência apropriada e a capacidade instalada encontra-se em consonância ao disposto pela RDC nº50/2002 e apresenta-se organizada da seguinte forma: 02 (duas) acomodações com 02 (dois) leitos cada sendo os leitos separados por dispositivo (cortina) garantindo privacidade, 06 (seis) acomodações com leitos individualizados, posto de enfermagem, farmácia satélite, sala de equipamentos, depósito de material de limpeza, expurgo, banheiro para pacientes, sala destinada ao administrativo, estar multiprofissional, área para acolhimento e espera dos acompanhantes e vestiário.


Os leitos destinados aos cuidados intensivos pediátricos encontram-se equipados com: cama hospitalar, ventilador mecânico, monitor multiparamétrico, bomba de infusão, mesa de cabeceira, suporte de soro, poltrona para acompanhante, escada observando-se assim que a unidade em questão possui capacidade instalada para realização dos procedimentos a que se destina.

4.2) Dimensionamento de Recursos Humanos

Conforme sinalizado pela equipe gestora com dimensionamento de pessoal adequado conforme RDC 7/2010. Vale ressaltar que as avaliações por especialidades serão realizadas na modalidade de teleconsulta.

5) ARQUIVO FOTOGRÁFICO

Acomodações duplas



Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha
Av Augusto Franco, 3150, Bairro Ponto Novo, CEP 49097-670
Tel. (79) 3226-8311 / 8333 / 8334 www.ses.se.gov.br -

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Acomodações Individuais



Sala de Equipamentos



Farmácia Satélite



Carrinho de Emergência



7) CONCLUSÃO

Diante do exposto e considerando os aspectos analisados, a equipe técnica recomendou alguns ajustes estruturais que serão efetuados pela gestão da unidade em curto prazo e que não deverão resultar em prejuízos à viabilização dos leitos dos 10 (dez) leitos de UTI Pediátricos haja vista que os mesmos já podem ser considerados como aptos para funcionamento.

Aracaju, 5 de agosto de 2025

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: IXYA-WJAD-ZWQO-7SGL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Mariana Mendonca Franco Monteiro ***72878*** DIRETORIA OPERACIONAL DE SAÚDE Secretaria de Estado da Saúde 05/08/2025 10:02:31 (Docflow)