

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	MURO DE DIVISA - SEMOSP	DATA : 19/10/2023		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL, ROLIM DE MOURA - RO	SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	118,88%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	Composição	PRÓPRIA	0,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares correspondem a implantação de placa contendo informações da obra; Locação convencional da obra; Ligação das instalações de energia elétrica; Locação de contêiner; e execução de armadura, formas e concreto em canteiro de obra

2. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Administração e controle da obra com engenheiro civil e mestre de obras. Previsão de conclusão em 3 meses de execução.

3. BROCAS

As armaduras e concretagem para o sistema estrutural deste muro e guarita são compostos por Brocas, Vigas Baldrame e Pilares.

Abrange sistematicamente as montagens e desmontagens de fôrma para vigas baldrame e pilares, bem como suas respectivas armaduras para posterior concretagem. Concreto FCK=25MPa com preparo em betoneira.

Toda estrutura de concreto armado em contato com o solo, deverá necessariamente ser impermeabilizado com emulsão asfáltica.

A alvenaria de vedação será em blocos cerâmicos furados na horizontal 9x14x19 executados em 1/2 vez (Espessura de 9cm). Seu revestimento deverá obedecer a ordem: chapisco, emboço, reboco.

4. VIGAS BALDRAMES

As armaduras e concretagem para o sistema estrutural deste muro e guarita são compostos por Brocas, Vigas Baldrame e Pilares.

Abrange sistematicamente as montagens e desmontagens de fôrma para vigas baldrame e pilares, bem como suas respectivas armaduras para posterior concretagem. Concreto FCK=25MPa com preparo em betoneira.

Toda estrutura de concreto armado em contato com o solo, deverá necessariamente ser impermeabilizado com emulsão asfáltica.

A alvenaria de vedação será em blocos cerâmicos furados na horizontal 9x14x19 executados em 1/2 vez (Espessura de 9cm). Seu revestimento deverá obedecer a ordem: chapisco, emboço, reboco.

5. PILARES

As armaduras e concretagem para o sistema estrutural deste muro e guarita são compostos por Brocas, Vigas Baldrame e Pilares.

Abrange sistematicamente as montagens e desmontagens de fôrma para vigas baldrame e pilares, bem como suas respectivas armaduras para posterior concretagem. Concreto FCK=25MPa com preparo em betoneira.

Toda estrutura de concreto armado em contato com o solo, deverá necessariamente ser impermeabilizado com emulsão asfáltica.

A alvenaria de vedação será em blocos cerâmicos furados na horizontal 9x14x19 executados em 1/2 vez (Espessura de 9cm). Seu revestimento deverá obedecer a ordem: chapisco, emboço, reboco.

6. FECHAMENTOS

Portas serão de alumínio, conforme especificado no Projeto Arquitetônico;
Janelas em vidro temperado tipo 10 mm liso, com esquadrias de alumínio, conforme especificado no Projeto Arquitetônico.
As soleiras das janelas terão acabamento em granito.