



NOTAS		
-Quanto a inclinação:		
-A inclinação mínima para a rede de esgoto e águas pluviais serão conforme indicado abaixo:		
Diâmetros	Esgoto	Águas pluviais
40	2,0%	-
50	2,0%	1,00%
75	2,0%	1,00%
100	1,0%	1,00%
-CAIXAS E RALOS.		
-As caixas de inspeção, gordura, e águas pluviais deverão ser confeccionadas conforme detalhe em projeto e serão em alvenaria de tijolos maciços.		
- Todos os materiais deverão ser fabricados por empresas com certificação INMETRO e com os materiais também certificados de acordo com as especificações em projeto e deverão ser fabricados		
-As setas indicam o sentido do fluxo nas		
-Todos os diâmetros estão em milímetros exceto		
-Todas as medidas de distância e altura estão em		
-Todos os vasos sanitários estão locados a 30cm da parede pronta para o eixo dos mesmos, conforme		
-Todas as tubulações deverão ser montadas com junta elástica nas bitolas iguais ou superior a 50mm. Já as tubulações inferiores deverão ser soldadas com adesivo plástico, com exceção da ligação do ponto de lavatório com o sifão. Neste será instalado joelho com		
-Não é permitido em hipótese alguma, o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas ou curvas devendo ser utilizadas as conexões apropriadas como: luva simples, luva de correr e curvas, etc. conforme		
-Todos os materiais deverão ser fabricados por empresas com certificação INMETRO		
-No projeto de cobertura (ventilação das colunas) na extremidade de cada tubo será colocada tela plástica de mosquito para evitar a entrada de resíduos sólidos.		
-Todas as vezes que a tubulação de PVC-ESGOTO for colocada em paredes ou revestimentos com alvenaria deverá ser envolvida com tela de arame.		
-A vedação da bacia sanitária deverá ser feita com anel deca ou similar, conforme indicado no projeto.		

PREFEITURA DE BOA VISTA DO RAMOS
SECRETARIA DE OBRAS
APROVADO

JARLEM DE ALMEIDA TRINDADE
Prefeito Municipal

DENIS BOTELHO DA SILVA
Responsável Técnico

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS

ADMINISTRAÇÃO

JARLEM DE ALMEIDA TRINDADE

ENDEREÇO

ESTRADA SÃO BENEDITO Km 1,5 - BOA VISTA DO RAMOS AM.

TÍTULO

INSTALAÇÕES - SANITÁRIAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG.º DENIS BOTELHO
CREA: 18473-D/AM

DESENHO

GABRIEL COUTINHO

DATA

OUT/2025

REVISÃO

ESCALA INDICADA

PRANCHA

01/01