TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO: 935002 - 142/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90032/2026/TCE-RO

ANEXO II – ORIENTAÇÕES E MODELO DE PROPOSTA

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

- A proposta de preços, ajustada ao valor final ofertado, deverá ser anexada ao sistema eletrônico quando a licitante for convocada pelo(a) Pregoeiro(a), após a fase de lances e a negociação, no prazo estabelecido na convocação.
- Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá consultar os sistemas eletrônicos disponíveis, inclusive o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, para verificar informações e documentos pertinentes.
- Erros ou incorreções que não alterem a substância da proposta poderão ser saneados mediante solicitação do(a) Pregoeiro(a), com reenvio pelo sistema eletrônico no prazo estabelecido na convocação.
- **Para a elaboração e apresentação da proposta, as licitantes deverão observar integralmente o item 5.2 e seus subitens do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, incluindo os documentos técnicos, as informações e a memória de cálculo exigidos para comprovação das características da solução ofertada.**

MODELO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE			
Razão Social:			
CPF/CNPJ:		Telefone/Fax:	
Endereço:		Cidade/UF:	
Complemento:		CEP:	
E-mail:			

DADOS DO REPRESENTANTE			
Nome:			
CPF:		Telefone/Fax:	
RG:		Expedido por:	
Naturalidade:		Nacionalidade:	
Cargo/Função:			
Endereço:		Cidade/UF:	
Complemento:		CEP:	
E-mail:			

DADOS BANCÁRIOS					
Instituição:		AG.:		C.C.:	

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Fornecimento e instalação de 1 (um) Sistema de Energia Ininterrupta (UPS/NO-BREAK), com tecnologia on-line de Dupla Conversão, forma de onda de saída senoidal, em configuração trifásica: (3F + N + T), com tensão de entrada e saída de 220/127V, do tipo singelo (máquina pronta), com capacidade mínima de 150kVA. O fornecimento deverá incluir os respectivos banco(s) de bateria(s), dotados de sistema de gerenciamento e monitoramento do banco de baterias, garantindo autonomia mínima de 20 minutos para a carga de projeto considerada neste TR, conforme metodologia de dimensionamento estabelecida nos itens 5.9.18 e 5.9.20. Deverão estar contemplados junto todos os cabos e conectores necessários para interligação dos bancos de baterias ao no-break; e, para realizar a interligação entre o quadro QDNB1 (interligação, by-pass e distribuição da carga) e a UPS-Nobreak. Também deverão ser incluídos: i) execução de testes, comissionamento e start-up do sistema; ii) garantia mínima de 02 (dois) anos para o equipamento, bem como, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de garantia.		Und.	01		

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
VALOR TOTAL GRUPO						

PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, AS LICITANTES DEVERÃO OBSERVAR INTEGRALMENTE O ITEM 5.2 E SEUS SUBITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL, INCLUINDO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS, AS INFORMAÇÕES E A MEMÓRIA DE CÁLCULO EXIGIDOS PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO OFERTADA.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declarando conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital de CONTRATAÇÃO: 935002 - 142/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90032/2026/TCE-RO e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para execução do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.

Declaro ainda que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todos os tipos de comunicação oficial, inclusive notificações, comprometendo-me sempre a mantê-lo atualizado junto a essa Corte de Contas.

_____-___, _____de _____ de 2026.

_____

Assinatura e nome legível do proponente

Documento assinado eletronicamente por **SAMARA ANGELICA REIS E SILVA**, **Chefe**, em 16/10/2026, às 13:38, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 3º da Instrução Normativa n. 84/2025/TCE-RO.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.tcero.tc.br/validar, informando o código verificador **1132372** e o código CRC **3D8B1FEE**.

Av Presidente Dutra, 4229 - Bairro Olaria - @cidade_unidade@/RO - CEP 76801-327 - Telefone: 6932119135 - www.tcero.tc.br