

**ESCLARECIMENTO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2026 | HOSPITAL GIL ALVES**

4 mensagens

wong@mlbidding.com.br <wong@mlbidding.com.br>  
Para: licita.hga@gmail.com

18 de junho de 2026 às 09:51

Bom dia, prezados.

Representamos a empresa **PURIFY INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA**

Gostaríamos de participar da DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2026 (Processo Licitatório n.º 044/2026), mas estamos com uma dúvida a respeito da dureza da água de entrada. Teriam essa informação? Saber a dureza total de entrada, é super importante para temos certeza que vamos entregar a qualidade com a especificação que o órgão solicita.

Item	Descrição	UND	Qtde	Valor Unitário	Subtotal	Marca	Valor Estimado
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABRANDADOR INCLUSIVE PRÉ TRATAMENTO -Sistema completo de tratamento de água -Água produzida: Dureza - <math>< 10,0 \text{ mg/l CaCO}_3</math> - Demais parâmetros inalterados -Deverá ser incluso todos os materiais para perfeita instalação e funcionamento do sistema de abrandador: *Hidrômetro, manômetro e filtro particulado para proteção do equipamento; *Mídias filtrantes - Resinas Catiônicas fortemente ácida Standard *Material do tanque - FRP (Fiber-Reinforced Plastic)	serviço	2,00	0,00			18.305,66

A dureza mencionada no item é da água produzida (saída), não da entrada. É a especificação de qualidade exigida para o resultado: a água tratada deve ter dureza  $< 10,0 \text{ mg/L CaCO}_3$ .

**Caso você não seja o destinatário final dessa mensagem, solicito que me informe e/ou direcione ao destinatário correto.**

At.te,

**MATHEUS T. LOPES WONG | Analista de Licitações**


Telefone: (51) 91005-1919 | E-mail: [wong@mlbidding.com.br](mailto:wong@mlbidding.com.br)

Av. Loureiro da Silva, 1660 - Cidade Baixa



---

**2 anexos**

 **0\_Procuração 2026 NOVA.pdf**  
286K

 **edital-1-pdf-licitacaoedital.pdf**  
1483K

---

**Divisão de Licitação HGA** <licita.hga@gmail.com>  
Para: Jovana Barroso <engenhariabiomedica.hga@gmail.com>

18 de junho de 2026 às 10:48

Bom dia, Jô!

Preciso que vc me ajude a solucionar esse processo. Está para amanhã às 08 horas.  
Dispensa do sistema de abrandador.


[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente;  
**Bianca Peixoto**  
Pregoeira/Agente de Contratação  
Divisão de Licitações do Hospital Dr. Gil Alves.

---

**2 anexos**

 **0\_Procuração 2026 NOVA.pdf**  
286K

 **edital-1-pdf-licitacaoedital.pdf**  
1483K

---

**Jovana Barroso** <engenhariabiomedica.hga@gmail.com>  
Para: Divisão de Licitação HGA <licita.hga@gmail.com>

18 de junho de 2026 às 11:04

Bom dia !


Em resposta ao pedido de esclarecimento inserido , segue como resposta a dureza da água conforme solicitado.

--

**Gentileza confirmar o recebimento.**

Atenciosamente,

**Jovana Dias Barroso**  
*Engenheira Biomédica*



## HGA - Hospital Regional de Bocaiúva Dr. Gil Alves

CNPJ: 04.842.827/0001-01 | Inscrição Estadual: Isento


Praça Zico Caldeira, 50, Centro - Bocaiúva-MG.

E-mail: [engenhariabiomedica.hga@gmail.com](mailto:engenhariabiomedica.hga@gmail.com)

Telefone: (38) 3251-6500 / Ramal 204

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **CamScanner 18-06-2026 11.02.pdf**  
164K

---


**Divisão de Licitação HGA** <[licita.hga@gmail.com](mailto:licita.hga@gmail.com)>  
Para: "[wong@mlbidding.com.br](mailto:wong@mlbidding.com.br)" <[wong@mlbidding.com.br](mailto:wong@mlbidding.com.br)>

18 de junho de 2026 às 11:14

Bom dia, tudo bem?  
segue a resposta do setor responsável.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **CamScanner 18-06-2026 11.02.pdf**  
164K