Locar pontos na área técnica de condensadoras

Posicionar ao lado do AC

Posicionar ao lado do AC

Posicionar ao lado do AC

Posicionar ao lado do AC

Posicionar ao lado do novo AC

Posicionar ao lado do novo AC

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25
(cotas em cm - bitolas em mm)

LEGENDA DE PEÇAS		
EL1	Acessórios p/ eletrodutos	
	Caixa alumínio 4"x4" - 3x4"	1pç
	Dispositivo Elétrico - embutido	
	Placa 4x4"	1pç
	Placa cega	1pç

LEGENDA DE CONDUTOS	
Elétrica (Eletrocalha)	
	Teto
Elétrica (Metálico)	
	Teto
Elétrica (PVC Flexível)	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
Elétrica (PVC Rígido)	
	Piso
Elétrica (Perfilado)	
	Teto

LEGENDA DE FIAÇÃO	
1	1 12 13 14 15 QDG QDG 2.5 25 25 2.5 2.5 25 16
4	9
5	9 10 17 18 22 23 24 25 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 2.5 2.5
6	9 10 18 22 23 24 25 26 27 28 2.5 2.5 4 4 4 4 2.5 2.5
7	9 10 17 18 22 23 24 25 26 27 28 2.5 2.5 4 4 4 4 2.5 2.5
8	9 10 17 18 22 23 24 25 26 27 28 2.5 2.5 4 4 4 4 2.5 2.5
9	9 22 23 24 25 26 27 28 2.5 2.5 4 4 4 4
10	22 23 24 25 26 27 2.5 2.5 4 4 4 2.5 2.5
12	9 10 17 18 2.5 2.5 2.5
13	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 QDG QDG 2.5 2.5 2.5 25 16
14	9 17 2.5
15	9 10 16 18 21 2.5 2.5 2.5
16	16 18 21 2.5 2.5
17	19 20 2.5 2.5
18	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 QDG QDG 4 2.5 2.5 2.5 25 16
19	7 18 2.5
20	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 QDG QDG 4 2.5 2.5 2.5 25 16
21	1 2 3 4 5 7 a n b c d e f 8 m
22	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 QDG QDG 4 2.5 2.5 2.5 25 16
23	9 10 11 18 2.5 2.5 2.5

LEGENDA DE PEÇAS	
	3 Tomadas médias a 1m do piso
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa 4x4" de embutir
	Condulete E - Tampa cega - piso
	Condulete E - Tomada alta a 2,20m do piso
	Curva 90°
	Curva horizontal 90°
	Entrada de serviço
	Fita Led 630 lm/m - 7W/m - 3000K - 20 metros
	Flange
	Interruptor 1 simples e 1 paraleo - 1m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1m do piso
	Interruptor simples 5 teclas - 1m do piso
	Luminária LED 31W RDLM2000 3000K
	Luminária de sobrepor de placa LED 600x600mm no teto/forro 45W - 4000K
	Luminária embutir p/ 4x PAR20 25° 3000K BW
	Ponto de luz 2W para balizamento
	Quadro de distribuição
	Refletor de led 150W 18000lms 6500K
	Refletor de led de piso RGBW
	Saída dupla para eletroduto
	Saída horizontal para eletroduto
	Spot embutir recuado AR70 5W
	T horizontal 90°
	Saída de eletrocalha para perfilado
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta no forro
	Tomada baixa a 0,40m do piso
	Tomada baixa tripla a 0,40m do piso
	Tomada média a 1m do piso
	Tomada no piso
	Tomada no forro

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
IE	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - alta - Iluminação de emergência
A70	Luminárias LED - AR70 - Spot embutir LED 30° 5W 3000K
P20	Luminárias LED - PAR20 - Luminária embutir p/ 4x PAR20 25° 3000K BW
ARC36000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
CH	Curva horizontal 90° - 100x50mm
FG	Flange - 100x50mm
TH	T horizontal 90° - 100x50mm
Fita	Fitas Led - 7W/m 220V (sem driver) 3000K
FG	Flange - 38x38mm

OBSERVAÇÕES:
- O PRESENTE PROJETO TEM UNICAMENTE O OBJETIVO DE SANAR PATOLOGIAS PRESENTES NO PISO, NAS PAREDES E FORROS/ILUMINAÇÃO QUE COMPROMETEM O USO DOS ESPAÇOS. NÃO FAZEM PARTE DESTE ESCOPO ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ENTRE OUTROS;
- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL;

OBRA:
REFORMA - DNIT

ENDEREÇO:
R. DR. ÁLVARO MILEN DA SILVEIRA, 104 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS - SC, 88020-180

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA

PRANCHA:
ELT 01/02

ESCALA	DATA	ARQUIVO	DISCIPLINA
INDICADA	MAI/2026	REFORMA_DNIT	ELÉTRICO

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7O, itens X e XI (art.), Único.