

EXTINTORES EM USO

N° DE SERIE	DESCRIÇÃO	CAP. EXTINTORA	CARGA NOMINAL	DATA DA PROX MANUTEÇÃO	UORGS	SIADS
90.874.602	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR NAMCO	
321.309.324	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR SOT	
321.309.331	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR GABINETE	
321.310.092	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR SALA DE REUNIÃO	
321.309.329	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR INFORMÁTICA	
321.309.325	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR SCT	
321.309.327	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR SGP	
318.128.701	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR RECEPÇÃO	
321.309.328	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	CORREDOR CAF	
321.309.322	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	LADO DE FORA SALA DE CURSO	
321.309.320	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	LADO DE FORA VESTIARIO	
321.309.330	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	REFEITORIO	
321.309.323	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	GUARITA 2	
321.309.321	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	20-B:C	4 KG	28/05/2026	MUSEU	
-	Dióxido de Carbono (CO ₂)	10 BC	10 KG	28/02/2024	ESTACIONAMENTO	
-	Dióxido de Carbono (CO ₂)	5 BC	6 KG	23/11/2020	UL SANTA ISABEL	
-	Dióxido de Carbono (CO ₂)	5 BC	6 KG	28/05/2018	UL SANTA ISABEL	
-	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	40 BC	8 KG	28/01/2022	UL SANTA ISABEL	
-	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	40 BC	8 KG	28/01/2022	UL SANTA ISABEL	
-	PÓ A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO (90% NaHCO ₃).	40 BC	8 KG	28/01/2022	UL SANTA ISABEL	