



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA
Compra Direta

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo

Nº Processo	Órgão
51/007.971/2023	Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul
Objeto	
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de ar condicionado.	

Dados da Compra Direta

Nº Compra Direta	Tipo	Criação	Publicação
21/2023	Com Disputa	12/12/2023 - 08:51	12/12/2023 - 08:58
Data/Hora início envio de propostas	Data/Hora fim do envio de propostas	Contato	Telefone
12/12/2023 - 09:00	15/12/2023 - 09:00	THAIS RIBEIRO ROCHA MALDONADO	6730259567
Criado por	Prazo de Entrega	Local de Entrega	Critério Julgamento
LILIAN APARECIDA AFFONSO DA CUNHA	Conforme Termo de Referência	Conforme Termo de Referência	Menor Preço
Situação	Amparo legal	Dispensa sem Valor Estimado	Exibir Valor de Referência
Aguardando Abertura	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Não	Não
Disputa por	Diferença Mínima Entre Lances	Duração da Etapa de Lances	
Total	Valor (R\$) 1.00000000	06:00	

Observação

As manutenções preventivas dos condicionadores de ar consistirão nos seguintes serviços, semestral:

- Limpeza externa e interna do condicionador;
- Limpeza do sistema de drenagem da bandeja de água condensada;
- Verificar estado de limpeza dos filtros de ar providenciando limpeza ou substituição (se descartável), quando necessário;
- Verificar fechos das tampas e painéis completando o que faltar;
- Verificar e corrigir ruídos anormais;
- Verificar a fixação e alinhamento das polias dos motores e ventiladores;
- Verificar o estado e tensão das correias dos ventiladores;
- Verificar o aquecimento dos motores;
- Verificar e completar o nível de óleo do compressor (quando semi-hermético);
- Vistoriar circuito frigorígeno com detector de vazamento;
- Verificar a carga de gás refrigerante e contaminação do sistema através do visor de líquido e indicador de umidade;
- Eliminar vazamento de gás e/ou água refrigerante se houver e a reposição quando necessário;
- Verificar o filtro secador na linha de líquido refrigerante;
- Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter;
- Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelos motores dos ventiladores, pelo compressor e as temperaturas de insuflamento retorno ambiente e área externa;
- Conferir a regulagem do termostato de controle da temperatura ambiente;
- Verificar e limpar a serpentina do condensador e do evaporador, bem como os rotores dos ventiladores;
- Verificar a operação da válvula de expansão;
- Verificar os terminais e contatos elétricos, limpando-os ou substituindo-os;
- Verificar e corrigir se necessário, a estrutura de fixação (suporte) quanto à segurança e oxidação;
- Analisar o estado do óleo do compressor, providenciando a troca, se necessário;
- Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais como: relés térmicos pressostatos de alta, baixa e óleo, etc.;
- Lubrificar os mancais dos motores, dos ventiladores (quando não forem de lubrificação permanente) bem como os demais pontos do equipamento;
- Reapertar os parafusos dos mancais e suportes;
- Reposição de carga de gás;
- Eliminar os focos de oxidação;
- Limpar e lubrificar buchas do motor ventilador;
- Medir e registrar a resistência de isolamento dos motores dos ventiladores e dos motores dos compressores;
- Medir e registrar as pressões de trabalho dos compressores e da bomba de óleo (quando for compressor semi-hermético);
- Recuperar os revestimentos protetores internos;
- Remover o chassi e lavagem externamente do evaporador e condensador;
- Verificar, ajustar e substituir, se necessário, componentes elétricos, chave rotativa, termostato, capacitores de fase e eletrolítico, filtro de ar, suportes, parafusos de fixação, etc.
- Caso seja caracterizada a necessidade da manutenção de qualquer aparelho ser efetuada na oficina da empresa, esta assumirá a responsabilidade da retirada e reinstalação do equipamento, bem como o ônus do transporte, sem qualquer despesa para a Contratante.
- O início de execução do fornecimento dos serviços será em até 5 dias corridos a partir da assinatura do contrato.

Listagem

Itens



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA
.
Compra Direta

Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
LOTE UNICO	0021271	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho condicionador de ar.	1 - Serviço	60	Sigiloso	Sigiloso