



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br/> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b></p> |  |
|   | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>  |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>  |   |   |

*PAE nº E-2026/2689844*

## 1) OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

O objetivo do presente Termo de Referência é estabelecer as diretrizes para a aquisição de cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>) para atender as demandas das áreas assistenciais da Instituição, tais como as enfermarias médicas e cirúrgicas, Centro Cirúrgico – CC e Centro Obstétrico, e Utis da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA). Essa aquisição auxiliará a manter o fluxo de oxigênio medicinal. Os cilindros de gás oxigênio medicinal com as especificações indicadas são aptos a realizar o transporte intra-hospitalar do paciente de forma segura durante todo o percurso entre as enfermarias e/ou, enfermarias/Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico/UTI's. Assegurando, dessa forma, a segurança e o bem-estar dos pacientes.

Esta iniciativa é fundamentada em estudos técnicos preliminares que destacam a necessidade de ampliar a capacidade operacional da instituição, garantindo a segurança e qualidade dos serviços fornecidos aos pacientes, assegurando maior eficiência e a redução de riscos.

O procedimento licitatório será conduzido na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, por meio do sistema de registro de preços, com adoção do critério de julgamento por menor preço por item e modo de disputa aberto. Essa metodologia visa assegurar ampla concorrência, transparência e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Ademais, esta abordagem está plenamente alinhada à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, garantindo que o processo de aquisição seja conduzido com legalidade, eficiência e economicidade. Aquisição de cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>) permitirá não apenas o fortalecimento da infraestrutura hospitalar, mas também a continuidade e excelência nos serviços assistenciais, promovendo maior segurança aos pacientes e aprimorando os padrões de qualidade no atendimento prestado pela FSCMPA.

## 2) DEFINIÇÃO OBJETO.

Com base nos estudos técnicos preliminares anexados, o presente Termo de Referência (TR) foi elaborado com o objetivo de fornecer os elementos necessários e suficientes, para a realização de procedimento de contratação por meio de Pregão Eletrônico, utilizando-se do **Sistema de Registro de Preços** para a aquisição dos cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>) especificados no Anexo-I, pelo critério de julgamento de menor preço por item. Esses equipamentos serão destinados as áreas assistenciais da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), com o objetivo de estruturar e modernizar a unidade.

A aquisição incluirá unidades de cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>), personalizados com as iniciais da Instituição (FSCMPA) e entrega de certificados/ relatórios de teste hidrostáticos do cilindros de acordo com a ABNT NBR 12274:2023, atestando a validade por 05 (Cinco) anos. Em conformidade com os padrões estabelecidos pela ANVISA e outras regulamentações pertinentes. Além da entrega dos cilindros de oxigênio medicinal, será responsabilidade da empresa contratada realizar o cumprimento dos protocolos técnicos estabelecidos.

A modernização proporcionada pela aquisição desses equipamentos é fundamental para



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP

TERMO DE REFERÊNCIA

garantir a confiabilidade e a eficácia do atendimento assistencial. Essa infraestrutura avançada atenderá às demandas crescentes da instituição, promovendo maior eficiência operacional e alinhamento com as melhores práticas internacionais.

A proposta de aquisição visa atender às necessidades das áreas assistenciais mencionadas, fortalecendo a sua capacidade de operação e assegurando a continuidade e a qualidade dos assistenciais. Este TR define as condições, especificações técnicas, critérios de julgamento e estimativas para a aquisição, que será executada com base nos dispositivos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores. A implementação dessa estrutura moderna garantirá uma resposta ágil e eficaz às necessidades hospitalares, ao mesmo tempo em que contribuirá significativamente para a melhoria da segurança e da qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

### 3) O QUE SERÁ CONTRATADO?

| CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL |                                 |  |       |              |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------|--------------|
| ITEM                                | PRODUTO                         | DESCRIÇÃO  | QUANT | VALOR UNIT.  |
| 01                                  | CILINDRO GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL | <p>1. Características Gerais</p> <p>Tipo: Cilindros de Gás Oxigênio Medicinal (cilindros de 0,7m³ a 1,5m³)</p> <p>Aplicação: Utilização diária de cilindros de gás oxigênio medicinal, para o transporte intra-hospitalar dos pacientes internados e usuários (de acordo com o consumo da unidade), abrangendo toda a área assistencial da Fundação Santa Casa de Misericórdia.</p> <p>Registro Sanitário: O equipamento deve possuir certificação da ANVISA e atender às normas ABNT NBR's nº 218, nº 12188 e nº 12176:1999, e correlatas de identificação de conteúdo, sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, conexões e roscas para válvulas de cilindros, e segurança no manuseio de cilindros em serviços de saúde.</p> <p>2. Especificações Técnicas Mínimas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recipiente (Cilindro) em duro alumínio para oxigênio medicinal, com capacidade de carga de 0,7m³ à 1,5m³.</li><li>• Os cilindros serão fornecidos com válvula cromada e rosca padrão CGA (ABNT NBR – 12188, ABNT NBR 218 – 1) p/ gás oxigênio medicinal e deverão ter as dimensão aproximadas: (A) altura = 64,50cm X (Ø) diâmetro = 11,10cm, com peso</li></ul> | 150   | R\$ 1.570,00 |






GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ





GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP

TERMO DE REFERÊNCIA



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>aproximado de 3,500 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Os cilindros deverão ter acabamento em pintura eletrostática a pó ou zincado, na cor padrão verde – emblema (ABNT NBR 12176:1999), com personalização no corpo dos cilindros com as iniciais da Instituição (FSCMPA), com letras visíveis de aproximadamente 6cm à 8cm.</li><li>• Disposições Gerais: a) A empresa ganhadora do certame deverá apresentar relatório de teste hidrostático de todos os cilindros (ABNT NBR 12274:2023, Norma Regulamentadora NR-13 e Instrução Normativa IN-38).</li></ul> <p>3. Normalização e Conformidade<br/>Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br/>Conformidade com normas da ANVISA e atender às normas ABNT NBR´s nº 11725, nº 12176 e nº 12188 e NR/MT nº 32/2022, e correlatas de identificação de conteúdo, sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, conexões e roscas para válvulas de cilindros, e segurança no manuseio de cilindros em serviços de saúde. Certificação de qualidade e segurança emitida por Organismo Acreditado pelo Inmetro.</p> <p>4. Garantia e Assistência Técnica<br/>Garantia mínima: 12 (Doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>  |  |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>SANTA CASA<br>DO PARÁ | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>VALOR GLOBAL ESTIMADO</b>                                |  | <b>R\$ 235.500,00</b><br>(Duzentos e trinta e Cinto Mil e Quinhentos Reais)   |
| <b>4) NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.</b>                       |  |   |
| <b>4.1- QUAL A JUSTIFICATIVA PARA ESTA CONTRATAÇÃO?</b>     | <p><b>4.1.1-</b> Justifica-se a contratação pela necessidade de adquirir cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m³ à 1,5m³), abrangendo toda a área assistencial da Fundação Santa Casa do Pará. Os cilindros de gás oxigênio medicinal com as especificações indicadas são aptos a realizar o transporte do paciente de forma segura durante todo o percurso entre as enfermarias e/ou, enfermarias/Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico/UTI's. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, atualmente com 514 leitos e em processo de expansão para 600 leitos, depende de uma infraestrutura moderna e eficiente para garantir os atendimentos essenciais que são realizados nas áreas assistenciais. Essa aquisição contribuirá significativamente para a qualidade do atendimento prestado aos pacientes e para a segurança das equipes assistenciais.</p> <p><b>4.1.2-</b> A aquisição dos cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m³ à 1,5m³) são indispensáveis para acompanhar o crescimento da instituição em conformidade com as normas regulatórias, promovendo a continuidade e a confiabilidade dos serviços hospitalares. Além disso, uma implementação de sistemas de gasoterapia moderna resultará em uma redução de custos operacionais a médio e longo prazo, durante a atenção aos pacientes.</p> |   |
| <b>5) A CONTRATAÇÃO DEVE SER ITEM OU EM LOTE</b>            |  |   |
| <b>5.1-O OBJETO DA CONTRATAÇÃO É POR ITEM?</b>              | <input type="checkbox"/> Não.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Sim.  | <b>Justificativa:</b> (As características do objeto não permitem que as peças/acessórios funcionem perfeitamente (encaixe entre cabos e lâminas) com fabricantes distintos ). |
| <b>6) A CONTRATAÇÃO POSSUI RESERVA DE COTA PARA ME/EPP:</b> |  |   |
| <b>6.1- HÁ ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> Não.   | <b>Justificativa:</b> (A não inclusão de cota reservada para ME/EPP no presente processo é tecnicamente justificada e está em conformidade com as exceções                    |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE?</b>         | <p><i>previstas na Lei Complementar nº 123/2006, artigo 49, inciso III, que estabelece que a reserva de cota pode ser afastada quando sua aplicação não for vantajosa para a administração pública ou representar prejuízo à qualidade ou complexidade do objeto a ser contratado.).</i></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Indicar os itens:</b> (Indicar os itens).</p> <p>Sim.</p>   |
| <b>7) A CONTATAÇÃO POSSUI INSTRUMENTO AUXILIAR</b>       |   |
| <b>7.1- QUAL O PROCEDIMENTO AUXILIAR DA CONTRATAÇÃO?</b> | <p><input type="checkbox"/> <b>Credenciamento:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Pré - qualificação:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI):</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Sistema de Registro de Preços (SRP):</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Registro Cadastral:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Sem Instrumento Auxiliar:</b></p>  |
| <b>8) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO</b>                           |   |
| <b>8.1- QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?</b>                | <p><b>8.1.1-</b> O principal motivo para a aquisição dos cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m³ à 1,5m³) destinados as áreas assistenciais da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) é, principalmente, atender à crescente demanda da instituição, que está em constante ampliação. Atualmente, com 514 leitos e planejamento para alcançar 600 leitos, a FSCMPA enfrenta o desafio de garantir a eficiência e a segurança no atendimento assistencial especializado. Essa expansão reflete a necessidade urgente de uma infraestrutura moderna, capaz de sustentar o aumento do volume de procedimentos de alta complexidade.</p> <p><b>8.1.2-</b> A Gerência de Equipamentos (Engenharia Clínica) – GEQP/CEFF desempenha um papel vital na operacionalização dos serviços de saúde, sendo essencial para garantir a disponibilidade dos cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m³ à 1,5m³) que serão demandados na Instituição, atendendo aos</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>SANTA CASA<br>DO PARÁ | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>padrões de qualidade e segurança exigidos. A ausência desses itens adequados para suprir essa demanda pode prejudicar a prestação dos serviços assistenciais. A aquisição desses cilindros é imprescindível para assegurar que a Gerência de Equipamentos (Engenharia Clínica) – GEQP/CEFF esteja equipada com recursos modernos, que permitam atender aos desafios atuais e futuros da instituição.</p> <p><b>8.1.3-</b> Portanto, a aquisição dos cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>), não apenas fortalecerá as operações hospitalares, mas também consolidará a FSCMPA como referência em segurança e qualidade no atendimento ao paciente. A modernização desses itens é cruciais para acompanhar a expansão hospitalar, garantindo que o atendimento seja realizado de forma eficiente, confiável e ao mesmo tempo, alinhado aos mais altos padrões regulatórios. Com isso, será possível atender plenamente à demanda crescente, promovendo a melhoria contínua nos serviços de saúde oferecidos e contribuindo diretamente para o bem-estar e segurança dos pacientes.</p> |
| <b>9) NATUREZA DO BEM</b>  |  |
| <b>9.1- QUAL O TIPO DA NATUREZA DO BEM?</b>                                | <input checked="" type="checkbox"/> Bens Comum.<br><input type="checkbox"/> Bens Especial.<br><input type="checkbox"/> Bens e Serviços Especiais.<br><input type="checkbox"/> Obras e Serviços de Engenharia<br><input type="checkbox"/> Outros. <b>Justificativa:( ).</b>   |
| <b>10) PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM</b> |  |
| <b>16.1- ASPECTOS GERAIS.</b>  | <p><b>10.1.1-</b> Os aspectos de qualidade, rendimento, durabilidade e segurança dos cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>) serão assegurados com base nos requisitos técnicos estabelecidos neste Termo de Referência, mesmo sem a realização de provas de qualidade ou exigência de amostras durante o processo licitatório. Isso significa que a confiabilidade e a adequação dos equipamentos às</p>   |





|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>necessidades de saúde serão garantidas por meio da análise documental e técnica das especificações fornecidas pelos licitantes, em conformidade com as normas e padrões regulamentares aplicáveis.</p>   |
| <b>16.2- HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?</b>  | <p><input type="checkbox"/> <b>Justificativa:</b> <i>(A prova de qualidade deve ser sempre justificada e deverá ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO).</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não.</p>  |
| <b>16.3- O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?</b>   | <p><input type="checkbox"/> <b>Justificativa:</b> <i>(A exigência de amostra deve ser justificada).</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não.</p>   |
| <b>16.4- HAVERÁ GARANTIA DO BEM?</b>     | <p><b>Justificativa:</b> Os produtos deverão ter garantia assegurada de no mínimo 12 (Doze) meses.</p> <p>A garantia terá início após a entrega cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>) na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), sem ônus adicional para a instituição, onde tal requisito deve estar descrito no Termo de Garantia ou Certificado de Garantia Fornecido pelo Fabricante ou Fornecedor;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim.</p> <p>Os chamados relativos à garantia serão feitos pela CONTRATANTE, por escrito, e-mail ou por telefone. Obrigando-se a empresa a atendê-la no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso tenha que retirar os produtos das instalações do usuário, os acessórios devem ser substituídos por acessórios novos, em prazo acordado com a Contratante, sob as mesmas condições contratuais.</p> <p><input type="checkbox"/> Não.</p> |
| <b>16.5- HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?</b> | <p><input type="checkbox"/> Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y, durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, <i>por meio de empresa credenciada contratada por ele</i>, sem custo para a administração pública.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens <b>“HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA</b></p>   |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>TÉCNICA”</b> durante 12 (Doze) meses, a partir do seu recebimento pela contratante, <i>por meios próprios</i>, sem custo para a administração pública.</p> <p><input type="checkbox"/> Não será prestada assistência técnica em relação aos itens descritos neste TR.</p>   |
| <b>11) CRITÉRIOS DE SELEÇÃO</b>                  |   |
| <b>11.1- FORMA DE CONTRATAÇÃO</b>                | <p><input type="checkbox"/> <b>Inexigibilidade</b> de licitação, com fundamento no art. 74, Y, da Lei Federal nº 14.133/21.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Dispensa</b> de licitação em razão do <b>valor*</b>, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21.<br/> * Nesta hipótese, deve-se utilizar preferencialmente a dispensa eletrônica.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Dispensa</b> de licitação, com fundamento no art. 75, caput, inciso IV, alínea “c”, da Lei Federal nº 14.133/21.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Pregão eletrônico</b>.pautado no art. 28 - inciso I c/c art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo definido o modo aberto para estar especificada no Edital desta aquisição.</p> |
| <b>11.2- CRITÉRIO DE JULGAMENTO</b>              | <p><input checked="" type="checkbox"/> Menor preço.</p> <p><input type="checkbox"/> Maior desconto.</p> <p><input type="checkbox"/> Outro (<i>Descrever</i>)</p>  |
| <b>11.3- O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?</b>    | <p><b>Justificativa:</b> (<i>Exemplo:optamos pelo sigilo em função do registro de valor que mais favorecer a admiração publica, para dos devidos fins, segue no anexo-II a justificativa para o orçamento sigiloso</i>):</p> <p><input type="checkbox"/> Sim.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não.</p>   |
| <b>11.4- CRITÉRIO PARA A PROPOSTA SER ACEITA</b> | <p><b>11.4.1-</b> O licitante que apresentar o menor preço deverá enviar proposta conforme especificações técnicas deste Termo de Referência e ainda vir acompanhada conforme a seguir:</p> <p><b>11.4.1.1-</b> Especificação, quantidade e valor unitário do produto, nos termos do Anexo I deste Termo de Referência.</p> <p><b>11.4.1.2-</b> Nome do fabricante, marca/modelo e número do produto no Ministério da Saúde/ANVISA, no caso de</p>  |





|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br/><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b></p> |  |
|   | <p><b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b></p>  |   |
| <p><b>TERMO DE REFERÊNCIA</b></p>   |  |   |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>equipamento.</p> <p><b>11.4.1.3-</b> Procedência do produto (País de origem).</p> <p><b>11.4.1.4-</b> Prazo de garantia contra defeito de fabricação.</p> <p><b>11.4.1.5-</b> Prazo de montagem (início e término) – para os todos os itens, do termo de referência;</p> <p><b>11.4.1.6-</b> Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 03 (três) meses.</p> <p><b>11.4.2-</b> Deverá ser enviado em anexo à proposta da licitante, da mesma forma e prazo da cláusula 6.1 deste Termo de Referência:</p> <p><b>11.4.2.1-</b> Comprovante do Registro, Cadastramento ou Notificação do produto ofertado no Ministério da Saúde do Brasil/ANVISA, ou comprovação da ausência desta obrigatoriedade, quando for equipamento médico hospitalar.</p> <p><b>11.4.2.2-</b> Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pelo Ministério da Saúde do Brasil/ANVISA, ou comprovação da ausência desta obrigatoriedade, quando for equipamento médico hospitalar.</p> <p><b>11.4.2.3-</b> Comprovação através de documento emitido pela Fábrica à existência de Assistência Técnica autorizada pela fábrica na região metropolitana de Belém para equipamentos médico-hospitalares, quando exigida.</p> <p><b>11.4.2.4-</b> Licença ou autorização da Vigilância Sanitária em favor da licitante, autorizando a mesma a comercializar o objeto desta licitação que se subordina a normas de vigilância sanitária.</p> <p><b>11.4.2.5-</b> Deverá também ser enviado em anexo à proposta, para efeito de julgamento técnico do produto que a licitante está disputando catálogo descritivo e figurado do item ofertado, em idioma português ou traduzido para o mesmo vernáculo por tradutor juramentado, onde constem as especificações técnicas do produto ofertado, necessárias e suficientes para verificar a sua adequação às especificações requeridas no Termo de Referência.</p> <p><b>11.4.2.6-</b> Contrato social atualizado ou no caso de firma individual, documento respectivo onde conste o objeto social da pessoa jurídica, bem como, quem é responsável para representá-la extrajudicialmente.</p> <p><b>11.4.2.7-</b> No caso de a Ata e do contrato ser assinado por procurador da licitante vencedora, deverá ser enviado o</p> |
|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>SANTA CASA<br>DO PARÁ | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>instrumento público ou particular de procuração, este com assinatura reconhecida em cartório.</p> <p><b>11.4.2.8-</b> Documento de identidade do responsável pela licitante ou de seu Procurador, no caso de ser este o responsável pela assinatura da ATA e do contrato.</p> <p><b>11.4.3-</b> Indicar o valor unitário de cada um dos itens que o licitante está disputando, cotado em moeda nacional, ou seja, em Real (R\$), em até duas casas decimais após a vírgula.</p> <p><b>11.4.4-</b> Conter o nome, estado civil, profissão, número do CPF e do documento de Identidade (RG), domicílio e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do contrato.</p>  |
| <b>12) DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:</b>            |  |
| <b>12.1- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.</b>       | <p><b>12.1.1-</b> A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogada uma única vez por igual período.</p>   |
| <b>12.2- POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PREÇO REGISTRADO:</b> | <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Sim.</b> <b>Como?</b> O preço registrado poderá ser alterado após negociação, conforme dispostos do decreto ESTADUAL nº 3.371, de 29 de setembro de 2023.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Não</b></p>   |
| <b>12.3- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:</b>          | <p><b>12.3.1-</b> Descumprir as condições da Ata de registro de preços, sem justificativa plausível;</p> <p><b>12.3.2-</b> Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela FSCMPA, sem justificativa aceitável;</p> <p><b>12.3.3-</b> Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;</p> <p><b>12.3.4-</b> Sofrer sanção de impedimento de licitar ou contratar ou de declaração de inidoneidade;</p> <p><b>12.3.5-</b> Não aceitar o preço revisado pela FSCMPA</p> <p><b>12.3.6-</b> O cancelamento de registros será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.</p> <p><b>12.3.7-</b> O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|   | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>  |  |   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:</p> <p><b>12.3.8-</b> A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seu(s) anexo(s).</p> <p><b>12.3.9-</b> Por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor.</p>  |
| <b>12.4- O GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</b>                    | <p><b>12.4.1-</b> O gestor da Ata de Registro de Preços acompanhará a manutenção das condições de habilitação da detentora, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.</p> <p><b>12.4.2-</b> A Ata de Registro de Preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.</p>   |
| <b>12.5- AS COMUNICAÇÕES ENTRE O ÓRGÃO OU ENTIDADE E A CONTRATADA</b> | <p><b>12.5.1-</b> Devem ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.</p>  |
| <b>13) REQUISITOS DA CONTRATADA</b>                                   |  |
| <b>13.1- SERÁ EXIGIDA HABILITAÇÃO TÉCNICA?</b>                        | <div> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sim.</b> </div> <p><b>Qual?</b></p> <p><b>12.5.1-</b> Comprovação do registro dos produtos na ANVISA.</p> <p><b>12.5.1.1-</b> Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro.</p> <p><b>12.5.1.1.1-</b> As empresas que não apresentarem a documentação supracitada serão automaticamente eliminadas.</p> <p><b>12.5.2-</b> Autorização de Funcionamento Empresa (AFE) do licitante, e da fabricante/ou detentora do registro na Anvisa, conforme legislação vigente, na validade, devendo apresentar cópia da AFE ou impressão da tela do site da ANVISA com a</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p align="center"><b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br/><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b></p> |  |
|   | <p align="center"><b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b></p>  |   |
| <p align="center"><b>TERMO DE REFERÊNCIA</b></p>                                  |   |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>situação “ATIVA”.</p> <p><b>12.5.3-</b> Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada da licitante e da fabricante/ou detentora do registro na Anvisa.</p> <p><b>12.5.4-</b> Licença de Operação - LO, devidamente válida, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da sede do município do licitante.</p> <p><b>12.5.5-</b> Carta de autorização de comercialização no estado do Pará fornecida pelo fabricante em nome da licitante, não podendo subestabelecer.</p> <p><b>12.5.6-</b> Carta fornecida pela fabricante indicando o serviço de assistência técnica autorizada no Estado do Pará devidamente registrada no CREA, conteúdo, minimamente: razão social, CNPJ, endereço com CEP, números de telefones, endereço eletrônico (e-mail), e nome do responsável técnico, não podendo subestabelecer.</p> <p><b>12.5.7-</b> Todos os equipamentos listados deverão ter garantia que o ano de fabricação não exceda o ano exercício ou o anterior imediato do pedido, devendo haver indicação expressa ou declaração do licitante – assinada pelo representante legal.</p> <p><b>12.5.8-</b> Critérios para avaliação da documentação:</p> <p><b>12.5.8.1-</b> Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes ao fornecedor e ao material;</p> <p><b>12.5.8.2-</b> Verificar e validar se a proposta apresentada atende ao termo de referência;</p> <p><b>12.5.8.3-</b> Compor as documentações como: Catálogo, Manual de operação (e mídia, caso possua) na língua portuguesa Brasileira;</p> <p><b>12.5.8.4-</b> Embalagem: Acondicionado de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o local de uso. Deverão constar externamente na embalagem os seguintes dados: conteúdo</p> |
|--|--|



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**



**GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

qualitativo e quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, CNPJ da empresa e número do registro no Ministério da Saúde/ANVISA.



**12.5.8.5-** Os documentos emitidos pela ANVISA serão analisados por profissionais da presente FSCMPA, como validade de registro e tecnovigilância do produto.

A solicitação de documentação específica para comprovação de qualificação técnica e operacional dos licitantes neste processo de licitação é necessária para garantir que os equipamentos adquiridos para área técnica da Gerência de Equipamentos (Engenharia Clínica) – GEQP/CEFF da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) compareçam aos elevados padrões de qualidade, segurança e conformidade técnica exigidas. Entre as exigências, destaca-se o registro dos produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que comprova a legalidade e conformidade dos equipamentos com as normas sanitárias vigentes.

**Por  
quê?**



Além disso, é obrigatório que os licitantes apresentem uma Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA, bem como uma licença de funcionamento sanitário atualizada, emitida por órgãos estaduais ou municipais competentes, para validar a legalidade das operações das empresas participantes. Essas documentações são essenciais para garantir que tanto o fornecedor quanto os produtos oferecidos estejam devidamente regularizados, garantindo a confiabilidade do processo de aquisição.

No caso de registro de produtos vencidos, o licitante deverá comprovar que a revalidação foi solicitada, mediante protocolo e comprovante de pagamento de imposto, garantindo que a atualização do registro esteja



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p align="center"><b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br/><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b></p> |  |
|   | <p align="center"><b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b></p>  |   |
| <p align="center"><b>TERMO DE REFERÊNCIA</b></p>                                  |   |   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>em andamento. Da mesma forma, os licitantes que se enquadrarem em casos de registro autorizado deverão apresentar documentos que comprovem tal condição, garantindo total transparência e cumprimento das exigências legais.</p> <p>Caso surjam dúvidas sobre a documentação apresentada, a comissão de licitação poderá realizar diligências, conforme previsto nos incisos I e II, parágrafos 1º e 2º do art. 64 da Lei 14.133/2021, para esclarecer possíveis inconsistências. É importante ressaltar que as propostas que não atenderem às especificações contidas no edital ou apresentarem irregularidades serão desclassificadas, garantindo que apenas empresas comprometidas e em conformidade com as exigências sejam consideradas durante o julgamento.</p> <p>Por fim, é indispensável que os licitantes apresentem atestados de capacidade técnica emitida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem experiência prévia no fornecimento de produtos similares aos descritos no Termo de Referência. Esses atestados deverão ser emitidos em nome da matriz e/ou filial do licitante, garantindo a demonstração clara e transparente das capacidades operacionais da empresa para cumprir com as necessidades e especificações técnicas.</p> <p><input type="checkbox"/> Não.</p> |
| <p><b>13.2- QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS</b></p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual.</p> <p><b>Justificativa:</b> <i>O referido documento certificará que o participante do certame possui pleno conhecimento das obrigações assumidas caso venha a consagrar-se vencedor do certame.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Registro na entidade profissional competente.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>   |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>13.3- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação contratual com a comprovação de qualificação técnica de cada membro da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. <b>Justificativa:</b>   |
|   | <input type="checkbox"/> Outro previsto em lei especial. <b>Especificar:</b> <i>(Indicar o requisito e o seu fundamento legal).</i> <b>Justificativa:</b>  |
| <b>13.3- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO</b> | <input type="checkbox"/> Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa complexidade da contratação. <b>Justificativa:</b>   |
|   | <div> <input checked="" type="checkbox"/> Sim         Qual?       </div> <div> <b>13.3.1-</b> Verificar e validar a documentação técnica apresentada, incluindo os documentos pertinentes ao fornecedor e ao material;<br/> <b>13.3.2-</b> Verificar e validar se a proposta apresentada atende ao termo de referência;<br/> <b>13.3.3-</b> Compor as documentações como: Catálogo, Manual de operação (e mídia, caso possua) na língua portuguesa Brasileira<br/> <b>13.3.4-</b> Embalagem: Acondicionado de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o local de uso. Deverão constar externamente na embalagem os seguintes dados: conteúdo qualitativo e quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, CNPJ da empresa e número do registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br/> <b>13.3.5-</b> No caso de Ata e do contrato ser assinado por procurador da licitante       </div> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p align="center"><b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br/> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b></p> |  |
|  | <p align="center"><b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b></p>   |   |
| <p align="center"><b>TERMO DE REFERÊNCIA</b></p>                                 |  |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>vencedora, deverá ser enviado o instrumento público ou particular de procuração, este com assinatura reconhecida em cartório.</p> <p><b>13.3.6-</b> Documento de identidade do responsável pela licitante ou de seu Procurador, no caso de ser este o responsável pela assinatura da ATA e do contrato.</p> <p><b>13.3.7-</b> Os documentos emitidos pela ANVISA serão analisados por profissionais da presente FSCMPA, como validade de registro e tecnovigilância do produto.</p> <p><b>13.3.8-</b> As empresas que não apresentarem a documentação supracitada serão automaticamente eliminadas.</p> <p><input type="checkbox"/> Não.</p>  |
| <p><b>13.4- HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?</b></p>             | <p><b>Especificar:</b> <i>(Descrito no ETP e conforme disposto no Decreto nº 4.193, de 18/09/2024, do Governo do Estado do Pará que prever sobre as diretrizes e critérios de sustentabilidade a serem observados nas licitações e contratações realizadas pela Administração Pública Estadual.</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim.</p> <p><input type="checkbox"/> Não.</p>   |
| <p><b>13.5- HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?</b></p> | <p><b>Especificar:</b></p> <p><b>Risco de Conformidade Regulatória:</b> Uma empresa contratada para fornecer os cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m³ à 1,5m³) para a Gerência de Equipamentos (Engenharia Clínica) – GEQP/CEFF da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) deve garantir que todos os produtos e serviços estejam em total conformidade com as normas e regulamentações disposições da ANVISA e outros órgãos reguladores. O descumprimento desse critério pode resultar em deliberações, como multas, interdições ou até mesmo a impossibilidade de utilização dos equipamentos adquiridos.</p> <p><b>Quais?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim.</p> |



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP

TERMO DE REFERÊNCIA



**Risco de Qualidade e Segurança dos Equipamentos:**

A qualidade e a segurança dos itens são cruciais para garantir a eficiência e confiabilidade dos serviços médicos ofertados pela Instituição. Equipamentos de Videolaringoscópios defeituosos, obsoletos ou que não atendem às especificações podem comprometer a prestação dos serviços assistenciais, colocando em risco a segurança dos pacientes. Falhas neste aspecto podem gerar responsabilidades legais e impactar valores de confiança do hospital e da empresa fornecedora.

**Risco Operacional:** A empresa contratada assume o risco operacional relacionado à fornecimento dos equipamentos. Problemas técnicos ou falhas nos dispositivos podem causar interrupções nos processos da Gerência de Equipamentos (Engenharia Clínica) – GEQP/CEFF, comprometendo a continuidade dos serviços hospitalares. É essencial garantir um suporte técnico ágil e eficiente para minimizar os riscos e garantir o pleno fornecimento dos acessórios.

**Risco:** O contrato de aquisição de cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>) pode estar sujeito a riscos financeiros, como aumento nos custos de transporte, além de possíveis opções cambiais para itens importados. Caso os preços contratados sejam fixos e irrevogáveis, essas flutuações podem impactar as previsões econômicas para o fornecedor e até atrasar o fornecido.

**Risco de Responsabilidade Civil:** Caso os cilindros para oxigênio medicinal (0,7 m<sup>3</sup> à 1,5m<sup>3</sup>) adquiridos apresentem falhas que resultem em problemas em prejuízos à segurança dos pacientes, a empresa fornecedora poderá ser responsabilizada



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>civilmente. Isso inclui riscos de ações judiciais e possíveis avaliações administrativas, além do impacto negativo na revisão da instituição.</p> <p><b>Risco de Gestão de Contrato:</b> A gestão restrita do contrato pode gerar problemas como atrasos na entrega, não conformidade com as especificações técnicas ou falta de suporte adequado. Uma comunicação ineficaz entre a empresa fornecedora e a administração hospitalar pode resultar em conflitos, insatisfação e comprometimento da relação contratual, prejudicando o andamento do projeto e a operação da Gerência de Equipamentos (Engenharia Clínica) – GEQP/CEFF.</p> <p><input type="checkbox"/> Não.</p> |
|--|---|



#### 14) FORMA DE ENTREGA DO BEM

|   |   |
|---|---|
| <b>14.1- COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?</b>  | <p><input checked="" type="checkbox"/> A entrega do bem deverá ser no prazo máximo de 30 (Trinta) dias após o recebimento da nota de empenho pela contratada, conforme edital.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O bem deve ser entregue de forma única, com todos os seus acessórios e total requisito para perfeito funcionamento.</p> |
| <b>14.2- LOCAL E HORA DA ENTREGA DO BEM</b> | <p><b>14.2.1-</b> Almoxarifado Central da Santa Casa, localizado na Rua Oliveira Belo 395, no Bairro do Umarizal, CEP: 66050-380 - Belém/PA.</p> <p><b>14.2.2-</b> O horário de entrega é das 08:00 às 15:00 horas de segunda a sexta-feira. Podendo ser agendado pelo telefone (91) 3251-7371.</p>   |
| <b>14.3- PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE</b>       | <p><b>14.3.1-</b> Validade de insumos:</p> <p><b>14.3.2-</b> Quando a vida útil for igual ou inferior a 12 (doze) meses, validade mínima de 70% (setenta por cento);</p> <p><b>14.3.3-</b> Quando a vida útil for superior a 12 (doze) meses, validade mínima de 50% (cinquenta por cento).</p>   |

#### 15) PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|   |  |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |
|---|--|-------------|-----------------|--------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>15.1- PRAZO DO CONTRATO</b>                    | <input type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega).<br><input checked="" type="checkbox"/> 12 meses.  |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |
| <b>15.2- HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21.<br><input type="checkbox"/> Não.   |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |
| <b>15.3- FORMA DE PAGAMENTO</b>                   | <table border="1"> <tr> <td><b>Meio</b></td> <td>Ordem bancária.</td> </tr> <tr> <td><b>Onde?</b></td> <td>Conta corrente da contratada no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ.</td> </tr> <tr> <td><b>Qual o prazo?</b></td> <td>Até <b>30</b> (Trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada.</td> </tr> <tr> <td><b>Prova da regularidade fiscal</b></td> <td>           A regularidade fiscal pode ser provada:<br/>           1. Por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante.<br/> <i>ou</i><br/>           2. Pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.         </td> </tr> </table> | <b>Meio</b> | Ordem bancária. | <b>Onde?</b> | Conta corrente da contratada no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ. | <b>Qual o prazo?</b> | Até <b>30</b> (Trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada. | <b>Prova da regularidade fiscal</b> | A regularidade fiscal pode ser provada:<br>1. Por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante.<br><i>ou</i><br>2. Pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais. |
| <b>Meio</b>                                       | Ordem bancária.  |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |
| <b>Onde?</b>                                      | Conta corrente da contratada no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ.   |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |
| <b>Qual o prazo?</b>                              | Até <b>30</b> (Trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada.   |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |
| <b>Prova da regularidade fiscal</b>               | A regularidade fiscal pode ser provada:<br>1. Por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante.<br><i>ou</i><br>2. Pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.   |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |
| <b>15.4- CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO</b>            | <p><b>14.4.1-</b> A forma de pagamento será por ordem bancária na conta corrente da contratada, no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com comprovante de regularidade fiscal da contratada.</p> <p><b>14.4.2-</b> A prova de Regularidade Fiscal pode ser feita por consulta SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante, ou ainda pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.</p>  |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |
| <b>15.5- QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?</b>         | <input type="checkbox"/> <b>X%</b> do valor inicial do contrato. <b>Justificativa:</b> (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvidos, não podendo ser superior a 10%).  |             |                 |              |  |                      |  |                                     |  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>SANTACASA<br>DO PARÁ | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|   | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>  |  |   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Não há. <b>Justificativa:</b> <i>por se tratar de pagamento posterior a entrega do objeto, não se faz necessário garantia contratual.</i>   |
| <b>15.6- DEVERES DA CONTRATADA</b> | <p><b>15.6.1-</b> Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente o especificado no Termo de Referência, entregando o objeto nas quantidades e prazos estabelecidos, sem qualquer ônus a Instituição.</p> <p><b>15.6.2-</b> Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto entregue.</p> <p><b>15.6.3-</b> A entrega do objeto deve ser com Nota Fiscal Eletrônica, de acordo com o especificado na nota de empenho, juntando a esta as Certidões de Regularidade Fiscal (FGTS, Previdenciária, Dívida Ativa da União e Receita Estadual).</p> <p><b>15.6.4-</b> A entrega do objeto em desacordo com o solicitado neste Termo e aprovado pelo parecer técnico, deverá ser trocado no prazo de 30 (Trinta) dias, a contar da notificação do erro.</p> <p><b>15.6.5-</b> O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).</p> <p><b>15.6.6-</b> Os equipamentos médico-hospitais serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade entregue e consequente aceitação, no prazo de até 03 (três) dias úteis que contará após a montagem e instalação, através do atesto realizado por servidor público devidamente habilitado.</p> <p><b>15.6.7-</b> A instalação do equipamento médico-hospitalar deve ser realizada pelo fornecedor ou seu representante autorizado, devendo ser iniciada exclusivamente após seu recebimento formal e aprovação dos requisitos de pré-instalação.</p> <p><b>15.6.8-</b> Deve efetuar os testes de instalação do equipamento, realizando demonstração de seu funcionamento à equipe técnica de acompanhamento.</p> <p><b>15.6.9-</b> Deve fornecer à Instituição todas as informações técnicas em português, necessárias e suficientes para a operação correta e segura dos itens (manual de operação).</p> <p><b>15.6.10-</b> Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito, via e-mail ou por telefone, obrigando-se a empresa ao atendimento preliminar no prazo máximo de</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>SANTA CASA<br>DO PARÁ | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>48 (quarenta e oito) horas.</p> <p><b>15.6.11-</b> Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas e suas especificações.</p> <p><b>15.6.12-</b> Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no presente instrumento.</p> <p><b>15.6.13-</b> Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FSCMPA.</p>   |
| <b>15.7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE</b> | <p><b>15.7.1-</b> Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;</p> <p><b>15.7.2-</b> Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir as obrigações;</p> <p><b>15.7.3-</b> Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;</p> <p><b>15.7.4-</b> Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;</p> <p><b>15.7.5-</b> Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;</p> <p><b>15.7.6-</b> Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;</p> <p><b>15.7.7-</b> Rejeitar os serviços ou insumos nas quais as especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos constantes no Termo de Referência e seus anexos;</p> <p><b>15.7.8-</b> A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;</p> <p><b>15.7.9-</b> Cabe ao setor da Gerência de Equipamentos (Engenharia Clínica) – GEQP/CEFF notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos itens que compõem o objeto deste termo, para</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>SANTA CASA<br>DO PARÁ | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

|  |  |
|--|--|
|  | que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  |
| <b>15.8- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.</b>                            | <b>15.8.1-</b> Serão aplicáveis, no que couberem, as sanções administrativas descritas na Lei nº 14.133/21, além de outras normas complementares.  |
| <b>15.9- RESPONSÁVEL PELA GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.</b> | <p><b>15.9.1-</b> A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelos designados Representantes da Administração, para o acompanhamento e a fiscalização do contrato, conforme artigo 117 da lei 14.133/21.</p> <p><b>15.9.2-</b> Para fiscal do contrato indicamos o Sr. LUÍS CARLOS BRAGA CAMPELO, Gerente de Equipamentos, matrícula Nº 5958955/2, lotado na Coordenação de Estrutura Física Funcional e Patrimônio - CEFF, Telefone: (91) 4009-7305, e-mail: luis.campelo@santacasa.pa.gov.br</p> <p><b>15.9.3-</b> Para fiscal substituto indicamos o Sr. MAURÍCIO SOLON DA SILVA, Engenheiro Clínico, matrícula 5960411/1, lotado na Coordenação de Estrutura Física Funcional e Patrimônio - CEFF, Telefone: (91) 4009-7305, e-mail: mauricio.solon@santacasa.pa.gov.br</p> <p><b>15.9.4-</b> A presença de fiscalização pela CONTRATANTE não elide, assim como não diminui a responsabilidade da CONTRATADA com suas obrigações contratuais.</p> |
| <b>16) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |  |
| <b>16.6- DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO.</b>                 | <p>Funcional Programática: xxx.</p> <p>Elemento de Despesa: xxx.</p> <p>Fonte do Recurso: xxx.</p> <p><i>Obs.:</i> Esses dados estão sujeitos à revisão por ocasião da emissão do atestado de disponibilidade orçamentária.</p>  |



Belém (PA), 7 de maio de 2026.


**Luis Carlos Braga Campelo**  
Gerente de Equipamentos  
GEQP/CEFF

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>SANTA CASA<br>DO PARÁ | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|  | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>   |  |   |

**ANEXO I**  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**  
 Descrição Técnica dos Materiais

| CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL |  |   |       |
|-------------------------------------|--|---|-------|
| ITEM                                | PRODUTO  | DESCRIÇÃO   | QUANT |
| 01                                  | <b>CILINDRO<br/>GÁS<br/>OXIGÊNIO<br/>MEDICINAL</b> | <p>1. Características Gerais</p> <p>Tipo: Cilindros de Gás Oxigênio Medicinal (cilindros de 0,7m³ a 1,5m³)</p> <p>Aplicação: Utilização diária de cilindros de gás oxigênio medicinal, para o transporte intra-hospitalar dos pacientes internados e usuários (de acordo com o consumo da unidade), abrangendo toda a área assistencial da Fundação Santa Casa de Misericórdia.</p> <p>Registro Sanitário: O equipamento deve possuir certificação da ANVISA e atender às normas ABNT NBR's nº 218, nº 12188 e nº 12176:1999, e correlatas de identificação de conteúdo, sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, conexões e roscas para válvulas de cilindros, e segurança no manuseio de cilindros em serviços de saúde.</p> <p>2. Especificações Técnicas Mínimas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recipiente (Cilindro) em duro alumínio para oxigênio medicinal, com capacidade de carga de 0,7m³ à 1,5m³.</li> <li>• Os cilindros serão fornecidos com válvula cromada e rosca padrão CGA (ABNT NBR – 12188, ABNT NBR 218 – 1) p/ gás oxigênio medicinal e deverão ter as dimensão aproximadas: (A)altura = 64,50cm X (Ø)diâmetro = 11,10cm, com peso aproximado de 3,500 kg.</li> <li>• Os cilindros deverão ter acabamento em pintura eletrostática a pó ou zincado, na cor padrão verde – emblema (ABNT NBR 12176:1999), com personalização no corpo dos cilindros com as iniciais da Instituição (FSCMPA), com letras visíveis de aproximadamente 6cm à 8cm.</li> <li>• Disposições Gerais: a) A empresa ganhadora do certame deverá apresentar relatório de teste hidrostático de todos os cilindros (ABNT NBR 12274:2023, Norma Regulamentadora NR-13 e Instrução Normativa IN-38).</li> </ul> <p>3. Normalização e Conformidade</p> <p>Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.</p> <p>Conformidade com normas da ANVISA e atender às normas</p> | 150   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>SANTACASA<br>DO PARÁ | <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b><br><b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b> |  |
|   | <b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>   |   |
| <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>  |  |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>ABNT NBR's nº 11725, nº 12176 e nº 12188 e NR/MT nº 32/2022, e correlatas de identificação de conteúdo, sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, conexões e roscas para válvulas de cilindros, e segurança no manuseio de cilindros em serviços de saúde.</p> <p>Certificação de qualidade e segurança emitida por Organismo Acreditado pelo Inmetro.</p> <p>4. Garantia e Assistência Técnica</p> <p>Garantia mínima: 12 (Doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> |  |
|  |   |  |

| ORGÃO / PARTÍCIPE                                    | VALOR TOTAL DO CERTAME |
|--|------------------------|
| FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA | R\$ 235.500,00         |
|  | <b>R\$ 235.500,00</b>  |



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2026/2689844

**Anexo/Sequencial:** 10

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Luis Carlos Braga Campelo,

**CPF:** \*\*\*.426.092-\*\*

**Em:** 07/05/2026 11:08:38

**Aut. Assinatura:** ad5d14ed19a7937a1e4cc7b07c9d51c3b8ebd154347dae47b4850bf96bfd9932



**Identificador de autenticação:** a3369307-af63-4400-95c7-fcd8ea697fa7

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>