
















[illegible]


LISTA DE MATERIAIS	
ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	
Caixa PVC octogonal 3X3"	10 PC
ACESSÓRIOS P/ USO GERAL	
Fita isolante de autoadeso 20 m	1 PC
CABO UNIPOLAR (COMBIE)	
1,5 mm²	135 m
ELETRODUTO PVC ROSCA	
Reduzido galvan. tipo canha 3/4"	32 PC
Eletroduto, vara 3,0m 3/4"	44 m
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
Luminária LED	
Luminária de sobrepõe 2x32W	10 PC
LÂMPADAS LED	
Tabular LED 32 W	20 PC

- LEGENDA:
-  HASTE DE ATERRAMENTO CORREPIVEL 50x25-400 INTERLIGADA AO CABO DE BARRIO VERDE COM 200MM DE DIÂMETRO INTERLIGADO E TAMPA DE CONCRETO COM PLACARDO PARA INSCRIÇÃO QP
-  TOMADA PARA ANTENA DE TV
-  TOMADA 2P + T UNIVERSAL $N = 1,90$ m DO PISO - CO-RIBORÇANA - DUPLA
-  TOMADA 2P + T UNIVERSAL $N = 0,35$ m DO PISO - CO-RIBORÇANA - DUPLA
-  TOMADA DE TELEFONE - DUPLA - $N = 0,35$ m DO PISO - CO-RIBORÇANA - DUPLA
-  ELIMINADOR DE RUÍDO-ISOVIBRO INIBIDOR NA LAJE DE TETO, CONTENDO FIOS FASE NEUTRO, RETORNO E TERRA COM RESISTÊNCIA DE 100W
-  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ABRIGAR DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS
-  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 1,500 PISO
-  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUITADO A 1,50m DO PISO
-  INTERRUPTOR COM TRÊS SEÇÕES EMBUITADO EM CX. 4x2x24" A 1,10m DO PISO
-  INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO EMBUITADO EM CX. 4x2x24" A 1,10m DO PISO
-  LÂMINA TIPO CALHA CHAPA METÁLICA ZINCO E ESMALTADA, TÃO COM CHAPA METÁLICA DE SORDEPOR, CX 24x24 FLUORESCENTE, MSA, ACCESSÓRIOS E REATOR
-  LÂMINA DE SORDEPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 100W, REATOR EM CX 24x24 A FREQUÊNCIA NA 1ª FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTRIBUIÇÃO HARMÔNICA (FP=0,92 TH=100%)
-  ARANDELA DE SORDEPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 60W, TH=200% DO PISO ACABADO
-  CAIXA DE PASSAGEM
-  PROJETOR COMPLETO COM LUXA A VAPOR METÁLICA DE 150W, INRIETOR E REATOR DE REFLETIVIDADE NA FREQUÊNCIA, NA 1ª FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTRIBUIÇÃO HARMÔNICA (FP=0,92 TH=100%), REFRAÍTOR EM TETO TEMPERADO A PRÓXIMA CHOISSE TETRA
-  VENTILADOR DE PARADE

NOTA:

- 1- QUANDO NÃO INDICADO, CONSIDERAR ELETRODUTO DE Ø3/4"
- 2- UTILIZAR CABO SENTENAX PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA
- 3- TOMADAS DE USO ESPECIAL FORAM DIMENSIONADAS EM 600W

ESC 1:50



APROVADO POR:

ELABORAÇÃO:


H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXEC.	APROV. DATA

CONCEDENTE:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS

PROPONENTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAÇÃO:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO
E.M.E.I.F PROFª ANA DUTRA DE SOUZA VALE
SEDE - BARCARENA /PARA

CONTEÚDO:

PROJETO ELETRICO

FOLHA:

ELE
01 01

DATA:
SET./2024

ESCALA

INDICADAS

DESENHO

JOSE VALBER GOMES DA SILVA