



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE GLP E VASILHAMES

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas mitigadoras relacionadas à contratação de empresa especializada para o fornecimento de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e vasilhames, destinados ao atendimento das Secretarias e Fundos Municipais de Óbidos/PA. A análise leva em consideração as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, visando assegurar eficiência, segurança, continuidade dos serviços e prevenção de falhas no decorrer do procedimento licitatório e da execução contratual.

No âmbito do planejamento, foram identificados riscos relacionados à especificação inadequada do objeto e à definição incorreta dos quantitativos. A probabilidade desses riscos varia entre baixa e média, porém seus impactos podem ser significativos. Como medidas de mitigação, recomenda-se a revisão técnica das especificações, alinhamento às normas da ANP e do Inmetro, bem como análise detalhada do histórico de consumo das unidades demandantes.

Quanto à fase de seleção do fornecedor, evidenciam-se riscos como baixa competitividade do mercado (dada a necessidade de autorização específica para comercialização de GLP), apresentação de propostas inexequíveis e documentação irregular referente às licenças obrigatórias. Para mitigá-los, justifica-se plenamente a adoção do Pregão Eletrônico, modalidade que amplia a concorrência e garante maior transparência; além disso, recomenda-se análise rigorosa da habilitação técnica e fiscal, bem como verificação detalhada da exequibilidade das propostas apresentadas.

Na execução contratual, foram identificados riscos ligados a atrasos nas entregas, fornecimento insuficiente, qualidade inadequada do GLP, entrega de vasilhames em mau estado e possíveis falhas no atendimento às normas de segurança. A probabilidade desses riscos é variável, mas seus impactos são altos, considerando que podem comprometer o funcionamento de unidades públicas essenciais. As medidas mitigadoras propostas incluem o estabelecimento de prazos objetivos no edital, fiscalização contínua por parte da gestão, exigência de vasilhames certificados, verificação documental de cada entrega e aplicação rigorosa das penalidades contratuais quando necessário.

Em relação aos riscos de segurança, considera-se a possibilidade de acidentes envolvendo GLP, vazamentos ou manuseio inadequado por parte de servidores das unidades. Embora a probabilidade desses eventos seja baixa, seus impactos são extremamente elevados. As medidas de mitigação incluem o cumprimento rigoroso das normas da ANP, transporte adequado realizado por empresa habilitada, vistorias preventivas e a promoção de treinamentos básicos para os servidores que manipulam os equipamentos.

Foram também analisados riscos financeiros, como a oscilação de preços do GLP no mercado e o eventual inadimplemento por parte da contratada. A probabilidade desses riscos é média e baixa, respectivamente, mas os impactos podem comprometer a regularidade do fornecimento. Para mitigá-los, recomenda-se pesquisa de preços ampla, elaboração de estimativa atualizada, adoção do pregão eletrônico para



elg



maximizar a competitividade e exigência de regularidade fiscal e garantias contratuais, quando pertinente.

Conclui-se que os riscos identificados são plenamente administráveis, desde que implementadas as medidas preventivas indicadas, mantendo-se adequado acompanhamento pela gestão e observância das normas que regem a contratação pública. A adoção do Pregão Eletrônico revela-se essencial para redução de riscos de mercado, ampliação da competitividade e transparência do processo. Assim, o presente Mapa de Análise de Riscos demonstra que a contratação é viável, segura e alinhada ao interesse público, garantindo a continuidade dos serviços essenciais em todas as unidades municipais que dependem de GLP para seu pleno funcionamento.

Óbidos – PA, 19 de novembro de 2025.



JOSÉ ROBSON PINTO DIAS

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças
Decreto N° 018/2025.

