



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Deflagração de processo de Dispensa de Licitação para aquisição, cabo flexível 1,5 mm² branco, cabo de cobre, elétrico, flexível, azul, secao nominal 4mm², cabo de cobre, eletrico, flexível, cor preto, seccao nominal 2 x 4mm², PP, cabo de cobre, eletrico, flexível, cor verde, secao nominal 2,5mm², cabo de de cobre, eletrico, flexível, cor vermelho, secao nominal 4mm², garrafa, termica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em plastico resistente a impacto, capacidade de 1,8 litros, solda, de estanho, liga 60/40 para anteder demandas desta Secretaria.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição tem por finalidade atender as demandas desta Secretaria

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS

Os descritivos dos materiais que estão cadastrados no Sistema Integrado de Materiais Patrimônio e Serviços-SIMPAS.

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
Código SIMPAS: 61.45.00.00189072-7 - CABO de cobre, eletrico, flexível, cor branco, secao nominal 1,5 mm ² , classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informacoes: logomarca INMETRO, numero de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, numero de identificacao do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com secao 2,5 mm ² ou menor, sera permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituiacao a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Numero de condutores e secao nominal (em mm ²), Data de fabricacao e Lote. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordoes	MT	200

Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.		
Código SIMPAS: 61.45.00.00169185-6 - CABO de cobre, elétrico, flexível, azul, seção nominal 4mm ² , classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto. Será permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituição a logomarca “do Inmetro”. Deverá conter o selo de identificação da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	MT	200
Código SIMPAS: 61.45.00.00189069-7 - CABO de cobre, elétrico, flexível, cor preto, seção nominal 2 x 4mm ² , PP, classe de encordoamento 5, classe de isolamento 500V, isolamento em PVC/D do tipo ST5, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm ²), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.	MT	200
Código SIMPAS: 61.45.00.00169095-7 - CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, seção nominal 2,5mm ² , classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto. Será permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituição a logomarca “do Inmetro”. Deverá conter o selo de identificação da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	MT	200

Código SIMPAS: 61.45.00.00189061-1 - CABO de cobre, elétrico, flexível, cor vermelho, seção nominal 4mm ² , classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm ²), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.	MT	200
Código SIMPAS: 73.30.00.00183290-5 - GARRAFA, térmica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em plástico resistente a impacto, capacidade de 1,8 litros. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, capacidade de litro e endereço e/ou telefone de contato. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 13282 vigente(s).	UN	10
Código SIMPAS: 34.39.00.00038889-0 - SOLDA, de estanho, liga 60/40. Embalagem: rolo com 100 metros, com peso 500 g, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	RL	02

4. DOS REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS NA CONTRATAÇÃO.

O material adquirido deverá ser entregue no endereço indicado na Autorização de Fornecimento de Material - AFM.

Antes de se dirigir ao local deverá entrar em contato com a Coordenação de Material e Patrimônio nos telefones: (71) 3118-5340/85425 ou 85445.

4.1 Local de Entrega:

Avenida Luiz Viana Filho VI Avenida Nº 600 CAB, Centro Administrativo da Bahia - CEP: 41745-900.

4.2 O material deverá ser entregue em local estabelecido no item 4.1, sendo que o prazo de entrega será de até **07 (SETE) dias corridos**, contados da data de sua assinatura, admitindo-se sua prorrogação nos termos do artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/05.

4.3 O fornecimento do material homologado será solicitado pela, Secretaria do Meio Ambiente - SEMA em conformidade com suas necessidades, valendo registrar que a entrega do material se dará de em entrega **única, na sua totalidade**.

4.4 Os fornecedores serão comunicados através do portal SEI e ou e-mail informado em suas documentações quando a AFM (Autorização de Fornecimento de Material) estiver disponível para assinatura tendo um prazo de até cinco dias úteis para proceder à assinatura.

5. FORMA DE ENTREGA:

O produto deve ser entregue em sua embalagem primária e secundária original, obedecendo as normas vigentes dos órgãos competente. De Acordo com a descrição constante na Autorização de Fornecimento de Material - AFM

6. APRESENTAÇÃO DE MOSTRA: (X) SIM () NÃO

7. Será exigida a apresentação de (x) amostra, () exame de conformidade, () prospecto.

Atenciosamente,

Roberta Carvalho Santana

Coordenadora de Serviços Gerais.



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Carvalho Santana, Coordenadora**, em 12/01/2026, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00131142362** e o código CRC **1D9AE9CB**.