SONDAGEM LTDA

Cliente: AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Obra: Ana Custódio 100 - Itaipava
Local: ITAJAI - SC

Relatório de Sondagem **N° 0**

Furo SPT 01 **Cota 0,000**

SPT - Standart Penetration Test

Camadas - Classificação dos solos


_____ 30 cm finais
_ _ _ _ _ _ _ 30 cm iniciais

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	NA Inic.	NA Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	0	Prof. Camadas (m)
2,0					55	76	1	1,25

ALTERAÇÃO DE ROCHA

↑ limite da sondagem.
PARA AINTIGIR MAIOR
PROFUNDIDADE SUGERIMOS
SONDAGEM ROTATIVA

Não foi encontrado N.A.



Nível d'agua			Amostrador		Revestimento	Ø	2 3/8 "	Data de execução
NA Inic.	m	14/09/2026	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0	kg	Inicio 14/09/2026
NA Final	m	14/09/2026	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0	cm	término 14/09/2026

Obs: .

Digitadora	ERICK	Eng°	ERICK HARISSON SARTOR	14/09/2026 Folha 01