SONDAGEM LTDA

Cliente: AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Obra: ABILIO OTAVIO DO CANTO, 413 - RESSACADA
Local: ITAJAI - SC

Relatório de Sondagem **N° 0**

Furo SPT 01 **Cota 0,000**

SPT - Standart Penetration Test

Camadas - Classificação dos solos

_____ 30 cm finais
_ _ _ _ _ _ _ 30 cm iniciais

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	NA Inic.	NA Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	0	Prof. Camadas (m)
2,0					1	1	1	
					4	4	2	2,00
					4	4	3	
		-5			42	51	4	
					50		5	5,00
		-10					6	
							7	
							8	
							9	
		-15					10	
							11	
							12	
							13	
							14	
							15	
		-20					16	
							17	
							18	
							19	
							20	
		-25					21	
							22	
							23	
							24	
							25	
		-30					26	
							27	
							28	
							29	
							30	
		-35					31	
							32	
							33	
							34	
							35	
							36	
							37	
							38	


ARGILA

ARGILA SILTO ARENOSA COM PEDRISCO

↑ limite da sondagem.

PARA AINTIGIR MAIOR PROFUNDIDADE SUGERIMOS SONDAGEM ROTATIVA

Não foi encontrado N.A.



Nível d'agua			Amostrador		Revestimento	Ø	2 3/8 "	Data de execução
NA Inic.	m	14/09/2026	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0	kg	Inicio 14/09/2026
NA Final	m	14/09/2026	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0	cm	término 14/09/2026

Obs: .

Digitadora	ERICK	Eng°	ERICK HARISSON SARTOR	14/09/2026 Folha 01