



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE-SESAB
HOSPITAL REGIONAL DANTAS BIÃO-HRDB

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, ESGUICHOS E CHAVES

STORZ.

1. OBJETO

Versam os presentes autos acerca da deflagração de processo para aquisição de itens de consumo por meio de Dispensa Eletrônica.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O processo em tela tem como objetivo a aquisição de mangueiras de incêndio, esguichos e chaves storz para atendimento às demandas provenientes da Unidade Hospital Regional Dantas Bião. Trata-se de itens de disponibilidade essencial e obrigatória para assegurar o pleno funcionamento do sistema de combate a incêndio, contribuindo para a prevenção de riscos, a segurança dos colaboradores e a proteção do patrimônio hospitalar. Os itens não se encontram registrados em sistema de registro de preços.

Registre-se que as despesas decorrentes da execução das contratações correrão à conta da dotação orçamentária concernente aos órgãos ou entidade solicitante, devendo cada contratação ser precedida da emissão da declaração de compatibilidade com a LRF.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS

As mangueiras de incêndio deverão ser do tipo 2, confeccionadas conforme as especificações da ABNT NBR 11861, com 15 metros de comprimento e diâmetro de 1½" (uma e meia polegada), dotadas de uniões tipo Storz em latão, devidamente testadas e certificadas conforme os requisitos de desempenho e segurança estabelecidos pela norma.

Os esguichos reguladores de jato deverão possuir conexão de 1½" (uma e meia polegada), fabricados em liga metálica resistente à corrosão, com regulagem para jato sólido e neblina, garantindo eficiência no combate a diferentes tipos de incêndio e compatibilidade com as mangueiras especificadas.

As chaves Storz deverão ser confeccionadas em liga de alumínio fundido ou material de resistência equivalente, com acabamento anticorrosivo, adequadas para o acoplamento e desacoplamento rápido das uniões Storz das mangueiras e acessórios, atendendo aos padrões de segurança e ergonomia exigidos para uso operacional.

Todos os itens deverão apresentar resistência, durabilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo adequados para utilização em ambientes hospitalares, com vistas à segurança, confiabilidade e pronta resposta em situações de emergência.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UF	CÓDIGO
1	MANGUEIRA, de incêndio, tipo 2, diâmetro 1 1/2 polegadas x 15m de comprimento, em fio sintético de poliéster branco, com revestimento interno de borracha, com uniões tipo storz nas extremidades, conforme NBR 11861.	24	UN	42.10.20.00005603-0
2	ESGUICHO, manual, jato regulável, engate rápido, diâmetro de entrada 1 1/2 polegadas, em bronze polido, alavanca de controle de fluxo revestida com borracha Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	12	UN	42.10.00.00104669-1
3	CHAVE para conexão tipo storz confeccionada em latão naval polido, modelo universal, para conexões de 1.1/2 e 2.1/2 polegadas (dupla), em uma só peça. Acabamento escovado; Devera ser fabricado obedecendo as normas da ABNT e INMETRO.	15	UN	51.20.00.00169531-2

4. DOS REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS

O material licitado deverá ser entregue no endereço indicado na Autorização de Fornecimento de Material – AFM, Hospital Regional Dantas Bião, R. Dr. Dantas Bião, 49 - Centro, Alagoinhas - BA, 48000-011.

Os bens deverão ser entregues em local estabelecido na Autorização de Fornecimento – AFM, sendo que o prazo de entrega será de até **15 (quinze) dias corridos**, contados da data de sua assinatura, admitindo-se sua prorrogação nos termos do artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/05.

O fornecimento dos produtos homologados será solicitado pelas unidades de saúde da SESAB, em conformidade com suas necessidades, valendo registrar que a entrega dos materiais se dará de forma única, não existindo quantitativos e valores mínimos estabelecidos para cada requisição de material gerada.

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, deverá ser igual ou maior que um ano tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem.

Os fornecedores serão comunicados por fax ou e-mail informado em suas documentações quando a AFM (Autorização de Fornecimento de Material) estiver disponível para assinatura tendo um prazo de até cinco dias úteis após esta comunicação para proceder à assinatura.

5. FORMA DE ENTREGA :

Os produtos devem ser entregues em suas embalagens primárias e secundárias originais, obedecendo as normas vigentes da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

6. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA:

() SIM (x) NÃO

7. VALIDAÇÃO

Eu José Edeylton dos Santos Tavares, servidor, Matrícula nº 92113920, Técnico em Segurança do Trabalho do SIAST, por entender que este Termo de Referência Nº 71/2025 atende às necessidades desta Unidade atinente a aquisição de material, a ser contratado, valido o citado Termo de Referência - TR.

Alagoinhas - Ba, 24 de Outubro de 2025.

Segurança do Trabalho - HRDB



Documento assinado eletronicamente por **José Edeylton dos Santos Tavares, Técnico em Segurança do Trabalho**, em 24/10/2025, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Indaiane Rosario Abade dos Santos, Diretor**, em 24/10/2025, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Oliveira Da Hora, Diretora Administrativa Financeira**, em 28/10/2025, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00126015848** e o código CRC **ADC6FAE4**.
