LEGENDA:

- 1 HASTE ATERRAMENTO
- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO
- CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
- MINI CAPTOR H=300MM
- CHATA QUE DESCE (UNIFILAR)
- BARRA CHATA QUE DESCE (UNIFILAR)
- CABO DE COBRE 35MM2
- CABO DE COBRE 50MM2

DESCIDA

MINI CAPTOR 300MM

CAPTOR FRANKLIN

LAJE IMPERMEABILIZADA I = 2%

PERGOLADO DE MADEIRA A DEFINIR

OBSERVAÇÕES

NOTA:

ASSINATURA RESPONSAVEL LEGAL

ASSINATURAS PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO

REVISÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO SANTOS FERREIRA
Data: 12/02/2026 22:33:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
DIDF - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA EM REDE FÍSICA DA SESAB
CAB - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA EM SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE

EAS: HOSPITAL - MARACÁS

PROJETO: PROJETO - INSTALAÇÕES ELETRICAS

ENDEREÇO: RUA 05 DE JULHO S/N° -CENTRO / MARACÁS -BA, CEP: 45.360-000

ETAPA PROJETO: ANTEPROJETO - ELETRICA

RESPONSAVEL TECNICO: CLAUDIO FERREIRA | CREA Nº: 051070402T

PLANTA: INSTALAÇÕES - CAPTAÇÃO

ESCALA: 1/100

DATA: FEVEREIRO 2026

FOLHA: 02/02