



QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE BÍTLAS			
DIÂMETROS NOMINAIS (DN)		ROSCAS/IS	
POLIPROPILENO PN-10	PVC MARBOM CL-15	CPVC	
Ø20mm	Ø20mm	Ø15mm	1/2"
Ø25mm	Ø25mm	Ø22mm	3/4"
Ø32mm	Ø32mm	Ø28mm	1"
Ø40mm	Ø40mm	Ø35mm	1,1/4"
Ø50mm	Ø50mm	Ø42mm	1,1/2"
Ø63mm	Ø63mm	Ø54mm	2"
Ø75mm	Ø75mm	Ø66mm	2,1/2"
Ø90mm	Ø89mm	Ø79mm	3"
Ø110mm	Ø110mm	Ø104mm	4"

NOTA:

ASIMETRIA DA RESPOSTA DA LIGAÇÃO

ASIMETRIA DA RESPOSTA DA LIGAÇÃO

REVISÃO	ASSINATURA APROVAÇÃO
Rev. 01	
Rev. 02	
Rev. 03	
Rev. 04	
Rev. 05	

SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNADOR CARLOS D. ALMEIDA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO

SAS - Hospital de Maracás

PROJETO

INSTALAÇÕES PREDIAIS

ELABORAÇÃO: Eng.º Carlos D. Almeida

ANTEPROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALVARO MACHADO JUNIOR

DATA: 02/04/2024

PLANO

ESGOTO

ESCALA: 1:500

DATA: 02/04/2024