



LEGENDA			
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QUANT.	PRODUTO TERMINAL
	TUBULAÇÃO DE VÁCUO, COBRE CLASSE A (PELO FORRO).		
	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO, COBRE CLASSE A (PELO FORRO).		
	TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO, COBRE CLASSE A (PELO FORRO).		
	TUBULAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO, COBRE CLASSE A (PELO FORRO).		
	POSTO DE OXIGÊNIO	23	POSTO DE CONSUMO
	POSTO DE AR COMPRIMIDO	19	POSTO DE CONSUMO
	POSTO DE VÁCUO	18	POSTO DE CONSUMO
	POSTO DE ÓXIDO NITROSO	05	POSTO DE CONSUMO
	CONJUNTO DE PAINÉIS DE ALARME (OX, AR, VC e ON)	03	
	SOBRE		
	DESCA AOS POSTOS DE CONSUMO		
	VÁLVULA DE BLOQUEIO		
	CONJUNTO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO SOBRE O FORRO		
	REDUÇÃO DE DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES		

NOTAS:
1- AS TUBULAÇÕES SERÃO DE COBRE SEM CORTURA CLASSE A, CORRERÃO APARENTES SOBRE O FORRO, DESCENDO EMBUTIDAS PARA OS POSTOS DE CONSUMO.
2- A TUBULAÇÃO SERÁ SOLDADA PELO PROCESSO DE BRASAGEM COM SOLDA PRATA TEOR MÍNIMO DE 30% SI / CÁDMIO.
3- AS TUBULAÇÕES DE DESCIDA AOS POSTOS DE CONSUMO NÃO COTADAS SERÃO DE 15mm.

AMBIENTE	POSTO DE CONSUMO				POSTO PAINEL			
	OX	VC	AR	ON	OX	VC	AR	ON
ERGONOMETRIA	2							
MAMOGRAFIA	1							
RAIO-X	1	1	1					
ULTRASSON	2							
TONOGRAFIA	1	1	1					
ENDOSCOPIA	2	2	2					
LAVAGEM	1							
OBSERVAÇÃO	6	6	6		1	1	1	1
PROC. AMBULATORIAL	1	1	1	1				
FISIOTERAPIA BOX	2							
ENGENHARIA CLÍNICA	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	19	12	13	2	2	2	2	2

OBSERVAÇÕES

NOTA

ASSINATURA - RESPONSÁVEL LEGAL

ASSINATURA - PRELITO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA - APROVAÇÃO

REV. 01 - REVISÃO - ENGENHEIRO

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

PROJETO
POLICLINICA PADRÃO
POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE - BARRA
ENDEREÇO: RODOVIA ACESSO AO RIO SÃO FRANCISCO - BARRA / BA CEP: 47.300-000
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SENNA
FLAUTA
ESCALA: 1/250
DATA: MAIO 2006

01/02