Dimensões - 135x95

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PASSEIO

PARE

CONSTRUIR

GRADIL TIPO ARAMITA A CONSTRUIR - H=2,20

PONTO DE ÔNIBUS

PORTÃO - 6,90x2,20

LEGENDA:

- LUMINÁRIA ESTACIONAMENTO 200W 2 PÉTALAS
- LUMINÁRIA ESTACIONAMENTO 100W
- LUMINÁRIA EXTERNA 4 PÉTALAS 400W
- POSTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7M
- LUMINÁRIA ESTACIONAMENTO 200W 2 PÉTALAS
- LUMINÁRIA ESTACIONAMENTO 100W
- CAIXA PISO ALVENARIA 30X30X30CM
- QUADRO ÓTICAL DE LUZ E FORÇA
- DISJUNTOR A SECO - DW CURVA C 16A 1P
- DISJUNTOR A SECO - DW CURVA C 40A 3P
- DPS CLASSE II 275V 15kA 1P
- ELETRODUTO NO PISO
- NÍVEL TAPE. TERRA

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA RESPONSÁVEL LEGAL		ASSINATURA PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME		ASSINATURA MORADOR	
		REVISÃO	

Documento assinado digitalmente
CLAUDIO SANTOS 15980264
Data: 22/1/2026 16:33:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BAIXA TENSÃO	
ENDEREÇO: RODOVIA BR - 242, S/N - DISTRIBAHIA, CEP: 47520-00	
PROJETO - INSTALAÇÕES ELETRICAS	
ASS: PELICLINICA - IDDTIRAMA	
PROJETO EXECUTIVO - ELETRICA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLÁUDIO FONSECA	CREA Nº: 0537546237
INSTALAÇÕES - ILUM. EXT.	
ESCALA: 1/100	
DATA: JANEIRO 2026	
FOLHA: 01/04	